

[illegible]

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø35							
	Арматура							
12	Кран шаровой стальной Ø1/2"	BVR-R DN15	065B8207R	Ридан	шт.	24		для регистров 20 шт.
13	Воздухоотводчик Ду15	Flexvent Ду15	FL89000	Flamco	шт.	2		
	Антикоррозийные материалы							
14	Термостойкая эмаль КО-8111			Россия	м2	15,3		
15	Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 Ду25	Серия 5.903-13, вып.7-95			компл.	4	0,56	НО-1,НО-2
	<u>Система теплоснабжения калориферов приточных установок П1,П2</u>							
	Оборудование							
16	Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П1				компл.	1		
17	Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П2				компл.	1		
	Трубопроводы							
	Трубопровод из стальных электросварных труб:							
18	Ø133x4,0 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80				м	103,5	12,73	
19	Ø89x3,5 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80				м	65,5	7,38	
	Теплоизоляционные конструкции							
20	Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø133	BOS PIPE 133*40*1000		BOS	м	103,5		
21	Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø89	BOS PIPE 89*40*1000		BOS	м	65,5		
	Арматура							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Шаровый кран Ду15	BVR-R DN15	065B8207R	Ридан	шт.	4		
23	Воздухоотводчик Ду15	Flexvent Ду15	FL89000	Flamco	шт.	4		
	Антикоррозийные материалы							
24	Термостойкая эмаль КО-8111			Россия	м2	61,6		
25	Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-07 Ду125	Серия 5.903-13, вып.7-95			компл.	4	4,40	НО-5,НО-6
	<u>Система теплоснабжения калорифера приточной установки ПЗ</u>							
	Оборудование							
26	Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки ПЗ				компл.	1		
	Трубопроводы							
27	Труба стальная водогазопроводная Ø21,3x2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			м	0,4	1,28	
28	Труба стальная водогазопроводная Ø33,5x3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			м	0,2	2,39	
29	Труба стальная водогазопроводная Ø48,0x3,5 (Ду40)	ГОСТ 3262-75			м	66,5	3,84	
30	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали В-20 ГОСТ1050-2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ-345 45x4,0/140-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=38,5мм				м	33,9		
	Фасонные изделия в изоляции ППУ-345 в ОЦ							
31	Отвод Ст 45x4,0/140-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2020/ст20				шт.	10		L=460 мм
	Теплоизоляционные конструкции							
32	Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø48	BOS PIPE 48*40*1000		BOS	м	66,5		
	Арматура							
33	Шаровый кран Ду15	BVR-R DN15	065B8207R	Ридан	шт.	4		
34	Воздухоотводчик Ду15	Flexvent Ду15	FL89000	Flamco	шт.	4		

