

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
1	<u>Система вентиляции</u>							
1.1	<u>BE1-4</u>							
1.1.1	Решетка вентиляционная наружного исполнения	РДГ 1200x1000		Арктос	шт.	4		или аналог
1.1.2	Решетка вентиляционная наружного исполнения	АДН 1200x1000		Арктос	шт.	4		или аналог
2	<u>Система отопления</u>							
2.1	<u>Узел управления</u>							Данные по ЗРА – см. графическую часть – лист 8
2.1.1	Труба Ду125, ст20	ГОСТ 10704-91			м.п.	2,5		
2.1.2	Труба Ду100, ст20	ГОСТ 10704-91			м.п.	36		
2.1.3	Труба Ду50, ст20	ГОСТ 10704-91			м.п.	20		
2.1.4	Труба ВГП 25, ст20	ГОСТ 3262-75			м.п.	7,5		
2.1.5	Труба ВГП 15, ст20	ГОСТ 3262-75			м.п.	5		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
2.1.6	Переход концентрический Ду120хДу100 Ст20	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
2.1.7	Отвод Ду100 90 гр. Ст20	ГОСТ 17375-2001			шт.	19		
2.1.	Отвод Ду50 90 гр. Ст20	ГОСТ 17375-2001			шт.	7		
2.1.11	Отвод Ду25 90 гр. Ст20	ГОСТ 17375-2001			шт.	15		
2.1.12	Отвод Ду15 90 гр. Ст20	ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
2.1.13	Тройник Ду120хДу100хДу120, Ст20	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
2.1.14	Тройник Ду40хДу25хДу40, Ст20	ГОСТ 17376-2001			шт.	6		
2.1.15	Тройник Ду32хДу25хДу32, Ст20	ГОСТ 17376-2001			шт.	3		
2.1.16	Тройник равнопроходной Ду100, Ст20	ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
2.1.17	Тройник равнопроходной Ду50, Ст20	ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
2.1.18	Тройник равнопроходной Ду25, Ст20	ГОСТ 17376-2001			шт.	3		
2.1.19	Эмаль под покраску акриловая АС-7	ГОСТ 9825-73			м2	20		2 слоя
2.1.20	Грунтовка под эмаль	ГОСТ 51693-2000			м2	10		1 слой
2.1.21	Фланец 100-16-11-1-В-Ст20	ГОСТ 33259-2015			шт.	2		
2.1.22	Прокладка В-100-16 ПМБ	ГОСТ 15180-86			шт.	2		

[illegible]

[illegible]

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
2.3.29	Грунтовка под эмаль	ГОСТ 51693-2000			м2	180		1 слой
2.3.30	Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры	ProRox PS 970 RU		ROCKWOOL	м.3	3,3		
2.3.31	Тепловая изоляция б=40 мм, НГ, цилиндры	ProRox PS 970 RU		ROCKWOOL	м3	2,65		Ду50
2.3.32	Тепловая изоляция б=60 мм, НГ, цилиндры	ProRox PS 970 RU		ROCKWOOL	м3	0,081		Ду100
2.3.33	Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной			ROCKWOOL	м2	490		
3	Дренаж							
3.1	Труба Ду50, см20	ГОСТ 10704-91			м.п.	1,5		
3.2	Труба Ду50, 08Х18Н10	ГОСТ 9941-2022			м.п.	9,3		
3.3	Отвод Ду50 90 гр. См20	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
3.4	Отвод Ду50 90 гр. 08Х18Н10	ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
3.5	Фланец 50-16-11-1-В-См20	ГОСТ 33259-2015			шт.	1		
3.6	Фланец 50-16-11-1-В-08Х18Н10	ГОСТ 33259-2015			шт.	1		
3.7	Прокладка В-50-16 ПМБ	ГОСТ 15180-86			шт.	1		
3.8	Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры	ProRox PS 970 RU		ROCKWOOL	м3	0,1		Ду50
3.9	Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной			ROCKWOOL	м2	5,3		

<i>Поз.</i>	<i>Наименование и техническая характеристика</i>	<i>Тип, марка, обозначение документа, опросного листа</i>	<i>Код оборудования, изделия, материала</i>	<i>Завод-изготовитель</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Кол.</i>	<i>Масса 1 ед., кг</i>	<i>Примечания</i>
4	<u>Прочее</u>							
4.1	Заделка отверстий противопожарная Стандарт-Электрик	СЭ-01		Стандарт-Электрик	м3	0,5		100шт.

--