

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
	<u>Система отопления</u>							
	<u>T1.1/T2.2</u>							
1.	Регистр из 5-и гладких труб Ø133x4;L=5.0м, с креплением и арматурой, Q = 7520 Вт			Теплотех-Комплект	шт.	1		
2.	Регистр из 4-х гладких труб Ø133x4;L=5.0м, с креплением и арматурой, Q = 6540 Вт			Теплотех-Комплект	шт.	1		
3.	Радиатор панельный 900x900, с креплением и арматурой, Q = 2630 Вт	PURMO C 22 900x900		PURMO	шт.	1		
4.	Регистр из 4-х гладких труб Ø108x4;L=2.0м,с креплением и арматурой, Q = 2210 Вт			Теплотех-Комплект	шт.	1		
5.	Труба Дн 26,9x2,8 (Ду 20) см20	ГОСТ 10704-91			м.п.	2,1		
6.	Труба Дн 21,3x2,8 (Ду 15) см20	ГОСТ 10704-91			м.п.	132		
7.	Отвод Ду15 90 гр. См20	ГОСТ 17375-2001			шт	70		
8.	Отвод Ду15 90 гр. См20	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
9.	Переход концентрический Ду20хДу15 См20	ГОСТ 17375-2001			шт	2		
10.	Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной			Valtec	шт	22		
11.	Воздухоотводчик НР G1/2"			Valtec	шт.	8		
12.	Клапан запорный радиаторный прямой Ду15, НР-ВР 1/2", латунь	Запорный клапан LV2		Sanext	шт	4		
13.	Кран водоразборный со съёмным штуцером 1/2"	VT.051.N.04		Valtec	шт	3		
14.	Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры	цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф		ROCKWOOL	м	106,5		
15.	Эмаль под покраску Армокот® F 100	Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008		АО «Морозовский химический завод»	м²	20,6		2 слоя
	<u>Теплоснабжение T1/T2 приточной установки</u>							
16.	Труба Дн 133x4 (Ду 125) см20	ГОСТ 10704-91			м.п.	18.5		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
17.	Труба Дн 89х4 (Ду 80) ст20	ГОСТ 10704-91			м.п.	20.1		
18.	Отвод Ду125 90 гр. Ст20	ГОСТ 17375-2001			шт	9		
19.	Отвод Ду80 90 гр. Ст20	ГОСТ 17375-2001			шт	5		
20.	Кран шаровый Ду80, ВР/ВР, стальной			Valtec	шт	4		
21.	Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной			Valtec	шт	4		
22.	Воздухоотводчик НР G1/2"			Valtec	шт.	4		
23.	Узел управления систем Т1/Т2; Т1.1/Т2.2	Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ.ОЛ4		ZEVS	шт.	1		или аналог
24.	Эмаль под покраску Армокот® F 100	Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008		АО «Морозовский химический завод»	м²	30,6		2 слоя
	<u>Система вентиляции</u>							
	<u>П-1</u>							
25.	Приточная установка производительностью 63510 м³/ч; 795 Па	Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ.ОЛ1		Системэйр	к-т.	1		
	В комплекте с щитом управления	ЩС-П1			шт.	1		
	Воздуховоды							
26.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1800х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,6		
27.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	1,2		
28.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1500	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	3,3		
29.	Воздуховод из оцинкованной стали б= 0,9мм., 1200х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	40		
30.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,7		
31.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	24,4		
32.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	8,3		
33.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	24,9		
34.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,8		
35.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	12,4		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
36.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800x700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	6,5		
37.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700x700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	6,4		
38.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700x600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	7,9		
39.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700x350	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	4,6		
40.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600x600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	9,7		
41.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550x450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	158,5		
42.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500x450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	8,7		
43.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250x450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	8,8		
44.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250x200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	26		
45.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., Ø160	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	24,1		
46.	Воздуховод гибкий Ø160	AUDUCT		Арктос	м	1		
	Фитинги							
47.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400x1800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
48.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200x1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
49.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200x950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
50.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1000x2000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
51.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950x700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
52.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550x450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	9		
53.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450x550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	15		
54.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600x600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
55.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250x200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
56.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 200x250	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
57.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø160	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	8		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
58.	Отвод-77° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 200х250	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
59.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
60.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
61.	Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
62.	Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	20		
63.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
64.	Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 3000х1500/2000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
65.	Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2245х2178/1800х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
66.	Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2245х2178/2000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
67.	Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000/1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
68.	Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1000/1200х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
69.	Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000/1100х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
70.	Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950/950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
71.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
72.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700/700х600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
73.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х600/550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
74.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1100х800/1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
75.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800/800х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
76.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
77.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х900/1200х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
78.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700/700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
79.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/600х600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
80.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600/500х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
81.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х450/250х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
82.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х550/350х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
83.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 2000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
84.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
85.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
86.	Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	31		
87.	Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
88.	Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	9		
89.	Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
90.	Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм.,3000х1500	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
91.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	9		
92.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
93.	Решетка воздухораспределительная 1945 м3/ч	АМР 800х400		АРКТИКА	шт.	31		
94.	Диффузоры Ø160	ДПУ-М-160		Арктос	шт.	2		
	Клапаны							
95.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1800х1400	КЕДР-С (В)1800х1400		ВЕЗА	шт.	1		
96.	Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом, н.о.1000х1000	КПУ-ДД-П-В- 1000х1000-2*Ф-ЭПВ220		ВЕЗА	шт.	1		
97.	Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом, н.о.950х900	КПУ-ДД-П-В- 950х900-2*Ф-ЭПВ220		ВЕЗА	шт.	1		
98.	Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом, н.о.250х200	КПУ-ДД-П-В- 250х200-2*Ф-ЭПВ220		ВЕЗА	шт.	1		
99.	Клапан Регуляр 1000х1000-В-1ручка (взрывозащ.)	Регуляр 1000х1000-В-1*ручка		ВЕЗА	шт.	1		
100.	Клапан Регуляр 1200х950-В-1ручка (взрывозащ.)	Регуляр 1200х950-В-1ручка		ВЕЗА	шт.	1		
101.	Клапан Регуляр 550х450-В-1ручка (взрывозащ.)	Регуляр 550х450-В-1*ручка		ВЕЗА	шт.	10		
102.	Заслонка воздушная унифицированная	АЗД 193 250х200		ВЕЗА	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
103.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000	АЗЕ 1000х1000		РОВЕН	шт.	1		или аналог
104.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 950х900	АЗЕ 950х900		РОВЕН	шт.	1		или аналог
105.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ Ø160	АЗЕ Ø160		РОВЕН	шт.	1		или аналог
106.	Клапан АВК-Ø160	АВК-Ø160		Арктос	шт.	1		
	Тепловая изоляция							
107.	Маты тепло-огнезащита б=30 мм	ALU WIRED MAT 105		ROCKWOOL	м²	19,1		
108.	Маты теплоизоляционные б=30 мм	LAMELLA MAT		ROCKWOOL	м²	15		
	<u>П2</u>							
109.	Приточная установка производительностью 70190 м3/ч; 625 Па	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ.ОЛ2		Системэйр	к-т.	1		
	В комплекте с щитом управления	ЩС-П1			шт.	1		
	Воздуховоды							
110.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	3,1		
111.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,6		
112.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1800х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	1		
113.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	16,3		
114.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	9,4		
115.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1150х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,5		
116.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	7,1		
117.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	1		
118.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	3,4		
119.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	4,5		
120.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	25,6		
121.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм. 950х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,8		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
122.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,800х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	5,7		
123.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,800х500	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	4,8		
124.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	10,7		
125.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	4,5		
126.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	7,8		
127.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	130		
128.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,500х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	4,2		
129.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,450х350	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	11,2		
130.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,250х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	4,3		
	Фитинги							
131.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х2000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
132.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
133.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
134.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
135.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,800х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
136.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	3		
137.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	14		
138.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1200х1100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
139.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1200х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
140.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	3		
141.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,800х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
142.	Отвод-30° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	7		
143.	Отвод-30° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	14		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
144.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2551х2173/1800х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
145.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2551х2173/2000х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
146.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500/1800х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
147.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500/1800х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
148.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000/1100х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
149.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000/1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
150.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950/950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
151.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950/950х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
152.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х800/1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
153.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1000х800/800х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
154.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
155.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
156.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700/700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
157.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/600х600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
158.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
159.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600/500х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
160.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450/450х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
161.	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450/250х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
162.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х2000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
163.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1150х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
164.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
165.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1000х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	18		
166.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
167.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 800х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	11		
168.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,600х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
169.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	7		
170.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,500х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
171.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
172.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
173.	Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х350	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
174.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 2300х1500	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
175.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х500	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
176.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
177.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
178.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х350	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
179.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
180.	Решетка воздухораспределительная 1945 м3/ч	АМР 800х400		АРКТИКА	шт.	11		
181.	Решетка воздухораспределительная 2306 м3/ч	АМР 1000х400		АРКТИКА	шт.	18		
182.	Решетка воздухораспределительная 3633 м3/ч	АМР 1150х550		АРКТИКА	шт.	2		
	Клапаны							
183.	Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 2000х1400	КЕДР-С (В)2000х1400		ВЕЗА	шт.	1		
184.	Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.1000х1000	КПУ-ДД-П-В- 1000х1000-2*Ф-ЭПВ220		ВЕЗА	шт.	1		
185.	Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.950х900	КПУ-ДД-П-В- 950х900-2*Ф-ЭПВ220		ВЕЗА	шт.	1		
186.	Клапан Регуляр 1200х1000-В-1ручка	Регуляр 1200х1000-В-1ручка		ВЕЗА	шт.	1		
187.	Клапан Регуляр 1200х950-В-1ручка	Регуляр 1200х950-В-1ручка		ВЕЗА	шт.	1		
188.	Клапан Регуляр 550х450-В-1ручка	Регуляр 550х450-В-1ручка		ВЕЗА	шт.	9		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
189.	Клапан Регуляр 800х500-В-1ручка	Регуляр 800х500-В-1ручка		ВЕЗА	шт.	1		
190.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000	АЗЕ 1000х1000		РОВЕН	шт.	1		или аналог
191.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 950х900	АЗЕ 950х900		РОВЕН	шт.	1		или аналог
	Тепловая изоляция							
192.	Маты теплоизоляционные б=30 мм	LAMELLA MAT		ROCKWOOL	м²	15		
	<u>ПЗ</u>							
193.	Приточная установка производительностью 67210 м³/ч; 496 Па	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ.ОЛЗ		Системэйр	к-т.	1		
	В комплекте с щитом управления	ЩС-П1			шт.	1		
	Воздуховоды							
194.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2000х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,8		
195.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1800х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	20		
196.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1500х1100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	2,9		
197.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х1100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	2,5		
198.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	31,1		
	Фитинги							
199.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1400х2000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
200.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
201.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
202.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм.,800х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	3		
203.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
204.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2245х2173/2000х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
205.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2245х2173/1800х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
206.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1800х1000/1000х1800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
207.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1500х1100/1100х1100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
208.	Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х1100/1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
209.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 2000х1400	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
210.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	3		
211.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
212.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	3		
213.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
214.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1500х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
215.	Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
216.	Решетка защитная БСК 1000х800			АРКТОС	шт.	3		
	Клапаны							
217.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 2000х1400	КЕДР-С (В)2000х1400		ВЕЗА	шт.	1		
218.	Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом, н.о.1800х1000	КПУ-ДД-П-В- 1800х1000-2*Ф-ЭПВ220		ВЕЗА	шт.	1		
219.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х800	АЗЕ 1000х800		РОВЕН	шт.	3		или аналог
220.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1800х1000	АЗЕ 1800х1000		РОВЕН	шт.	1		или аналог
	Тепловая изоляция							
221.	Маты теплоизоляционные б=30 мм	LAMELLA MAT		ROCKWOOL	м²	82,3		
	<u>Коллектор П1-П3</u>							
	Воздуховоды							
222.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	5,2		
223.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2660х2600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	4,2		
224.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	5,5		
225.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	5,5		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
	Фитинги							
226.	Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
227.	Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
228.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700/2000х1700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
229.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1700/2000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
230.	Крышный зонт 2600х2600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
231.	Сетка ЦПВС 12х6 (сторона 5х5) оцинкованная (1х10м)	ГОСТ 3826-82		НТЦ АПОГЕЙ СЗФО	м²	7,3		
	Тепловая изоляция							
232.	Маты теплоизоляционные б=30 мм	LAMELLA MAT		ROCKWOOL	м²	155,2		
	<u>ПЕА1-ПЕА22</u>							
	Воздуховоды							
233.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1100х1100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	5,3		
234.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1100х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,5		
235.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1500х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	2,1		
236.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1400х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,3		
	Клапаны							
237.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1100х1100	КЕДР-С (В)1100х1100		ВЕЗА	шт.	13		
238.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1500х800	КЕДР-С (В)1500х800		ВЕЗА	шт.	6		
239.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1400х800	КЕДР-С (В)1400х800		ВЕЗА	шт.	1		
240.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1100х1000	КЕДР-С (В)1100х1000		ВЕЗА	шт.	2		
241.	Решетка наружная 1100х1100	АРН 1100х1100		АРКТИКА	шт.	13		
242.	Решетка наружная 1500х800	АРН 1500х800		АРКТИКА	шт.	6		
243.	Решетка наружная 1400х800	АРН 1400х800		АРКТИКА	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
244.	Решетка наружная 1100х1000	АРН 1100х1000		АРКТИКА	шт.	2		
	<u>В1-В4(В5 рез.)</u>							
245.	Вентилятор радиальный 12585 м3/ч; 550 Па (взрывозащ. IIA Т1 с гибкими вставками и виброоснованием)	VR-80-75-8-B(IIВ)-8-1,1Дн-Лев0-У1-NSD24 (4/750)		ВЕНТЗ	к-т.	5		
	В комплекте с щитом управления				шт.	5		
	Воздуховоды							
246.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	3,6		
247.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø1250	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	7,3		
248.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1200х1200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	7,6		
249.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	77,4		
250.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	2,8		
251.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	8,2		
252.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	8,2		
253.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	2,2		
254.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	1		
255.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	8,2		
	Фитинги							
256.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	6		
257.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
258.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
259.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
260.	Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
261.	Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
262.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
263.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
264.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
265.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
266.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200/1200х1200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
267.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200/900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
268.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1200х1200/900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
269.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/600х600	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
270.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/560х560	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
271.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø800/700х700	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
272.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø800/800х800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
273.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600/560х560	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
274.	Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
275.	Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
	Клапаны							
276.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 700х700	КЕДР-С (В)700х700		ВЕЗА	шт.	1		
277.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 800х800	КЕДР-С (В)800х800		ВЕЗА	шт.	4		
278.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 900х900	АЗЕ 900х900		РОВЕН	шт.	5		или аналог
278.	Решетка защитная БСК 700х700	БСК 700х700		АРКТОС	шт.	1		
279.	Решетка защитная БСК 800х800	БСК 800х800		АРКТОС	шт.	4		
280.	Сетка ЦПВС 12х6 (сторона 5х5) оцинкованная (1х10м)	ГОСТ 3826-82		НТЦ АПОГЕЙ СЗФО	м²	0,8		
	<u>В6-В8(В9 рез.)</u>							
281.	Вентилятор осевой 22400 м³/ч; 280 Па (взрывозащ. ИС Т1 с гибкими вставками и виброоснованием)	PVO-080G-B(IIС)-4-Y1-NSD24 (3/1500)		ВЕНТЗ	к-т.	4		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
	В комплекте с щитом управления				шт.	4		
	Воздуховоды							
282.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	5,2		
283.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø 800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	1,3		
	Фитинги							
284.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/Ø 800	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
	Клапаны							
285.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 900х900	КЕДР-С (В)900х900		ВЕЗА	шт.	4		
286.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 900х900	АЗЕ 900х900		РОВЕН	шт.	4		или аналог
287.	Решетка защитная БСК Ø 900	БСК Ø 900		АРКТОС	шт.	4		
288.	Решетка наружная 900х900	АРН 900х900		АРКТИКА	шт.	4		
	<u>В10</u>							
289.	Канальный вентилятор производительностью 100 м3/ч; 200 Па	KVK-100-2-1-Y3-NSD24 (0,07/3000)		ВЕНТЗ	к-т.	1		
	В комплекте с щитом управления				шт.	1		
	Воздуховоды							
290.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., 150х150	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	1,2		
291.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., Ø 100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,5		
292.	Воздуховод гибкий Ø100	AUDUCT		Арктос	м.	1,6		
	Фитинги							
293.	Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., 150х150/Ø 100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
294.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.5 мм 150х150	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
295.	Врезка из оцинкованной стали б=0.5 мм. Ø 100/Ø 100	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
296.	Решетка наружная 100 м3/ч	АРН 150х150		АРКТИКА	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
297.	Диффузоры Ø100	ДПУ-М-100		Арктос	шт.	2		
	Клапаны							
298.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 150х150	КЕДР-С (В)150х150		ВЕЗА	шт.	1		
299.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ Ø100	АЗЕ Ø100		РОВЕН	шт.	1		или аналог
	<u>В11</u>							
300.	Канальный вентилятор производительностью 205 м3/ч; 200 Па	KVK-160-2-1-У3-NSD24 (0,115/3000)		ВЕНТЗ	к-т.	2		
	В комплекте с щитом управления				шт.	2		
	Воздуховоды							
301.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., 200х200	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,3		
302.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., Ø125	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	1		
	Фитинги							
303.	Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., 200х200/Ø125	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
304.	Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., Ø160/Ø125	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
305.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.5 мм Ø125	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
306.	Врезка из оцинкованной стали б=0.5 мм Ø125/Ø125	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	2		
307.	Решетка наружная 205 м3/ч	АРН 200х200		АРКТИКА	шт.	1		
	Клапаны							
308.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 200х200	КЕДР-С (В)200х200		ВЕЗА	шт.	1		
309.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ Ø125	АЗЕ Ø125		РОВЕН	шт.	2		или аналог
	<u>ВА1-ВА4</u>							
310.	Вентилятор радиальный 46815 м3/ч; 600 Па (взрывозащ. IIA T1 с гибкими вставками и виброоснованием)	VR-80-75-12,5-B(IIB)-8-0,95Dн-Лев0-У1-NSD24 (18,5/750)		ВЕНТЗ	к-т.	4		
	В комплекте с щитом управления				шт.	4		
	Воздуховоды							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
311.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	8,8		
312.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø1250	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	6,2		
	Фитинги							
313.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø1250/1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
314.	Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм 875х875/1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
315.	Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм 1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
316.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм 1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	4		
317.	Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм Ø1250	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	1		
318.	Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм Ø1250	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	6		
319.	Решетка защитная БСК 1000х1000	БСК 1000х1000		АРКТОС	шт.	8		
	Клапаны							
320.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000	КЕДР-С (В)1000х1000		ВЕЗА	шт.	4		
321.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000	АЗЕ 1000х1000		РОВЕН	шт.	4		или аналог
	<u>ВА5-ВА14</u>							
322.	Вентилятор осевой 28920 м3/ч; 400 Па (взрывозащ. ИС Т1)	PVO-090G-B(IIС)-4-Y1-NSD24 (5,5/1500)		ВЕНТЗ	к-т.	10		
	В комплекте с щитом управления				шт.	10		
	Воздуховоды							
323.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	11		
324.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., Ø900	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	3		
325.	Решетка защитная БСК Ø900	БСК Ø900		АРКТОС	шт.	10		
326.	Решетка наружная 1000х1000	АРН 1000х1000		АРКТИКА		10		
	Клапаны							
327.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000	КЕДР-С (В)1000х1000		ВЕЗА	шт.	10		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
328.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000	АЗЕ 1000х1000		РОВЕН	шт.	10		или аналог
	<u>ВА15-ВА20(21 рез.)</u>							
329.	Крышный вентилятор 39600 м3/ч; 200 Па (взрывозащ. ИС Т1)	VKO-090H-B(ИС)-4-01-Y1-NSD24 (7,5/1500)		ВЕНТЗ	к-т.	7		
	В комплекте с щитом управления				шт.	7		
330.	Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1000х1000	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	9,1		
331.	Стакан монтажный с уклоном	SNa-10-(I)-Y1		ВЕНТЗ	шт.	7		
332.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000	КЕДР-С (В)1000х1000		ВЕЗА	шт.	7		
333.	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000	АЗЕ 1000х1000		РОВЕН	шт.	7		или аналог
334.	Решетка защитная БСК 1000х1000	БСК 1000х1000		АРКТОС	шт.	7		
	<u>ВЕ1-ВЕ12</u>							
335.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 650х650	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	16,5		
336.	Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 650х650/Ø 710	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	шт.	12		
337.	Клапан газоплотный, взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 650х650	КЕДР-С (В)650х650		ВЕЗА	шт.	12		
	<u>ВЕ13</u>							
338.	Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х500	ГОСТ 14918-2020		КАПИТЕЛЬ	м	0,7		
339.	Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 600х500	КЕДР-С 600х500		ВЕЗА	шт.	1		
340.	Клапан сброса избыточного давления КИД 600х500	КИД 600х500			шт.	1		
341.	Решетка наружная 600х500	АРН 600х500		АРКТИКА	шт.	1		
	<u>Опоры и крепления</u>							
342.	КР1	Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	99		
343.	КР2	Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	77		
344.	КР3	Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	35		
345.	КР4	Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	12		

<i>Поз.</i>	<i>Наименование и техническая характеристика</i>	<i>Тип, марка, обозначение документа, опросного листа</i>	<i>Код оборудования, изделия, материала</i>	<i>Завод-изготовитель</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Кол.</i>	<i>Масса 1 ед., кг</i>	<i>Примечания</i>
346.	КР5	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	10		
347.	КР6	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	8		
348.	КР7	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	0		
349.	КР8	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	122		
350.	КР9	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	0		
351.	КР10	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	35		
352.	КР11	E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ лист 20			шт.	5		