



ул. Колонцова, д. 4, г. Мытищи, Московская обл., Россия, 141009

Тел.: +7 495 581 12 44

Email: info@metrowagonmash.ru

www.metrowagonmash.ru

Согласовано:

**Заместитель директора по
эксплуатации и БПД**

Я.И. Суханов

г О выносе газопровода из пятна застройки

Технические условия

на вынос инженерных сетей из пятна застройки объекта
«Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

1. В рамках проекта «Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ» предусмотреть вынос газопровода среднего давления Ду-150мм из пятна застройки ж/д путей от точки А до точки В (см. приложение). Трубопровод выполнить из труб ПНД Ду=160мм/, подземная прокладка, в точке пересечения с ж/д путями газопровод проложить в футляре с устройством гильзы длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения местами пересечения с ж/д путями. Глубину прокладки газопровода определить проектом, согласно нормативной документации.

**Главный энергетик
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»**

С.Н. Белоус



Система менеджмента предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ISO
9001:2015, ISO/TS 22163:2017 (IRIS),
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 EN ISO 3834 Part 2