

Инв. № подл.

2023.19

6

Подп. и дата

15.04.2024

Взам. инв. №

Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери- тельная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проек- тируе- мая	фак- тиче- ская				
YA1-с1	Шкаф управления пожарной задвижкой поз. ШУЗп-1	Электродвигатель пожарной задвижки поз. YA1		ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	20		МПГ25	20		
YA1-1	Блок конечных выключ. задвижки YA1	поз. ШУЗп-1		КВВГнг-FRLS 19х1,5	20		МПГ25	20		
YA1-2	поз. SK1.1 (C2000-СП2)	поз. ШУЗп-1		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	5					
YA1-3	поз. A1.3 (C2000-AP8)	поз. ШУЗп-1		КПСЭнг(А)-FRLS 6х2х0,75	5					
YA2-с1	Шкаф управления пожарной задвижкой поз. ШУЗп-2	Электродвигатель пожарной задвижки поз. YA2		ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	25		МПГ25	25		
YA2-1	Блок конечных выключ. задвижки YA2	поз. ШУЗп-2		КВВГнг-FRLS 19х1,5	25		МПГ25	25		
YA2-2	поз. SK1.2 (C2000-СП2)	поз. ШУЗп-2		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	5					
YA2-3	поз. A1.6 (C2000-AP8)	поз. ШУЗп-2		КПСЭнг(А)-FRLS 6х2х0,75	5					
ДПЛС-1	поз. ARK1 (в ШПС-А-1)	поз. ВТМ1.1 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	7					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.1 (УДП 513)	поз. ВТМ1.2 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	31					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.2 (УДП 513)	поз. ВТМ1.3 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	35					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.3 (УДП 513)	поз. ВТМ1.4 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.4 (УДП 513)	поз. A1.1 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	25					
ДПЛС-1	поз. A1.1 (C2000-AP2)	поз. A1.2 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
ДПЛС-1	поз. A1.2 (C2000-AP2)	поз. A1.3 (C2000-AP8)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
ДПЛС-1	поз. A1.3 (C2000-AP8)	поз. SK1.1 (C2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
ДПЛС-1	поз. SK1.1 (C2000-СП2)	поз. ВТМ1.5 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	47					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.5 (УДП 513)	поз. ВТМ1.6 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	15					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.6 (УДП 513)	поз. A1.4 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	23					
ДПЛС-1	поз. A1.4 (C2000-AP2)	поз. ВТМ1.7 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	18					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.7 (УДП 513)	поз. ВТМ1.8 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	28					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.8 (УДП 513)	поз. ВТМ1.9 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	28					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.9 (УДП 513)	поз. ВТМ1.10 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	34					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.10 (УДП 513)	поз. ВТМ1.11 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	30					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.11 (УДП 513)	поз. A1.5 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	30					
ДПЛС-1	поз. A1.5 (C2000-AP2)	поз. ВТМ1.12 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	16					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.12 (УДП 513)	поз. ВТМ1.13 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	28					
ДПЛС-1	поз. ВТМ1.13 (УДП 513)	поз. ВТМ1.14 (УДП 513)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	30					

ПОДЛИННИК

В АО "ИПРОМАШПРОМ"

ПОДЛИННИК

В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Сводная таблица кабелей				
Заводская марка	КВВГнг-FRLS	ВВГнг(А)-FRLS	КПСЭнг(А)-FRLS	
Количество жил и сечение	19х1,5	5х2,5	6х2х0,75	1х2х0,75
Длина, м	45	45	10	447

						1727-1/9-52-ABK1			
						АО «МЕТРОВАГОНМАШ»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мишин			<i>ММишин</i>	13.04.23		Р	6	
Проверил	Сухова			<i>Сухова</i>	13.04.23				
						Таблица соединений внешних проводок системы внутреннего противопожарного водопровода (начало)	АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО		
Н. контр.	Куликова			<i>Куликова</i>	13.04.23				
Гл. спец	Сухова			<i>Сухова</i>	13.04.23				