Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери-тельная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проек-тируе-мая	фак-тиче-ская				
3Т-1	поз. А1.12 (С2000-АР2)	поз. 3Т-1 (УКПЗА)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-2	поз. АР1.11 (С2000-АР2)	поз. 3Т-2 (УКПЗА)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	7					
3Т-3	поз. А1.10 (С2000-АР2)	поз. 3Т-3 (УКПЗА)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	10					
3Т-4	поз. А1.15 (С2000-АР2)	поз. 3Т-4 (УКПЗА)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-5	поз. А1.14 (С2000-АР2)	поз. 3Т-5 (УКПЗА)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					
3Т-6	поз. А1.13 (С2000-АР2)	поз. 3Т-6 (УКПЗА)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5					

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Взам. инв. №

Подп. и дата 13.04.2023

Инв. № подл. 2023.36

Сводная таблица кабелей

Заводская марка	КПСЭнг(А)-FRLS
Количество жил и сечение	2х2х0,75
Длина, м	37

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Мишин			13.04.23
Проверил		Сухова			13.04.23
Н. контр.		Куликова			13.04.23
Гл. спец		Сухова			13.04.23

1727-1/9-52-АВК2

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (2-й этап)

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Таблица соединений внешних проводок системы внутреннего противопожарного водопровода (окончание)

АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО

Формат А3