


Инд. № подл. 2023.29/12
Подп. и дата 15.10.2023
Взам. инв. №

Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери- тельная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проек- тируе- мая	фак- тиче- ская				
ДПЛС-2	поз. А2.20 (С2000-АР2)	поз. А2.21 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	12					
ДПЛС-2	поз. А2.21 (С2000-АР2)	поз. А2.22 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-2	поз. А2.22 (С2000-АР2)	поз. БР5 (БРИЗ)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	5					
ДПЛС-2	поз. БР5 (БРИЗ)	поз. А2.23 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	9					
ДПЛС-2	поз. А2.23 (С2000-АР2)	поз. А2.24 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-2	поз. А2.24 (С2000-АР2)	поз. А2.25 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10					
ДПЛС-2	поз. А2.25 (С2000-АР2)	поз. А2.26 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-2	поз. А2.26 (С2000-АР2)	поз. А2.27 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10					
ДПЛС-2	поз. А2.27 (С2000-АР2)	поз. А2.28 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-2	поз. А2.28 (С2000-АР2)	поз. БР6 (БРИЗ)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	5					
ДПЛС-2	поз. БР6 (БРИЗ)	поз. А2.29 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	22					
ДПЛС-2	поз. А2.29 (С2000-АР2)	поз. А2.30 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-2	поз. А2.30 (С2000-АР2)	поз. А2.31 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	18					
ДПЛС-2	поз. А2.31 (С2000-АР2)	поз. А2.32 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-2	поз. А2.32 (С2000-АР2)	поз. АRK2 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	65					
ДПЛС-3	поз. АRK3 (в ШПС-А-2)	поз. А3.33 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	12		гофр. тр.20			
ДПЛС-3	поз. А3.33 (С2000-АР2)	поз. А3.34 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-3	поз. А3.34 (С2000-АР2)	поз. SK3.7 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	5					
ДПЛС-3	поз. SK3.7 (С2000-СП2)	поз. А3.35 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-3	поз. А3.35 (С2000-АР8)	поз. SK3.8 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	5					
ДПЛС-3	поз. SK3.8 (С2000-СП2)	поз. А3.36 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-3	поз. А3.36 (С2000-АР8)	поз. А3.37 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-3	поз. А3.37 (С2000-АР8)	поз. А3.38 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10					
ДПЛС-3	поз. А3.38 (С2000-АР8)	поз. А3.39 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	20					
ДПЛС-3	поз. А3.39 (в ШПС-А-2)	поз. SK3.9 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-3	поз. SK3.9 (в ШПС-А-2)	поз. SK3.10 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					
ДПЛС-3	поз. SK3.10 (в ШПС-А-2)	поз. АRK3 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2					

ПОДПИСАНО
В/О ИПРОМАШПРОМ

Сводная таблица кабелей	
Заводская марка	КПСЭнг(А)-FRLS
Количество жил и сечение	1х2х0,75
Длина, м	234

						1727-1/9-52-АПТ1			
						АО «МЕТРОВАГОНМАШ»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мишин				13.04.23		Р	12	
Проверил	Сухова				13.04.23				
						Таблица соединений внешних проводок (продолжение)	АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО		
Н. контр.	Куликова				13.04.23				
Гл. спец	Сухова				13.04.23				