

Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери- тельная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проек- тируе- мая	фак- тиче- ская				
3-3	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. А3.35 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	7		МПГ20			
3-4	поз. А3.35 (С2000-АР8)	поз. SC2 (УК-ВК)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	7		МПГ20			
3-5	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. SC2 (УК-ВК)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2		МПГ20			
3-6	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. А3.35 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	7		МПГ20			
4-1	поз. СПЖ1 (Сигнализ. потока)	поз. А2.32 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-2	поз. СПЖ2 (Сигнализ. потока)	поз. А2.30 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-3	поз. СПЖ3 (Сигнализ. потока)	поз. А2.28 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-4	поз. СПЖ4 (Сигнализ. потока)	поз. А2.26 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-5	поз. СПЖ5 (Сигнализ. потока)	поз. А2.24 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-6	поз. СПЖ6 (Сигнализ. потока)	поз. А2.22 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-7	поз. СПЖ7 (Сигнализ. потока)	поз. А2.20 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-8	поз. СПЖ8 (Сигнализ. потока)	поз. А2.18 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-9	поз. СПЖ9 (Сигнализ. потока)	поз. А2.16 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-10	поз. СПЖ10 (Сигнализ. потока)	поз. А2.14 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-11	поз. СПЖ11 (Сигнализ. потока)	поз. А2.12 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-12	поз. СПЖ12 (Сигнализ. потока)	поз. А2.10 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-13	поз. СПЖ13 (Сигнализ. потока)	поз. А2.8 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	2		кабель-канал			
4-14	поз. СПЖ-Ш (УУ Шалтан)	поз. А3.34 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	7		МПГ20			
Э1-1	поз. Эк-1 (Экспаустер)	поз. SK2.1 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э1-2	поз. MC.1 (Модуль сопряж.)	поз. А2.1 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э1-3	поз. Эк-1 (Экспаустер)	поз. А2.1 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э2-1	поз. Эк-2 (Экспаустер)	поз. SK2.2 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э2-2	поз. MC.2 (Модуль сопряж.)	поз. А2.2 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э2-3	поз. Эк-2 (Экспаустер)	поз. А2.2 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э3-1	поз. Эк-3 (Экспаустер)	поз. SK2.3 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э3-2	поз. MC.3 (Модуль сопряж.)	поз. А2.3 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э3-3	поз. Эк-3 (Экспаустер)	поз. А2.3 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э4-1	поз. Эк-4 (Экспаустер)	поз. SK2.4 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э4-2	поз. MC.4 (Модуль сопряж.)	поз. А2.4 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э4-3	поз. Эк-4 (Экспаустер)	поз. А2.4 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					

Сводная таблица кабелей

Заводская марка	КПСЭнг(А)-FRLS	
Количество жил и сечение	1x2x0,75	2x2x0,75
Длина, м	52	40

1727-1/9-52-АПТ1					
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Мишин			М.О.м.	13.04.23
Проверил	Сухова			Сухова	13.04.23
«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)					
Н. контр.				Куликова	13.04.23
Гл. спец				Сухова	13.04.23
Таблица соединений внешних проводок (продолжение)				АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО	

Формат А3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2023.29 / 14 05/14/2023