

Изм. № подл. 2023.29 / 15
Подп. и дата 15.10.2024
Взам. инв. №

Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери- тельная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проект- ируе- мая	фак- тиче- ская				
Э5-1	поз. Эк-5 (Эксгаустер)	поз. SK2.5 (C2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	3					
Э5-2	поз. MC.5 (Модуль сопряж.)	поз. A2.5 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	3					
Э5-3	поз. Эк-5 (Эксгаустер)	поз. A2.5 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	3					
Э6-1	поз. Эк-6 (Эксгаустер)	поз. SK2.6 (C2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	3					
Э6-2	поз. MC.6 (Модуль сопряж.)	поз. A2.6 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	3					
Э6-3	поз. Эк-6 (Эксгаустер)	поз. A2.6 (C2000-AP2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	3					
Н-1	Шкаф ШУПН (НУ "ANTARUS")	поз. SK3.10 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	5		МПГ20			
Н-2	Шкаф ШУПН (НУ "ANTARUS")	поз. A3.39 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75	5		МПГ20			
Н-3	Шкаф ШУПН (НУ "ANTARUS")	поз. A3.39 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75	5		МПГ20			
Н-4	Шкаф ШУПН (НУ "ANTARUS")	поз. A3.39 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75	5		МПГ20			
Н-5	Шкаф ШУПН (НУ "ANTARUS")	поз. A3.39 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75	5		МПГ20			
5-1	поз. HL1 (Оповещатель св.)	поз. SK3.9 (в ШПС-А-2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	16		МПГ20			
СП-1	поз. А1.1 (С2000-СП1в ШПС-А-1)	поз. ША1 (см. комплект АТХ2)		ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5	110		Тр.20	10		
СП-2	поз. А1.1 (С2000-СП1в ШПС-А-1)	поз. ША1 (см. комплект АТХ2)		ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5	90		Тр.20	10		
П24-1	поз. БК-24 (в ШПС-А-1)	поз. СПЖ-Ш (УУ Шалтан)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	15		МПГ20			
П24-1	поз. СПЖ-Ш (УУ Шалтан)	поз. У9 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	2		МПГ20			
П24-1	поз. У9 (УКПЗА v1)	поз. У8 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	7		МПГ20			
П24-1	поз. У8 (УКПЗА v1)	поз. У7 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	3		МПГ20			
П24-1	поз. У7 (УКПЗА v1)	поз. У6 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	7		МПГ20			
П24-1	поз. У6 (УКПЗА v1)	поз. У5 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	3		МПГ20			
П24-2	поз. БК-24 (в ШПС-А-1)	поз. У2 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	9		МПГ20			
П24-2	поз. У2 (УКПЗА v1)	поз. У1 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	10		МПГ20			
П24-2	поз. У1 (УКПЗА v1)	поз. У3 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	12		МПГ20			
П24-2	поз. У3 (УКПЗА v1)	поз. У4 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	10		МПГ20			
П24-3	поз. БК-24 (в ШПС-А-1)	поз. У10 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	65		гофр. тр.20			
П24-3	поз. У10 (УКПЗА v1)	поз. СПЖ1 (Сигнализ. потока)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	2		кабель-канал			
П24-3	поз. СПЖ1 (Сигнализ. потока)	поз. У11 (УКПЗА v1)		КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	20					

Сводная таблица кабелей

Заводская марка	КПСЭнг(А)-FRLS			ВВГнг(А)-FRLS
Количество жил и сечение	1x2x0,75	1x2x1,5	2x2x0,75	3x1,5
Длина, м	39	165	20	200

						1727-1/9-52-АПТ1			
						АО «МЕТРОВАГОНМАШ»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мишин				13.04.23		Р	15	
Проверил	Сухова				13.04.23				
						Таблица соединений внешних проводок (продолжение)	АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО		
Н. контр.	Куликова				13.04.23				
Гл. спец	Сухова				13.04.23				

Формат А3