Номер кабеля, жгута, трубы	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измерительная цепь	Чертеж установки
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м		
					проектируемая	фактическая				
ДПЛС-2	поз. БР1 (БРИЗ)	поз. А2.4 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10		гофр. тр.20			
ДПЛС-2	поз. А2.4 (С2000-АР2)	поз. SK2.4 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2		гофр. тр.20			
ДПЛС-2	поз. SK2.4 (С2000-СП2)	поз. А2.5 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	15		гофр. тр.20			
ДПЛС-2	поз. А2.5 (С2000-АР2)	поз. SK2.5 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2		гофр. тр.20			
ДПЛС-2	поз. SK2.5 (С2000-СП2)	поз. А2.6 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	15		гофр. тр.20			
ДПЛС-2	поз. А2.6 (С2000-АР2)	поз. SK2.6 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2		гофр. тр.20			
ДПЛС-2	поз. SK2.6 (С2000-СП2)	поз. БР2 (БРИЗ)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	85		гофр. тр.20			
					131					
3-1	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. SK3.7 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	7		МПГ20			
3-2	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. А3.35 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	7		МПГ20			
3-3	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. А3.35 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	7		МПГ20			
3-4	поз. А3.35 (С2000-АР8)	поз. SC2 (УК-ВК)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	7		МПГ20			
3-5	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. SC2 (УК-ВК)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	2		МПГ20			
3-6	Шкаф ШКУЗ-2 (УУ Спринт)	поз. А3.35 (С2000-АР8)		КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	7		МПГ20			
					37					
Э4-1	поз. Эк-4 (Эксгаустер)	поз. SK2.4 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э4-2	поз. МС.4 (Модуль сопряж.)	поз. А2.4 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э4-3	поз. Эк-4 (Эксгаустер)	поз. А2.4 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э5-1	поз. Эк-5 (Эксгаустер)	поз. SK2.5 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э5-2	поз. МС.5 (Модуль сопряж.)	поз. А2.5 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э5-3	поз. Эк-5 (Эксгаустер)	поз. А2.5 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э6-1	поз. Эк-6 (Эксгаустер)	поз. SK2.6 (С2000-СП2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э6-2	поз. МС.6 (Модуль сопряж.)	поз. А2.6 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					
Э6-3	поз. Эк-6 (Эксгаустер)	поз. А2.6 (С2000-АР2)		КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	3					

Взам. инв. №

Подп. и дата 16.04.2023

Инв. № подл. 2023.38

Сводная таблица кабелей

Заводская марка	КПСЭнг(А)-FRLS	
Количество жил и сечение	1х2х0,75	2х2х0,75
Длина, м	174	21

ПОДЛИННИК В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Мишин			13.04.23
Проверил		Сухова			13.04.23
Н. контр.		Куликова			13.04.23
Гл. спец		Сухова			13.04.23

1727-1/9-52-АПТ2

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (2-й этап)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Таблица соединений внешних проводок

АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО

Формат А3