

1	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>1. Приборы и средства автоматизации</u>								
1-А1... ...1-А6, 2-А1... ...2-А6	Датчик-сигнализатор термохимический на пары дизельного топлива, взрывозащищенный	ДАТ-М-06			шт.	12		
	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485	ОВЕН AC4-M			шт	1		
<u>2. Шкафы</u>								
1-ЩСОН	Шкаф навесной металлический 600x400x250, тип SR	SR6425			компл.	2		
2-ЩСОН	(IP55), в составе:							
	автоматический выключатель однополюсный In=16,0А	C60N			шт	1		
	реле промежуточное, 4 перекл. контакта, ~220В	RXM4AB1M7			шт	1		
	розетка для реле серии RXM4	RXZE2S114M			шт	1		
1-А,2-А	блок питания и сигнализации шлейфовый	БПС-21М-М			шт	1		
	клемма одноуровневая	WAGO 279-901			шт	20		
<u>3. Электроаппаратура</u>								
1-НЛА1... ...1-НЛА5, 2-НЛА1... ...2-НЛА5	Табло свето-звуковое "Опасная концентрация", ~220В	Плазма-Exd-МК-А-С3-220-К			шт	10		

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Изм.	Измененных	Заменимых	Новых	Анулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

1727-1/9-52-ATX.CO					
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	Н.док.	Подпись	Дата
Разраб.	Борисова				13.04.2023
Проверил	Сухова				13.04.2023
Н.контр Куликова 13.04.2023					
Глав. спец. Сухова 13.04.2023					
"Реконструкция цеха №417 под размещение испытательного центра" расположенного по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова, 4" (2-й этап)				Стадия	Лист
Спецификация оборудования, изделий и материалов				Р	1
					Листов
					2
				АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО	

ПОДПИСАНИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

24/

1727-1/9-52-ATX.CO