

1	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Шкафы							
ША2	Шкаф навесной металлический 300x200x150, тип SR (IP55), в составе:	SR3215			компл.	1		
	автоматический выключатель однополюсный In=16,0A	C60N			шт	1		
	реле промежуточное, 4 перекл. контакта, ~220В	RXM4AB1M7			шт	4		
	розетка для реле серии RXM4	RXZE2S114M			шт	4		
	клемма одноуровневая	WAGO 279-901			шт	40		
ША3	Шкаф навесной металлический 300x200x150, тип SR (IP55), в составе:	SR3215			компл.	1		
	автоматический выключатель однополюсный In=16,0A	C60N			шт	1		
	реле промежуточное, 4 перекл. контакта, ~220В	RXM4AB1M7			шт	6		
	розетка для реле серии RXM4	RXZE2S114M			шт	6		
	клемма одноуровневая	WAGO 279-901			шт	50		
ШТ	Шкаф навесной металлический 300x200x150, тип SR (IP55), в составе:	SR3215			компл.	1		
	автоматический выключатель однополюсный In=16,0A	C60N			шт	1		
	реле промежуточное, 4 перекл. контакта, ~220В	RXM4AB1M7			шт	4		
	розетка для реле серии RXM4	RXZE2S114M			шт	4		
	реле времени	PB2D-10сек/60мин-5A- 220В-8Ц			шт	4		
	разъем для реле времени	P8Ц			шт	4		
	выключатель кнопочный , толкатель черн.,1но	XB5-AA21			шт	2		
	клемма одноуровневая	WAGO 279-901			шт	50		

Изм.	Измененных	Замеченных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

						1727-1/9-52-ATX1.CO			
						АО "МЕТРОВАГОНМАШ"			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Реконструкция цеха №417 под размещение испытательного центра" расположенного по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова, 4" (1-й этап)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Борисова				13.04.2023		Р	1	3
Проверил	Сухова				13.04.2023				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО		
Н.контр	Куликова				13.04.2023				
Глав. спец.	Сухова				13.04.2023				

