

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. ЭТАП 1. Пожарная сигнализация							
1	Прибор приема контроля и управления охранно-пожарной сигнализацией	ППКУОП "Сириус"		НВП «Болид»	шт.	1		установить в АТС
2	Блок индикации	C2000-БИ		НВП «Болид»	шт.	2		установить в АТС
3	Контроллер двухпроводной линии связи	C2000-КДЛ-2И		НВП «Болид»	шт.	2		
4	Блок контрольно-пусковой	C2000-КПБ		НВП «Болид»	шт.	1		
5	Преобразователь волоконно-оптический	RS-FX-SM40		НВП «Болид»	шт.	4		2 шт. в АТС
6	Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания "МИП-12"	ШПС-12 исп.10		НВП «Болид»	шт.	1		
7	Аккумуляторная батарея 12 В, емкость 17 А×час	DTM1217		НВП «Болид»	шт.	2		

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

* Запасные извещатели и оповещатели подлежат передаче службе эксплуатации

Изм	Изменены	Замечены	Новых	Аннулированы	Всего листов (страниц в док.)	Номер док.	Подпись	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

1727-1/9-52-ПС1.CO					
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»					
Изм	Кол.уч	Лист	Медок	Подп	Дата
Разработал	Кузнецова				
Проверил	Александров				
«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)					
Н.контроль	Сухова				
Рук.ЭТО	Юрков				
Спецификация оборудования, изделий и материалов					Стадия
					Лист
					Листов
					Р
					1
					6
					АО "ИПРОМАШПРОМ"
					ЭТО

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS LC/UPC-SC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 50 м	FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-50M-LSZH-YL		Hyperline	шт.	4		
9	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS LC/UPC-SC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м	FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL		Hyperline	шт.	4		установить в АТС
10	Кросс оптический настенный ШКОН -У/1 -8 -LC ~8 -LC ~8 -LC/UPC	130404-02039		ССД	шт.	1		установить в АТС
11	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-34А-03		НВП «Болид»	шт.	38		*4шт. В ЗИП
12	Монтажный комплект для ДИП-34А	МК-2		НВП «Болид»	шт.	33		*3шт. В ЗИП
13	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-3АМ исп.1		НВП «Болид»	шт.	16		*2шт. В ЗИП
14	Блок разветвительный изолирующий	БРИЗ		НВП «Болид»	шт.	11		*1шт. В ЗИП
15	Извещатель пламени адресный	С2000-Спектрон-607		НВП «Болид»	шт.	75		*7шт. В ЗИП
16	Извещатель пожарный дымовой не адресный	ДИП-31		НВП «Болид»	шт.	10		*1шт. В ЗИП

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Инв. № подл.

2023.32

Подпись и дата

2023.09.03

Взам. инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп	Дата

1727-1/9-52-ПС1.СО

Лист

2

ГОСТ 21.110-2013 Форма 1
Спецификация оборудования (последующий лист)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельная продукция							
17	Кабель 1x2x0,75 (ТУ 3581-006-53930360-2010)	КПСнг(A)-FRLS		Россия	м	1200		
18	Кабель волоконно-оптический (одномодовый)	СП-ОКБнг(A)-FRHF-M8П-4А-7 ТУ 3587-017-70464675-2015		СПКБ	м	600		
19	Кабель 3x1,5	ВВГнг(A)-FRLS		Россия	м	10		
20	Провод 1x4,0	ПВ-3		Россия	м	10		
	Материалы							
21	Труба гофрированная диам. 20 (ТУ 3491-052-4702248-2 типа ДКС-ТехноЛайн ОКЛ-6Ех				м	1150		
22	Держатель оцинкованный типа ДКС-ТехноЛайн серии Express (ТУ 2248-012-47022248-2009)				шт	2300		
23	Короб электромонтажный «In-Liner Classic» 15x17 ТМС типа ДКС-ТехноЛайн (ТУ 3449-009-47022248-2010)				м	50		

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп	Дата

1727-1/9-52-ПС1.СО

Лист
3

ГОСТ 21.110-2013 Форма 1

Подпись и дата

Взам. инв. №

2023.32	44	13042023
---------	----	----------

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

1727-1/9-52-ПС1.CO

Лист
4

ГОСТ 21.110-2013 Форма 1
Спецификация оборудования (последующий лист)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. ЭТАП 1. Система оповещения о пожаре							
1	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	МАЯК-12-3М			шт.	28		*2шт. В ЗИП
2	Модуль подключения нагрузки	МПН			шт.	28		*3шт. В ЗИП
	Кабельная продукция							
3	Кабель 1х2х1,5 (ТУ 3581-006-53930360-2010)	КПСнг(А)-FRLS			м	600		
4	Труба гофрированная диам. 20 (ТУ 3491-052-4702248-2 типа ДКС-ТехноЛайн ОКЛ-6Ех				м	600		
5	Держатель оцинкованный типа ДКС-ТехноЛайн серии Express (ТУ 2248-012-47022248-2009)				шт	1200		
6	Металлический универсальный дюбель для ОКЛ		СМ280632	ДКС	шт	2400		
7	Саморез в пресс-шайбой 4,2х32 острый для ОКЛ		СМ275032	ДКС	шт	2400		
8	Мастика терморасширяющаяся огнезащитная для кабельных проходов	«МТО»		ООО «Евроресурс»	кг	5		

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Инв. № подл. 2023.32 / 54
Подпись и дата 15.12.2023
Взам. инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп	Дата

1727-1/9-52-ПС1.СО

Лист
5

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"