

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция трубопроводов	Наименование трубопровода и его границы	Категория	Условный проход	Рабочие условия		Условное давление, МПа (кгс/см2)	Вид и способ испытания	Давление испытания, МПа(кгс/см2)	Трубы				Арматура			Фитинги, фланцы, прокладки				Опоры, подвески, кронштейны, метизы			Приме- чание
				Рраб./Ррасч. , Мпа (кгс/см2)	t, °C				Размер, Дн×S	Группа, материал	ГОСТ	Количество, м	Тип, шифр Ду; Ру	Материал	Количество, комплектов	Наименование, размер	ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж	Материал	Количество, шт.	Обозначение	ГОСТ, нормаль, чертеж	Количество, шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВС	Трубопровод сжатого воздуха	V	50	0,6	40÷-40	1,3	Пневм.испыт.	1,3	108х4,0	12Х18Н10Т	8733-74	100				Тройник 100х3	ГОСТ 17376-2001	12Х18Н10Т	1	ОПЗ.1		16	

1632-2021-2.1.1-ВС

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту
Усть-Луза. Береговые объекты терминала

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Прокофьев
Проверил Смирнов
Н.контроль Сычугов

Система сжатого воздуха КГ1

Ведомость трубопроводов

Стадия Лист Листов

Р 1

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ