



117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 24
тел./факс: (495) 783-68-15,
390525 Рязанская область, Рязанский
район, с.Поляны, ул. Новая, стр.24
тел. (4912)50-50-05
<http://www.vkt.cc>, e-mail: vkt@vkt.cc

Фирма: КиКГЕОСТРОЙ ИНН: 7709918820 Адрес: Москва	Телефон: 8-916-555-18-03
Для: Дата: 28.02.2024 Предложение № 0381-14	Версия: 3.17.18 Build(134)/146 Исполнитель: Буданов Д. Менеджер: Буданов Д.

Название объекта:
Город: Мытищи
Адрес: ул. Колонци
Проектное оборуд
Проектная организ

№ п/п	Изделие	Кол-во, шт	Цена, руб.	Сумма, руб.	Скидка/наценка	Стоимость, руб.	Артикул
25	Система В1,2 (Q=20790 куб. м/ч, P=450Па)						
1	Вентилятор ВКР-8-ДУ-С-2ч/400°С-5,5/1000	2	196770,02	393540,04	0	393540,04	72711С804461231
2	Станок СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9	2	47328,18	94656,36	0	94656,36	72720Q000000003
3	Автоматика ВАК-Sh (5,5 кВт)	2	40940,64	81881,28	0	81881,28	127200038114034
4	Преобразователь частоты 5,5 кВт/380В	2	76990,88	153981,76	0	153981,76	м42220550П
	Система В3,4 (Q=20350 куб. м/ч, P=450Па)						
5	Вентилятор ВКР-8-ДУ-С-2ч/400°С-5,5/1000	2	196770,02	393540,04	0	393540,04	72711С804461231
6	Станок СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9	2	47328,18	94656,36	0	94656,36	72720Q000000003
7	Автоматика ВАК-Sh (5,5 кВт)	2	40940,64	81881,28	0	81881,28	127200038114074
8	Преобразователь частоты 5,5 кВт/380В	2	76990,88	153981,76	0	153981,76	м42220550П
	П1						
9	Клапан КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-800х800	1	21429,37	21429,37	0	21429,37	121С54080008000
	П2						
10	Клапан КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-800х800	1	21429,37	21429,37	0	21429,37	121С54080008000
	П3						
11	Клапан КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф1000	1	27481,05	27481,05	0	27481,05	121F54100000000
	П4						
12	Клапан КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф1000	1	27481,05	27481,05	0	27481,05	121F54100000000
	П5						
13	Клапан КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф1000	1	27481,05	27481,05	0	27481,05	121F54100000000
	П6						
14	Клапан КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф1000	1	27481,05	27481,05	0	27481,05	121F54100000000
		22		1600901,82			
	Итого по КП					1600901,82	

Система В1,2 (Q=20790 куб. м/ч, P=450Па)

Вентилятор ВКР-8-ДУ-С-2ч/400°С-5,5/1000

Расход воздуха в заданной рабочей точке:

Давление в заданной рабочей точке:

Тип двигателя:

Число оборотов:

Мощность:

Габаритные размеры ВхН:

20790 м3/час


450 Па

A132S6

950 об/мин

5,5 кВт


1160x1368 мм



Система ВЗ,4 (Q=20350 куб. м/ч, P=450Па)

Вентилятор ВКР-8-ДУ-С-2ч/400°С-5,5/1000

Расход воздуха в заданной рабочей точке:	20350 м3/час
Давление в заданной рабочей точке:	450 Па
Тип двигателя:	A132S6
Число оборотов:	950 об/мин
Мощность:	5,5 кВт
Габаритные размеры ВхН:	1160x1368 мм



Сроки поставки в рабочих днях с момента 100% оплаты:	6 - 10
Вентиляторы дымоудаления и комплектация	6 - 8
Автоматика для канальной группы	5 - 7
Противопожарные клапаны	4 - 6
Преобразователи частоты	2 - 4

Гарантийный срок на противопожарные клапаны - до 60 месяцев с момента отгрузки*.
Все цены приведены в рублях с учетом НДС.

Руководитель: А. А. Абрам Главный бухгалтер: О. С. Осипова



Гл. бухгалтер
ОСИПОВА О.С.