

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2023.23	14.05.2023	14.05.2023


Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Газовое пожаротушение							
	Модуль пожаротушения МПГ 60-40-24-Л	МПГ 60-40-24-Л		ООО «НПО ПАС»	шт.	1	74,4	
	- с загрузкой 33 кг хладона 227ea	ТУ 4854-021-40168287		т. (495) 179-84-44				
		2004						
	Модуль пожаротушения МПГ 60-40-24-Л	МПГ 60-40-24-Л		То же	шт.	1	74,4	
	- с загрузкой 35 кг хладона 227ea	ТУ 4854-021-40168287						
		2004						
	Модуль пожаротушения МПГ 60-100-40-Л	МПГ 60-100-40-Л		То же	шт.	1	127,3	
	- с загрузкой 89 кг хладона 227ea	ТУ 4854-021-40168287						
		2004						
	Газовое огнетушащий состав с хладоном 227ea			То же	кг	157		
	с зарядкой в модуль							
	Рукав РВД 25.2SN. М39х2,0-0,6	РВД 25.2SN. М39х2,0-0,6		То же	шт.	2		
	Рукав РВД 50.1SN. М56х2,0-0,6	РВД 50.1SN. М56х2,0-0,6		То же	шт.	1		
	Пусковое устройство ПУО-2	ПУО-2		То же	шт.	3		

ГОДАВАНИК
АО "ИПРОМАШПРОМ"

Изм.	Измененных	Заменимых	Но-вых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подпись	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

1727-1/9-52-ПТ1.СО					
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп	Дата
Разработал	Марковников			14.05.23	14.05.23
Проверил	Кваскова			14.05.23	14.05.23
Н.контр	Карпузкина			14.05.23	14.05.23
Рук. СТО	Юров			14.05.23	14.05.23
				"Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра" расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"	
				Спецификация оборудования, изделий и материалов	АО "ИПРОМАШПРОМ" СТО
				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	
				4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Втулка РВД 24-труба Дн28			То же	шт.	2		
	Втулка РВД 40-труба Дн48			То же	шт.	1		
	Сигнализатор давления газовый СДГ	СДГ		То же	шт.	3		
	Стеновое крепление модулей СКМм-1-316	СКМм-1-316		То же	шт.	6		
	Экран декоративный ЭД-1-50	ЭД-1-50		То же	шт.	2		
	Экран декоративный ЭД-1-100	ЭД-1-100		То же	шт.	1		
	<u>Насадки газовые потолочные:</u>							
	Насадок НГПд-2.1-7,0-01			ООО «НПО ПАС»	шт.	3		
	Насадок НГПд-2.1-9,0-01			т. (495) 179-84-44	шт.	2		
	Втулка к насадку с контргайкой G3/4"			То же	шт.	5		
	<u>Трубы и фитинги</u>							
	Труба 28х3,0 по ГОСТ 8734-75				м	15		
	В 20 ГОСТ 8733-74							
	Труба 48х4,0 по ГОСТ 8734-75				м	8		
	В 20 ГОСТ 8733-74							
	Отвод 90-1-26,9х3,2 ГОСТ 17375-2001				шт.	9		
	Отвод 90-1-48,3х3,6 ГОСТ 17375-2001				шт.	2		
	Тройник 1-48,3х3,6-26,9х3,2 ГОСТ 17376-2001				шт.	21		
	Переход К-1-48,3х3,6-26,9х3,2 ГОСТ 17378-2001				шт.	1		



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

1727-1/9-52-ПТ1.СО

ГОСТ 21.110-2013. Форма 1
 Спецификация оборудования, изделий и материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Грунт ГФ-021 ГОСТ 2129-2020				м ²	2,5		
	Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (желтая) (2 слоя)				м ²	5		
	<u>Запас на складе</u>							
	Модуль пожаротушения МПГ 60-40-24-Л	МПГ 60-40-24-Л		То же	шт.	1	74,4	
	- с загрузкой 35 кг хладона 227ea	ТУ 4854-021-40168287 2004						
	Модуль пожаротушения МПГ 60-100-40-Л	МПГ 60-100-40-Л		То же	шт.	1	127,3	
	- с загрузкой 89 кг хладона 227ea	ТУ 4854-021-40168287 2004						
	Газовое огнетушащее вещество Хладон 227ea			То же	кг	124		
	с загрузкой в модули							
	Пусковое устройство ПУО-2			То же	шт.	2		
	<u>Оборудование для испытаний</u>							
	Баллон испытательный переносной БИП-40-150	БИП-40-150		То же	шт.	1		
	Устройство запорно-манометрическое			То же	шт.	1		
	Переходник для подключения БИП-Р24	БИП-Р24		То же	шт.	1		
	Переходник для подключения БИП-Р40	БИП-Р40		То же	шт.	1		
	Заглушка для насадка G3/4"			То же	шт.	3		

Изм. № подл. 2023.23
 Подпись и
 Взам. инв. №

ПОДПИСАНЫ
 17.07.2023

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

1727-1/9-52-ПТ1.CO

лист

3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2023.23	ИЗ 30030013	

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

1727-1/9-52-ΠΤ1.CO