




ОП "ВЕЗА-Чехов"
142300, Московская обл., г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1,
Тел: 8 (496) 727-70-71; Факс: 8 (496) 727-70-71
chehov@veza.ru

Проект: 905-ЧХВ-23

Объект: Цех 8	Название: Установка 1
Заказчик: ООО "КИКГЕОСТРОЙ"	Производительность: 7690 м3/ч
Исполнитель: Стукалов Д.Д	Свободный напор: 400 Па

Характеристики входящего оборудования

1. Фильтр канальный прямоугольный Канал-ФКП панельный Индекс: Канал-ФКП-90-50-G4; Класс: G4; dPв=166,5 Па; L=240 мм; m=11,1 кг	
2. Вентилятор канальный радиальный прямоугольный Канал-КВАРК-П Индекс: Канал-КВАРК-П-90-50-40-2-380 Lв=7690 куб.м./ч; Rполн=729 Па; Rсеть=400 Па Превышение напора вентилятором: dP=240 Па Эл.двиг: Nu=5,5 кВт; Упит=~380 В; Iпот=11 А L=650 мм; m=80,7 кг	
	
3. Воздухонагреватель канальный водяной Канал-КВН Индекс: Канал-КВН-90-50-3; Qt=99,1 кВт; twн=-26 °C; twк=13 °C; Gж=3400,0 кг/ч; tжн=95 °C; tжк=70 °C; dPж=17,3 кПа; dPв=152,8 Па; L=180 мм; m=19,1 кг	
4. Клапан утепленный воздушный Канал-Гермик-С. Индекс: Канал-Гермик-С-90-50-M220; Привод: M220; dPв=9,6 Па; Нагрев=0,1092 кВт; L=160 мм; m=19,0 кг	

Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сумм, дБА
На входе	88	80	82	83	85	80	74	69	88
На выходе	81	73	75	76	78	73	67	62	81
К окружению	64	74	74	76	77	73	66	62	80


Дополнительное оборудование:

Узел водосмесительный (теплоноситель):

Гибкие вставки приточного вентилятора: Канал-ГКВ-90-50 - 2 шт.

Регулятор оборотов двигателя приточного вентилятора: необходимо подобрать

Габаритная схема



Стоимость оборудования:

№п/п	Индекс	Кол-во, шт.	Стоимость за ед.	Общая стоимость
1	Канал-ФКП-90-50-G4	1		
2	Канал-КВАРК-П-90-50-40-2-380	1		
3	Канал-КВН-90-50-3	1		
4	Канал-Гермик-С-90-50-M220	1		
ИТОГО				

Стоимость дополнительного оборудования:

№п/п	Индекс	Кол-во, шт.	Стоимость за ед.	Общая стоимость
1	Водосмесительный узел	1		
2	Гибкая вставка Канал-ГКВ-90-50	2		
ИТОГО				