

Производитель ООО «Седрус»
125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1, 5 эт, пом 6, комн 42.
т. (495) 777-00-05

Дата 22/06/24

Паспорт качества

- Октябрьское месторождение. Песок карьерный, карта 2/24 уч 3. Объем 1000 куб.**
- класс песка **I класс**
 - группа **мелкий**
 - содержание посторонних засоряющих примесей **не обнаружено**
 - зерновой состав песка:

№ п/п	Показатель	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Полный остаток на сите 5 мм,	5	1,1
2	Полный остаток на сите 0,63 мм	10-30	14,25
3	Содержание фр менее 0,16 мм, не более	10	9,43
4	Модуль крупности	1,5-2,0	1,44
5	Содержание глины в комках, % не более	0,35	0,2
6	Содержание вредных компонентов и примесей	отс	отс
7	Наличие засоряющих примесей	отс	отс
8	Удельную эффективную активность естественных радионуклидов, Бк/кг	370	114
9	Коэффициент фильтрации, м/сут	отс	4,02
10	Насыпная плотность, влажный в г/см3	отс	1,50

Заключение: песок соответствует ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ»

Анализ провёл:



Ведущий инженер по качеству Музыкантова Е.А.