

Перв. примен.	Отдел: _____						
	Начальнику цеха: <u>Термический</u>						
Справ. №	<u>Установка электропечей шахтных мод. США 15.20/7И2 и агрегата</u>						
	<u>рециркуляционного термического мод. ПКН-12/14/20-350-Р. Электроснабжение.</u>						
	Основание: _____						
Ордер № _____							
Подп. и дата	№ п/п	Наименование			Кол.	Масса, кг	
	1.	Панель ЩО70-1-3793, I _{н.авт.} = 1500А. ТУ 34.30-001-65664.886-2017.			1		
	2.	Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХ/13 "IEK", IP31, 800×660×250мм. Артикул УКМ40-04-31.			5		
	3.	Выключатель автоматический ВА 51-39-34.1810, трехполюсный ~380В, I _н =400А.			5		
	4.	Кабель КГВВнг 3×150+1×70.			270м		
	5.	Кабель КГВВнг 4×16.			20м		
	6.	Наконечник 150-16-19-МУХ/13. ГОСТ 7386-80.			60		
	7.	Наконечник 70-10-13-МУХ/13. ГОСТ 7386-80.			20		
	8.	Наконечник 16-6-6-МУХ/13. ГОСТ 7386-80.			8		
	9.	Лоток лестничный 100×300×3000 "IEK". Артикул LLK1-100-300.			30м		
	10.	Пластина соединительная h=100 для лотков 100×300×3000 "IEK". Артикул CLP1S-100.			20		
	11.	Труба Ø 40 "RuVinil" гофрированная тяжелого типа из ПНД. Код 24011.			15м		
	12.	Труба двустенная ПНД/ПВД Ø 63 "RuVinil" гофрированная. Артикул T2-K/10-063K.			25м		
	13.	Скоба К14.7пУ2. ТУ 36-1448-82.			50		
	14.	Дюбель 6×30мм.			100		
	15.	Шуруп (саморез) 5×40мм.			100		
16.	Уголок 50×50×5 - В ГОСТ 8509-93 Ст3пс3-св ГОСТ 535-2005			60м	230кг		
Инв. № подл.	24-155.000 ВМ 35						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
	Разраб.	Вигирич					
	Пров.						
	Нач.бюро						
Инв. № подл.	Ведомость материалов				Лит.	Лист	Листов
	Н.контр.	Галонский					1
	Утв.	Костоглозов			АО "Коломенский завод" ОПНО		
Копировал					Формат А4		