

Перв. примен.	Отдел: _____ Начальнику цеха: <u>КПЦ-1</u> <u>Участок № 2. Термическое отделение. Установка электрической печи</u> <u>с выкатным подом мод. ПКС-12/20/12-1100-ПДЗ-ПВЗ. Электроснабжение.</u> Основание: <u>Служебная записка № 60/287 от 11.12.2024.</u> Ордер № _____							
	Справ. №	№ п/п	Наименование			Кол.	Масса, кг	
1.		Ящик вводно-учетный ЯВУ5-650-54УХ/14, ~380В, I _н тр.авт.=500А, IP54. ТУ 3430-015-102226 12-2016.			1			
2.		Ящик ЯРП11М-371-32УХ/13, с рубильником и предохранителями, ~380В, I _н =400А, I _н л.вст.=400А, степень защиты IP31. ГОСТ Р 51321.1.			1			
3.		Шкаф распределительный ШР11-73701-22УХ/13, ~380В, 5×ПН2-60А. ТУ16-536.506-76.			1			
4.		Корпус ЩРН-П-4 "IEK" пластиковый, навесной, 4 модуля. Артикул МКР12-N-04-40-20.			2			
Подп. и дата	Инв. №	5.	Выключатель автоматический ВА 47-29, двухполюсный, I _р =32А.			2		
		6.	Разетка РС822-3-ФСр "IEK" двухместная с заземляющим контактом, с крышкой. Артикул ERS22-K03-16-54-ДС.			2		
		7.	Кабель КГБВнг 3×150+1×70.			35м		
	Инв. №	8.	Кабель КГБВнг 3×120+1×70.			25м		
		9.	Кабель КГБВнг 4×6.			15м		
		10.	Кабель ВГВнг 4×2,5.			7м		
	Взам. инв. №	11.	Кабель ВГВнг 3×2,5.			45м		
		12.	Кабель ВГВнг 4×1,5.			15м		
Подп. и дата	25-006.000 ВМ 35							
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв. № подл.	Разраб.	Вигирич			Ведомость материалов	Лит.	Лист	Листов
	Пров.						1	2
	Нач.бюро					АО "Коломенский завод"		
	Н.контр.	Галонский				ОПНО		
	Утв.	Костоглотов						

Копировал _____ Формат А4