







Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м ²
1	1		Покрытие- полимерное, 3 мм Защитное Стяжка - бетон В22.5, на мелком заполнителе, с фракцией 5-10мм 30 мм Основание площадка см. КЖ	4,67
2, 5	2		Покрытие- полимерное, 3 мм Защитное Стяжка - бетон В22.5, на мелком заполнителе, с фракцией 5-10мм 30 мм Основание- ж/б плита см. КЖ	1678,94
на отм. 0.000; +0.050	3		Покрытие- полимерное, 3 мм Защитное Стяжка с уклоном - бетон В22.5, на мелком заполнителе, с фракцией 5-10мм армировать сеткой из 5Вр-I с ячейкой 100х100мм -50-100 мм Основание- ж/б плита см. КЖ	346,0
4	4		Основание- риф. см. КМ	—
1	5		Покрытие- полимерное, 3 мм Защитное Стяжка - бетон В22.5, на мелком заполнителе, с фракцией 5-10мм армировать сеткой из 5Вр-I с ячейкой 100х100мм 100 мм Основание- ж/б плита см. КЖ	11,60
1; 3; 6; 7; 8	6		Покрытие - затирка, шлифовка Основание- ж/б площадки, ступени, пандус в лестничной клетке см. КЖ	—
9	7		Покрытие- полимерное, 3 мм Защитное Стяжка- бетон В22.5 армированный сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм, по уклону 40-90 мм Прослойка- полиизотеновая пленка - мм Утеплитель - минераловатный, группы НГ, ρ-135кг/м3, λ-0.042 Вт/мК 40 мм Основание- ж/б плита см. КЖ - мм	72,27

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
OK1	ОП 1400-1200 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой	8	см. прм. 1-4
OK1*	ОП 1400-1200 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой	2	см. прм. 1-4
OK2	ОП 1400-1000 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой	8	см. прм. 1-4
OK3	ОП 1200-1200 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой	1	см. прм. 1-4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во м2	Масса, ед., кг	Примечание
1	Фасады	Сэндвич-панель стеновая ТСП-Z-120-1200-Г-Г-МВ ГОСТ32603-2021	575,52	-	
2	Фасады	Сэндвич-панель стеновая ТСП-Z-100-1200-Г-Г-МВ ГОСТ32603-2021	113,54	-	
3	Кровельная панель	Сэндвич-панель кровельная ТСП-К-120-1000-Г-Г-МВ ГОСТ32603-2021	111,0	-	
4	Светопрозрачные вставки из поликарбоната	"Роялпласт" МП20 (У)	91,7	-	подсчет в м.п.
Кровля плоская					
	ТУ 5774-001-72746455-2006	Технопласт Пламя Стоп	196,3		
	ТУ 5774-003-00287852-99	Технопласт ЭПП	196,3		
	ГОСТ 26816-2016	ЦСП 13200х1200х8	196,3		2 слоя
Примечания					
Применять сэндвич-панели, имеющие протоколы испытаний огнестойкости конструкций, включая узлы крепления. Покрытие поливинилдифторида (PVDF). Толщина листа с обеих сторон сэндвич-панелей не менее 0,7 мм. Цвет внутренней поверхности сэндвич-панелей (светло-серый) по RGB 203/208/204.					

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 31173-2016	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, М3 1000Х2100(н)	2		см. прим.5
2	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100х1000 глухое, левое открывание, с замкнутой коробкой с порогом с притвором	2		см. прим.5 ЕІ 30
3	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100х1000 глухое, левое открывание, с замкнутой коробкой с порогом с притвором	3		см. прим.5 ЕІ 60
4	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100х1000 глухое, правое открывание, с замкнутой коробкой с порогом с притвором	1		см. прим.5 ЕІ 60

Поз. отделки	Наименование элемента	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или образец колера	Примечание
Фасады				
	Цоколь	Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015	RGB 112/111/111	54,0 м²
Помещения				
	Колонны Стены Потолок	-Окраска атмосферостойкими красками -Профлист -Профнастил	RGB 203/208/204	См. чертежи марки КМ
	Стены Потолок	Панель металлическая трехслойная с минераловатным наполнителем на основе базальтовой ваты толщиной 120мм ГОСТ 32603-2012	RGB 203/208/204	См. спецификацию элементов ограждающих конструкций
	Цоколь	Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015	RGB 203/208/204	54,0 м²

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во м2	Масса, ед., кг	Примечание
1	Фасады	Сэндвич-панель стеновая ТСП-Z-120-1200-Г-Г-MB ГОСТ32603-2021		-	
2	Фасады	Сэндвич-панель стеновая ТСП-Z-100-1200-Г-Г-MB ГОСТ32603-2021		-	
3	Кровельная панель	Сэндвич-панель кровельная ТСП-К-120-1000-Г-Г-MB ГОСТ32603-2021		-	
4	Светопрозрачные вставки из поликарбоната	"Роялпласт" МП20 (У)		-	подсчет в м.п.
Кровля плоская					
	ТУ 5774-001-72746455-2006	Техноласт Пламя Стоп	145,9		
	ТУ 5774-003-00287852-99	Техноласт ЭПП	145,9		
	ГОСТ 26816-2016	ЦСП 13200х1200х8	145,9		2 слоя
Примечания					
Применять сэндвич-панели, имеющие протоколы испытаний огнестойкости конструкций, включая узлы крепления. Покрытие поливинилдифторида (PVDF). Толщина листа с обеих сторон сэндвич-панелей не менее 0,7 мм. Цвет внутренней поверхности сэндвич-панелей (светло-серый) по RGB 203/208/204.					

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
5	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, МЗ 1000Х2100(н)	1		на отп. +9,150
6	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Н, МЗ 1000Х2100(н)	1		см. прим.5
7	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Н, МЗ 1000Х2100(н)	1		на отп. +9,150

1. Данный лист см. совместно с листами 1 - 4, 7, 8.
2. Схемы оконных блоков изображены с наружной стороны.
3. В оконных проемах ОК-1, ОК-3 одна открывающаяся створка должна иметь габаритные размеры остекленной части не менее 600 мм.
4. Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры окон, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
5. Дверные блоки: предусмотреть с доводчиками. Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры дверей, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
6. Ширина дверного проема в свету после установки дверного блока должна быть не менее 800мм, высота не менее 1900мм. Двери окрасить в заводских условиях.
7. Конструкции и количество водосточных труб и других элементов уточняются фирмами-производителями в зависимости от площади кровли.

						1632-2021-2.1.2, 2.1.7-AP1			
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала.			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конвейерная галерея №2, №7 в осях: 1-7	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Степанов		<i>Степанов</i>			Р		
Гл. арх.		Полетаев							
						Экспликация полов. Спецификации	ИСТ МОРОСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ		
Н.контр.	Черёмухина			<i>Черёмухина</i>					
Нач. отдела	Станкевич			<i>Станкевич</i>					