



Экспликация полов КГ7

Номер пометения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м²
На отп. 0,000	1		Покрытие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм армированная сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм по уклону от 150 до 50мм Основание – ж.б. плита (см. чертежи КЖ)	380,0
1,3	2		Покрытие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм 30мм Основание – ж.б. плита (см. КЖ) 120мм	1518,8
2	3		Основание – рифленка (см.. черт КМ)	

Спецификация элементов заполнения оконных проемов КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
ОК1	ОП 1000-1400 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой, 900-1300(н)	4	см. прим. 2

Спецификация элементов заполнения дверных проемов КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 31173-2016	ДСН. Оп. Пр. Прг. Н, М3 1000Х2100(н)	1		см. прим. 3,4
3	ГОСТ 31173-2016	ДСН. Оп. л. Прг. Н, М3 1000Х2100(н)	4		см. прим. 3,4
4	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 правая Е160 ГОСТ Р 57327-2016	2		см. прим. 3,4

Спецификация элементов ограждающих конструкций КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Длина, ед., м	Примечание
Фасады					
	ГОСТ 32603–2021	ТСП–Z–120–1200–Г–Г–МВ (ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7/ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7)	м²	101,7	
		Листы монолитные поликарбонатные ROYAL RLAST MP20 (У)	м²	45,2	ширина 1150мм
Кровля					
	ТУ 5774–001–72746455–2006	Техноэласт Пламя Стоп	м²	213,4	
	ТУ 5774–003–00287852–99	Техноэласт ЭПП	м²	213,4	
	ГОСТ 26816–2016	ЦСП 13200х1200х8	м²	213,4	2 слоя
Снегозадерживающие устройства					
	По типу ООО "Металл Профиль" или аналог	Металлическое изделие окрашенное атмосферостойкими красками в заводских условиях		52,3	

Спецификация элементов водосточной системы КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ВС1	"МП Проект" ТУ5285-002-37144780-2012, ООО"Металл Профиль"	Воронка выпускная D185/150	шт.	площадь кровли 1490,0 м² +239,0 м²
		Труба водосточная D150 Д (укрупненно)	м	
		Крепление трубы (шаг крепления 1м.)	шт.	
		Водосточный желоб D185х3000	м	
		Держатель желоба (шаг крепления 0,6м)	шт.	
		Заглушка	шт.	
		Колено гофрированное	шт.	16

Спецификация элементов заполнения дверных проемов КГ2

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 31173-2016	ДСН. Оп. Пр. Прг. Н, М3 1000Х2100(н)	2		см. прим. 3,4
2	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 правая Е190 ГОСТ Р 57327-2016	1		см. прим. 3,4



Спецификация элементов ограждающих конструкций КГ2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Длина, ед., м	Примечание
Фасады					
	ГОСТ 32603–2021	ТСП–Z–120–1200–Г–Г–МВ (ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7/ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7)	м²	41,7	
		Листы монолитные поликарбонатные ROYAL RLAST MP20 (У)	м²	15,2	ширина 1150мм
Кровля					
	ТУ 5774–001–72746455–2006	Техноэласт Пламя Стоп	м²	132,0	
	ТУ 5774–003–00287852–99	Техноэласт ЭПП	м²	132,0	
	ГОСТ 26816–2016	ЦСП 13200х1200х8	м²	132,0	2 слоя
Снегозадерживающие устройства					
	По типу ООО "Металл Профиль" или аналог	Металлическое изделие окрашенное атмосферостойкими красками в заводских условиях			

- Примечание:
- Данный лист см. совместно с листами 1-7
 - Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры окон, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
 - Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры дверей, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
 - Ширина проема в свету после установки дверного блока должна быть не менее 800мм, высота не менее 1900мм.
 - Окна изображены с фасада.

							1632–2021–2.1.2, 2.1.7–AP2
							Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб. Г.ларх		Павлова Полемаев				Конвейерная галерея №2, и №7 в осях 8–14	Стадия Р Лист 5 Листов
Н. контр. Нач.отд.		Фатыхова Станкевич				Ведомости и спецификации	МОРСКОЙТЕХНОЛОГИЯ

Экспликация полов КГ7

Номер пометения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м²
На отп. 0,000	1		Покрытие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм армированная сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм по уклону от 150 до 50мм Основание – ж.б. плита (см. чертежи КЖ)	380,0
1,3	2		Покрытие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм 30мм Основание – ж.б. плита (см. КЖ) 120мм	1518,8
2	3		Основание – рифленка (см.. черт КМ)	

Спецификация элементов заполнения оконных проемов КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
ОК1	ОП 1000-1400 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой, 900-1300(н)	4	см. прим. 2

Спецификация элементов заполнения дверных проемов КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 31173-2016	ДСН, Оп, Пр, Прг, Н, М3 1000Х2100(н)	1		см. прим. 3,4
3	ГОСТ 31173-2016	ДСН, Оп, Л, Прг, Н, М3 1000Х2100(н)	4		см. прим. 3,4
4	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 правая Е160 ГОСТ Р 57327-2016	2		см. прим. 3,4

Спецификация элементов ограждающих конструкций КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Длина, ед., м	Примечание
Фасады					
	ГОСТ 32603–2021	ТСП–Z–120–1200–Г–Г–МВ (ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7/ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7)	м²	101,7	
		Листы монолитные поликарбонатные ROYAL RLAST MP20 (У)	м²	45,2	ширина 1150мм
Кровля					
	ТУ 5774–001–72746455–2006	Техноэласт Пламя Стоп	м²	213,4	
	ТУ 5774–003–00287852–99	Техноэласт ЭПП	м²	213,4	
	ГОСТ 26816–2016	ЦСП 13200х1200х8	м²	213,4	2 слоя
Снегозадерживающие устройства					
	По типу ООО "Металл Профиль" или аналог	Металлическое изделие окрашенное атмосферостойкими красками в заводских условиях		52,3	

Спецификация элементов водосточной системы КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ВС1	"МП Проект" ТУ5285-002-37144780-2012, ООО"Металл Профиль"	Воронка выпускная D185/150	шт.	площадь кровли 1490,0 м² +239,0 м²
		Труба водосточная D150 Д (укрупненно)	м	
		Крепление трубы (шаг крепления 1м.)	шт.	
		Водосточный желоб D185х3000	м	
		Держатель желоба (шаг крепления 0,6м)	шт.	
		Заглушка	шт.	
		Колено гофрированное	шт.	16

Спецификация элементов заполнения дверных проемов КГ2

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 31173-2016	ДСН, Оп, Пр, Прг, Н, М3 1000Х2100(н)	2		см. прим. 3,4
2	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 правая Е190 ГОСТ Р 57327-2016	1		см. прим. 3,4

Спецификация элементов ограждающих конструкций КГ2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Длина, ед., м	Примечание
Фасады					
	ГОСТ 32603–2021	ТСП–Z–120–1200–Г–Г–МВ (ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7/ПЗ–01–RGB 195/215/105–0.7)	м²	41,7	
		Листы монолитные поликарбонатные ROYAL RLAST MP20 (У)	м²	15,2	ширина 1150мм
Кровля					
	ТУ 5774–001–72746455–2006	Техноэласт Пламя Стоп	м²	132,0	
	ТУ 5774–003–00287852–99	Техноэласт ЭПП	м²	132,0	
	ГОСТ 26816–2016	ЦСП 13200х1200х8	м²	132,0	2 слоя
Снегозадерживающие устройства					
	По типу ООО "Металл Профиль" или аналог	Металлическое изделие окрашенное атмосферостойкими красками в заводских условиях			

- Примечание:
- Данный лист см. совместно с листами 1-7
 - Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры окон, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
 - Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры дверей, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
 - Ширина проема в свету после установки дверного блока должна быть не менее 800мм, высота не менее 1900мм.
 - Окна изображены с фасада.

							1632–2021–2.1.2, 2.1.7–AP2
							Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб. Г.ларх		Павлова Полемаев				Конвейерная галерея №2, и №7 в осях 8–14	Стадия Р
Н. контр. Нач.отд.		Фатыхова Станкевич				Ведомости и спецификации	МОРСКОЙТЕХНОЛОГИЯ