



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №11/ВиК от 23.01.2026
визуального и измерительного контроля



Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80
шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 23.01.2026

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"
Должность

Р
Подпись

Репина Б.В.
ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0023-1175 Действительно до 11 декабря 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
10	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
11	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
12	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

13	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
14	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Леонтьев А.С.	Сварное соединени 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:				24,64 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность


Подпись

Ретина Б.В.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Протокол №11/ВиК от 23.01.2026 г.