

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю

Начальник ИЛ
О "ИЛ Северный город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.

Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 8 декабря 2025 г.

Протокол №129/УЗК от 08.12.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	129-СТ-1	16	1680	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	129-СТ-2	16	1680	НДНО	Годеи

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил  Карпов А.А.

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности

Выполнил



Протокол №129/УЗК от 08.12.2025 г.

2 из 2