

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д. 17
стр. 1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.

Протокол №208/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
цифры НД, наименование методик

Оценка качества: СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80
цифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Ретина Б.В.
Подпись

Ретина Б.В.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0023-11757 Действительно до 11 декабря 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности

Приложение №1 Протокол №208/ВиК от 08.12.2025

Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен

12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи

26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:			30,8 мп			

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Р

Подпись

Репина Б.В.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

