

**СЕВЕРНЫЙ
ГОРОД**

Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. **КПП:** 784201001. **ОГРН:** 1177847138523. **ОКПО:** 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. **Е-mail:** info@sev-go.spb.ru. **Сайт:** www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. **Банк:** Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 3010181060000000786. **БИК:** 044030786.

Утверждаю

Начальник ИИ

ООО "ИИ Северный

город"

Изотов Р.И.

6 марта 2026 г.



Свидетельство об аккредитации №РУ.АСК.ИИ.1208 действительно от 05.10.2023 г.

Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОК»

Дата проверки: 6 марта 2026 г.

Протокол №26/УЗК от 06.03.2026

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;
Угол ввода: 65°;
Рабочая частота: 2,5 МГц;
Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.м	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш11 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-1	9,5	716	НДНО	Годен
2	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш11 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-2	12,5	598	НДНО	Годен
3	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш11 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-3	12,5	598	НДНО	Годен
4	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш11 в/о Б/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-4	9,5	716	НДНО	Годен
5	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш11 в/о Б/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-5	12,5	598	НДНО	Годен
6	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш11 в/о Б/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-6	12,5	598	НДНО	Годен
7	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-5 с 2К1-6 из двутавров 40Ш11 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-7	9,5	716	НДНО	Годен
8	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-5 с 2К1-6 из двутавров 40Ш11 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-8	12,5	598	НДНО	Годен

Выполнил



Протокол №26/УЗК от 06.03.2026 г.

9	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-5 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-9	12,5	598	НДНО	Годен
10	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о Б/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-10	9,5	716	НДНО	Годен
11	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о Б/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-11	12,5	598	НДНО	Годен
12	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о Б/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-12	12,5	598	НДНО	Годен
13	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-8 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-13	9,5	716	НДНО	Годен
14	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-8 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-14	12,5	598	НДНО	Годен
15	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-8 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-15	12,5	598	НДНО	Годен
16	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о Б/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-16	9,5	716	НДНО	Годен
17	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о Б/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-17	12,5	598	НДНО	Годен
18	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40П11 в/о Б/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-18	12,5	598	НДНО	Годен

Выполнил

Протокол №26/ЭК от 06.03.2026 г.

19	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-9 с 2К1-10 из двуглавров 40Ш1 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-19	9,5	716	НДНО	Годен
20	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-9 с 2К1-10 из двуглавров 40Ш1 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-20	12,5	598	НДНО	Годен
21	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-9 с 2К1-10 из двуглавров 40Ш1 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-21	12,5	598	НДНО	Годен
22	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-11 с 2К1-12 из двуглавров 40Ш1 в/о Б/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-22	9,5	716	НДНО	Годен
23	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-11 с 2К1-12 из двуглавров 40Ш1 в/о Б/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-23	12,5	598	НДНО	Годен
24	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-11 с 2К1-12 из двуглавров 40Ш1 в/о Б/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-24	12,5	598	НДНО	Годен
25	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-13 с 2К1-14 из двуглавров 40Ш1 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-25	9,5	716	НДНО	Годен
26	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-13 с 2К1-14 из двуглавров 40Ш1 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-26	12,5	598	НДНО	Годен
27	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-13 с 2К1-14 из двуглавров 40Ш1 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-27	12,5	598	НДНО	Годен
28	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-15 с 2К1-4 из двуглавров 40Ш1 в/о Б/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-28	9,5	716	НДНО	Годен

Выполнил

Протокол №26/ЭК от 06.03.2026 г.

29	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-15 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-29	12,5	598	НДНО	Годен
30	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-15 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-30	12,5	598	НДНО	Годен
31	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-31	9,5	716	НДНО	Годен
32	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-32	12,5	598	НДНО	Годен
33	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-33	12,5	598	НДНО	Годен
34	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-34	9,5	716	НДНО	Годен
35	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-35	12,5	598	НДНО	Годен
36	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-36	12,5	598	НДНО	Годен
37	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-37	9,5	716	НДНО	Годен
38	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-38	12,5	598	НДНО	Годен

Выполнил

Протокол №26/УЭК от 06.03.2026 г.

39	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-39	12,5	598	НДНО	Годен
40	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-40	9,5	716	НДНО	Годен
41	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-41	12,5	598	НДНО	Годен
42	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-42	12,5	598	НДНО	Годен
43	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-43	9,5	716	НДНО	Годен
44	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-44	12,5	598	НДНО	Годен
45	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-45	12,5	598	НДНО	Годен
46	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-46	9,5	716	НДНО	Годен
47	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-47	12,5	598	НДНО	Годен


Выполнил

Протокол №26/УЭК от 06.03.2026 г.

48	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двуглавов 40ШЧ в/о Б/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	26-СТ-48	12,5	598	НДНО	Голен
----	---------------	--	----------	------	-----	------	-------

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил _____ Карпов А.А.



Выполнил _____

