



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №37/ВиК от 06.03.2026
визуального и измерительного контроля

Изотов Р.И.
6 марта 2026 г.

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

цифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

цифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 06.03.2026

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Приложение №1 Протокол №37/ВиК от 06.03.2026

Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
2	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
3	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
4	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
5	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
6	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
7	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-5 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
8	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-5 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
9	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-5 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
10	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
11	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
12	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

13	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-8 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
14	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-8 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
15	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-8 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
16	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
17	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
18	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
19	Леонтьев А.С.	Сварное соединени 2К1-9 с 2К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
20	Леонтьев А.С.	Сварное соединени 2К1-9 с 2К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
21	Леонтьев А.С.	Сварное соединени 2К1-9 с 2К1-10 из двутавров 40Ш1 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
22	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-11 с 2К1-12 из двутавров 40Ш1 в/о Б/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
23	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-11 с 2К1-12 из двутавров 40Ш1 в/о Б/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
24	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-11 с 2К1-12 из двутавров 40Ш1 в/о Б/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
25	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-13 с 2К1-14 из двутавров 40Ш1 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
26	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-13 с 2К1-14 из двутавров 40Ш1 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
27	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-13 с 2К1-14 из двутавров 40Ш1 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

28	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-15 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
29	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-15 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
30	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-15 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о Б/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
31	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
32	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
33	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
34	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
35	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
36	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
37	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
38	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
39	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о А/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
40	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
41	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
42	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-7 с 2К1-6 из двутавров 40Ш1 в/о Б/16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

43	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
44	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
45	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-3 с 2К1-4 из двутавров 40Ш1 в/о А/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
46	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
47	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
48	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2К1-1 с 2К1-2 из двутавров 40Ш1 в/о Б/17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:				30,592 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

