



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №47/ВиК от 17.03.2026
визуального и измерительного контроля



Вид контроля: Визуальный, измерительный

Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок

Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

шифры НД, наименование методик

Оценка качества: СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОК»

Дата контроля: 17.03.2026

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карнов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
10	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-4 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
11	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-4 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
12	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-4 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

13	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
14	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-1 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-1 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-1 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
25	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
26	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
27	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

28	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
29	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
30	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:				30,8 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность



Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

