

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: Технополис (Бизнес-центр ТМХ)

Пользовательское наименование	Измеритель	Обоснование	Кол-во потребителе й	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Норма расхода в час	Секундный расход прибором	Часовой расход прибором	Расчётные расходы воды			
									Суточный	Средний часовой	Макс. часовой	Макс. секундный
			U	T, ч	q u, л/сут	q hr u, л/ч	qo, л/с	qo hr, л/ч	Qсут, м³/сут	qT, м³/ч	qhr, м³/ч	q, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
12 этаж												
12 этаж - Работники (166 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	166	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,245	0,156	1,065	0,572
			166	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,245	0,156	1,065	0,572
Итого по 12 этажу									1,245	0,156	1,065	0,572
Горячая вода												
12 этаж												
12 этаж - Работники (166 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	166	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,747	0,093	0,865	0,484
			166	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,747	0,093	0,865	0,484
Итого по 12 этажу									0,747	0,093	0,865	0,484
Холодная и горячая вода												
12 этаж												
12 этаж - Работники (166 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	166	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,992	0,249	1,715	0,907
			166	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,992	0,249	1,715	0,907
Итого по 12 этажу									1,992	0,249	1,715	0,907