

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: Технополис (Бизнес-центр ТМХ)

Пользовательское наименование	Измеритель	Обоснование	Кол-во потребителей	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Норма расхода в час	Секундный расход прибором	Часовой расход прибором	Расчётные расходы воды			
									Суточный	Средний часовой	Макс. часовой	Макс. секундный
			U	T, ч	q u, л/сут	q hr u, л/ч	qo, л/с	qo hr, л/ч	Qсут, м³/сут	qT, м³/ч	qhr, м³/ч	q, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
16 этаж												
16 этаж - Работники (152 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	152	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,140	0,143	0,851	0,477
			152	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,140	0,143	0,851	0,477
Итого по 16 этажу									1,140	0,143	0,851	0,477
Горячая вода												
16 этаж												
16 этаж - Работники (152 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	152	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,684	0,086	0,696	0,407
			152	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,684	0,086	0,696	0,407
Итого по 16 этажу									0,684	0,086	0,696	0,407
Холодная и горячая вода												
16 этаж												
16 этаж - Работники (152 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	152	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,824	0,228	1,360	0,752
			152	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,824	0,228	1,360	0,752
Итого по 16 этажу									1,824	0,228	1,360	0,752