

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: Технополис (Бизнес-центр ТМХ)

Пользовательское наименование	Измеритель	Обоснование	Кол-во потребителе й	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Норма расхода в час	Секундный расход прибором	Часовой расход прибором	Расчётные расходы воды			
									Суточный	Средний часовой	Макс. часовой	Макс. секундный
			U	T, ч	q u, л/сут	q hr u, л/ч	qо, л/с	qо hr, л/ч	Qсут, м³/сут	qT, м³/ч	qhr, м³/ч	q, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
17 этаж												
17 этаж - Работники (137 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	137	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,028	0,128	0,793	0,451
			137	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,028	0,129	0,793	0,451
Итого по 17 этажу									1,028	0,129	0,793	0,451
Горячая вода												
17 этаж												
17 этаж - Работники (137 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	137	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,617	0,077	0,650	0,386
			137	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,617	0,077	0,650	0,386
Итог по 17 этажу									0,617	0,077	0,650	0,386
Холодная и горячая вода												
17 этаж												
17 этаж - Работники (137 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	137	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,644	0,206	1,266	0,710
			137	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,644	0,206	1,266	0,710
Итог по 17 этажу									1,644	0,206	1,266	0,710