

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: Технополис (Бизнес-центр ТМХ)

Пользовательское наименование	Измеритель	Обоснование	Кол-во потребителе й	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Норма расхода в час	Секундный расход прибором	Часовой расход прибором	Расчётные расходы воды			
									Суточный	Средний часовой	Макс. часовой	Макс. секундный
			U	T, ч	q и, л/сут	q hr и, л/ч	qо, л/с	qо hr, л/ч	Qсут, м³/сут	qT, м³/ч	qhr, м³/ч	q, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
18 этаж												
18 этаж - Работники (104 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	104	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	0,780	0,098	0,662	0,391
			104	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	0,780	0,098	0,662	0,391
Итого по 18 этажу									0,780	0,098	0,662	0,391
Горячая вода												
18 этаж												
18 этаж - Работники (104 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	104	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,468	0,059	0,546	0,337
			104	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,468	0,059	0,546	0,337
Итог по 18 этажу									0,468	0,059	0,546	0,337
Холодная и горячая вода												
18 этаж												
18 этаж - Работники (104 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	104	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,248	0,156	1,050	0,613
			104	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,248	0,156	1,050	0,613
Итог по 18 этажу									1,248	0,156	1,050	0,613