

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: Технополис (Бизнес-центр ТМХ)

Пользовательское наименование	Измеритель	Обоснование	Кол-во потребителе й	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Норма расхода в час	Секундный расход прибором	Часовой расход прибором	Расчётные расходы воды			
									Суточный	Средний часовой	Макс. часовой	Макс. секундный
			U	T, ч	q u, л/сут	q hr u, л/ч	qo, л/с	qo hr, л/ч	Qсут, м³/сут	qT, м³/ч	qhr, м³/ч	q, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
21 этаж												
21 этаж - Конференцзал (26 мест)	1 место	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.18.1	26	8,000	2,700	0,330	0,1000	50,000	0,070	0,009	0,106	0,112
21 этаж - Работники (56 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	56	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	0,420	0,053	0,121	0,114
			82	8,000	5,978	0,593	0,1000	54,708	0,490	0,061	0,152	0,137
Итого по 21 этажу									0,490	0,061	0,152	0,137
Горячая вода												
21 этаж												
21 этаж - Конференцзал (26 мест)	1 место	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.18.1	26	8,000	1,300	0,170	0,1000	50,000	0,034	0,004	0,082	0,100
21 этаж - Работники (56 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	56	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,252	0,032	0,108	0,106
			82	8,000	3,485	0,374	0,1000	55,622	0,286	0,036	0,125	0,120
Итого по 21 этажу									0,286	0,036	0,125	0,120
Холодная и горячая вода												
21 этаж												
21 этаж - Конференцзал (26 мест)	1 место	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.18.1	26	8,000	4,000	0,500	0,1400	80,000	0,104	0,013	0,165	0,160
21 этаж - Работники (56 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	56	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	0,672	0,084	0,180	0,169
			82	8,000	9,463	0,967	0,1400	80,000	0,776	0,097	0,233	0,200
Итого по 21 этажу									0,776	0,097	0,233	0,200