

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: Технополис (Бизнес-центр ТМХ)

Пользовательское наименование	Измеритель	Обоснование	Кол-во потребителе й	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Норма расхода в час	Секундный расход прибором	Часовой расход прибором	Расчётные расходы воды			
									Суточный	Средний часовой	Макс. часовой	Макс. секундный
			U	T, ч	q u, л/сут	q hr u, л/ч	qo, л/с	qo hr, л/ч	Qсут, м³/сут	qT, м³/ч	qhr, м³/ч	q, л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
6 этаж												
6 этаж- Работники (166 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	166	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,245	0,156	1,100	0,587
			166	8,000	7,500	2,300	0,1000	60,000	1,245	0,156	1,100	0,587
Итого по 6 этажу									1,245	0,156	1,100	0,587
Горячая вода												
6 этаж												
6 этаж- Работники (166 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	166	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,747	0,093	0,893	0,496
			166	8,000	4,500	1,700	0,1000	60,000	0,747	0,093	0,893	0,496
Итого по 6 этажу									0,747	0,093	0,893	0,496
Холодная и горячая вода												
6 этаж												
6 этаж- Работники (166 раб. мест)	1 работающий	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	166	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,992	0,249	1,774	0,931
			166	8,000	12,000	4,000	0,1400	80,000	1,992	0,249	1,774	0,931
Итого по 6 этажу									1,992	0,249	1,774	0,931