

Формат А4

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
18.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100	м	7	
19.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125	м	12	
20.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160	м	9	
21.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	43	
22.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	102	
23.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	72	
24.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	20	
25.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	26	
26.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	92	
27.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	75	
28.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	5	
29.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300х200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	6	
30.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	2	
31.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	65	
32.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	34	
Ревизия 6				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
				Дата
				Лист
				2

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание
33.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	37	
34.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	15	
35.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	2	
36.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	54	
37.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	21	
38.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	7	
39.		Монтаж Соединительные детали воздуховодов				шт.	237	
40.		Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	425	
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости						
41.		Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³				м3	0,28	
42.		Монтаж Противопожарный герметик				кг	6	
43.		Монтаж Огнезащитный базальтовый материал				м2	0,83	
44.		Монтаж Клеевой состав				кг	1,1	
45.		Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	6	
46.		Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м3	0,04	
47.		Монтаж Герметик противопожарный				кг	0,9	
48.		Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	20	
49.		Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм				м2	3	
50.		Монтаж - Клеевой состав				кг	3	
51.		Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не				м3	0,12	
Ревизия 6								
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
							Лист	
							3	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
		менее 100 кг/м3					
52.		Монтаж - Герметик противопожарный			кг	1,4	
		Система отопления					
53.		Монтаж Конвектор напольный			шт.	2	
54.		Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2			м	5	
55.		Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная			м	3	
56.		Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя			м	3	
57.		Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения			шт.	4	
58.		Монтаж Фитинг подключения медной трубки			шт.	4	
59.		Монтаж Элемент термостатический			шт.	2	
60.		Монтаж Клапан терморегулирующий			шт.	2	
61.		Монтаж Клапан запорный угловой			шт.	2	
		Система холодоснабжения					
62.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50			шт.	18	
63.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50			шт.	22	
64.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50			шт.	1	
65.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50			шт.	3	
66.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50			шт.	18	
67.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50			шт.	2	
68.		Монтаж Узел обвязки фанкойла			шт.	64	
69.		Монтаж Насос дренажный Si27			шт.	64	
70.		Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20			шт.	64	
71.		Монтаж Кран шаровый Ду20			шт.	64	
72.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20х2,8			м	91	
73.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25х3,2			м	187	
Ревизия 6							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
						Лист	
						4	

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание		
74.	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	м	283			
75.	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	м	60			
76.	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	м	265			
77.	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5	м	14			
78.	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0	м	101			
79.	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0	м	1			
80.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20	м	91			
81.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25	м	187			
82.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32	м	283			
83.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40	м	60			
84.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57	м	265			
85.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65	м	14			
86.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80	м2	101			
87.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100	м2	1			
88.	Монтаж Соединительные детали трубопроводов	шт.	350			
89.	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя	кг	50			
90.	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м2	20			
91.	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)	компл.	400			
92.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x3	м	200			
93.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3	м	52			
94.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7	м	28			
95.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6	м	117			
Ревизия 6						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						5

Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция		Наименование			Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
96.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8			м	20	
97.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9			м	30	
98.		Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой			шт.	300	
99.		Монтаж Диффузор щелевой ЛРЦ-1000			шт.	8	
100.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200			м	3	
101.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250			м	131	
102.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК			шт.	116	
		Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию					
103.		Монтаж Гильза из стальной трубы			шт.	10	
104.		Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³			м3	0,05	
105.		Монтаж Противопожарный герметик			кг	1	Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм
		Демонтаж					
106.		Демонтаж Конвектор напольный			шт.	1	
Ревизия 6							
							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		6