

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
		16 этаж								
		Система вентиляции								
1.		Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200х600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.				шт.	2			
2.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.	4			
3.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.	46			
4.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.	30			
5.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.	12			
6.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.	10			
7.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.	25			
8.		Монтаж Лючок для замера параметров воздуха				шт.	10			
9.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО				шт.	18			
10.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО				шт.	9			
11.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО				шт.	7			
12.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО				шт.	19			
13.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125				шт.	20			
14.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-160				шт.	6			
15.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100				шт.	3			
16.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125				шт.	28			
17.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-160				шт.	5			
18.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100				м	3			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.	Разраб.					Ведомость объемов работ		Стадия	Лист	Листов
	Проверил.							Р	1	6
	Н. контр.									
	ГИП									

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
19.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м	17		
20.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160				м	6		
21.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	41		
22.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	102		
23.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	75		
24.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	70		
25.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	72		
26.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м	76		
27.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м	68		
28.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	33		
29.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	55		
30.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	25		
31.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	5		
32.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	10		
33.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х450, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	5		
Ревизия 6									
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист		
							2		

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание													
34.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	15														
35.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х550, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	16														
36.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850х700, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	19														
37.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	3														
38.	Монтаж Соединительные детали воздуховодов	шт.	233														
39.	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST	м2	425														
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости																
40.	Монтаж Минеральная вата $\rho \geq 100$ кг/м ³	м3	0,28														
41.	Монтаж Противопожарный герметик	кг	6														
42.	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал	м2	0,83	обмотка клапанов													
43.	Монтаж Клеевой состав	кг	1,1	обмотка клапанов													
44.	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	6														
45.	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	м3	0,04														
46.	Монтаж Герметик противопожарный	кг	0,9														
47.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	20														
48.	Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм	м2	3														
49.	Монтаж - Клеевой состав	кг	3														
50.	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3	м3	0,12														
51.	Монтаж - Герметик противопожарный	кг	1,4														
	Система отопления																
52.	Монтаж Конвектор напольный	шт.	2														
Ревизия 6																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>№ док</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата												
Лист 3																	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование					Ед. изм.	Количество	Примечание
53.	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2					м	5	
54.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная					м	3	
55.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя					м	3	
56.	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения					шт.	4	
57.	Монтаж Фитинг подключения медной трубки					шт.	4	
58.	Монтаж Элемент термостатический					шт.	2	
59.	Монтаж Клапан терморегулирующий					шт.	2	
60.	Монтаж Клапан запорный угловой					шт.	2	
	Система холодоснабжения							
61.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50					шт.	14	
62.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50					шт.	2	
63.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50					шт.	16	
64.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50					шт.	6	
65.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50					шт.	10	
66.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50					шт.	8	
67.	Монтаж Узел обвязки фанкойла					шт.	56	
68.	Монтаж Насос дренажный Si27					шт.	56	
69.	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20					шт.	56	
70.	Монтаж Кран шаровый Ду20					шт.	56	
71.	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20х2,8					м	360	
72.	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25х3,2					м	86	
73.	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32х3,2					м	129	
74.	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40х3,5					м	47	
75.	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57х3,5					м	240	
76.	Монтаж Труба стальная электросварная					м	41	
Ревизия 6								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						4		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
		прямошовная ø65x3,5					
77.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0			м	14	
78.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0			м	1	
79.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20			м	360	
80.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25			м	86	
81.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32			м	129	
82.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40			м	47	
83.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57			м	240	
84.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65			м	41	
85.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80			м2	14	
86.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100			м2	1	
87.		Монтаж Соединительные детали трубопроводов			шт.	280	
88.		Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя			кг	50	
89.		Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм			м2	20	
90.		Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)			компл.	400	
91.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x3			м	231	
92.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3			м	20	
93.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7			м	65	
94.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6			м	45	
95.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8			м	80	
96.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9			м	20	
97.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10			м	1	
Ревизия 6							
							Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

