

Поз.		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код продукции		Поставщик		Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание																																																																																																																								
1		2		3		4		5		6	7	8	9																																																																																																																								
		16 этаж																																																																																																																																			
		Система вентиляции																																																																																																																																			
1.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200х600 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-1200х600-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	2																																																																																																																										
2.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 100Р						шт.	4																																																																																																																										
3.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 125Р						шт.	46																																																																																																																										
4.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 160Р						шт.	30																																																																																																																										
5.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 200Р						шт.	12																																																																																																																										
6.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 250Р						шт.	10																																																																																																																										
7.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 315Р						шт.	25																																																																																																																										
8.		Лючок для замера параметров воздуха		А1К-151-00						шт.	10																																																																																																																										
9.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО						Венткрафт		шт.	18																																																																																																																										
10.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО						Венткрафт		шт.	9																																																																																																																										
11.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО						Венткрафт		шт.	7																																																																																																																										
12.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО						Венткрафт		шт.	19																																																																																																																										
13.		Диффузор круглый ЛКТ-П-125						Венткрафт		шт.	20																																																																																																																										
14.		Диффузор круглый ЛКТ-П-160						Венткрафт		шт.	6																																																																																																																										
15.		Диффузор круглый ЛКТ-В-100						Венткрафт		шт.	3																																																																																																																										
16.		Диффузор круглый ЛКТ-В-125						Венткрафт		шт.	28																																																																																																																										
17.		Диффузор круглый ЛКТ-В-160						Венткрафт		шт.	5																																																																																																																										
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5" rowspan="2"></td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5" rowspan="3"></td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																							Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата									Разработал											Стадия	Лист	Листов	Проверил							1	5															Н. контр.						ГИП					
															Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																																																																																																																	
															Разработал											Стадия	Лист	Листов																																																																																																									
															Проверил												1	5																																																																																																									
															Н. контр.																																																																																																																						
ГИП																																																																																																																																					

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.									
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			18.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100				м	3		
			19.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м	17		
			20.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160				м	6		
			21.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	41		
			22.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	102		
			23.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	75		
			24.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	70		
			25.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	72		
			26.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	76		
			27.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	68		
			28.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	33		
			29.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	55		
			30.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	25		
			31.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	5		
			32.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	10		
			33.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	5		
34.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	15					
35.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x550, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	16					
36.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x700, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	19					
37.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	3					
38.	Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	233					
39.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	425					
Ревизия 8									Лист		
									2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			63.	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50			Clivet	шт.	16		
			64.	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50			Clivet	шт.	6		
			65.	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50			Clivet	шт.	10		
			66.	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50			Clivet	шт.	8		
			67.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	56		
			68.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	56		
			69.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	56		
			70.	Кран шаровый Ду20				шт.	56		
			71.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	360		
			72.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2	ГОСТ 3262-75			м	86		
			73.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	ГОСТ 3262-75			м	129		
			74.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	ГОСТ 3262-75			м	47		
			75.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	ГОСТ 10704-91			м	240		
			76.	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5	ГОСТ 10704-91			м	41		
			77.	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0	ГОСТ 10704-91			м	14		
			78.	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0	ГОСТ 10704-91			м	1		
			79.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	360		
			80.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	86		
81.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	129					
82.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	47					
83.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57				м	240					
84.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65				м	41					
85.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89				м2	14					
86.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108				м2	1					
87.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	280					
Ревизия 8											
						Лист					
						4					

