

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16.	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø100			Венткрафт	шт.	8		
	17.	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø125				шт.	7		
	18.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100				м	4		
	19.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м	8		
	20.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160				м	3		
	21.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200				м	4		
	22.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	13		
	23.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	56		
	24.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	30		
	25.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	100		
	26.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	54		
	27.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	62		
	28.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	84		
	29.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	1		
	30.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	26		
	31.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	30		
	32.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	31		
Взам. инв. №	33.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	49		
	34.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	6		
Подп. и дата	35.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	13		
	36.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	29		
Инв. № подл.	37.	Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	178		
	38.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	235		
Ревизия 8									
									Лист
									2
					</				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																								
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9															
			61.	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50	CFDA 011.0CC2R3-50		Clivet	шт.	17																	
			62.	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50	CFDA 015.0CC2R3-50		Clivet	шт.	12																	
			63.	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50	CFDA 021.0CC2R3-50		Clivet	шт.	1																	
			64.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	42																	
			65.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	42																	
			66.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	42																	
			67.	Кран шаровый Ду20				шт.	42																	
			68.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха 200+КСДО-0-200-200	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200		Венткрафт	шт.	2																	
			69.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250	ЛПАК-250+КСДО-1-200-250			шт.	4																	
			70.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха				шт.	2																	
			71.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315	ЛПАК-315+КСДО-1-250-315			шт.	22																	
			72.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315	ЛПАК-315+КСДО-2-200-315			шт.	10																	
			73.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400	ЛПАК-400-КСДО-1-315-400			шт.	2																	
			74.	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003		Венткрафт	шт	16																	
			75.	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003		Венткрафт	шт	14																	
			76.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200				м	50																	
77.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250				м	20																				
78.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315				м	10																				
79.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	122																				
80.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2	ГОСТ 3262-75			м	238																				
81.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	ГОСТ 3262-75			м	71																				
82.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	ГОСТ 3262-75			м	87																				
83.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	ГОСТ 10704-91			м	172																				
84.	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x4,0	ГОСТ 10704-91			м	31																				
Ревизия 8																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	<table><tr><td colspan="2"></td><td>Лист</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4</td></tr></table>					Лист			4
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																					
		Лист																								
		4																								

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.									
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85.	Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0	ГОСТ 10704-91			м	30		
			86.	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,5	ГОСТ 10704-91			м	5		
			87.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	535		
			88.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x1.9				м	160		
			89.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25x2,3				м	101		
			90.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3,0				м	122		
			91.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6				м	2		
			92.	Соединительные детали трубы полипропиленовой				шт.	51		
			93.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22				м	122		
			94.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28				м	238		
			95.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35				м	71		
			96.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48				м	87		
			97.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60				м	172		
			98.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76				м	31		
			99.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89				м	30		
			100.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110				м	5		
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию										
	Гильза из стальной трубы	ГОСТ 10704-91			шт.	3					
	Материал базальтовый огнезащитный	МБОР-8			м2	0,5					
	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ			кг	1,8		Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм			
101.	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				кг	315					
*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.											
Ревизия 8											
								Лист			
								5			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата						