

Поз.		Наименование и техническая характеристика			Тип, марка, обозначение документа, опросного листа			Код продукции		Поставщик		Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг		Примечание																	
1		2			3			4		5		6	7	8		9																	
		22 этаж																															
		Система отопления																															
1.		Конвектор внутрипольный			INC-240/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2					SPL		шт.	1																				
2.		Конвектор внутрипольный			INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3480					SPL		шт.	6																				
3.		Конвектор внутрипольный			INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2					SPL		шт.	2																				
4.		Конвектор внутрипольный			INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2					SPL		шт.	1																				
5.		Конвектор внутрипольный			INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2					SPL		шт.	2																				
6.		Конвектор внутрипольный			INC-180/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2					SPL		шт.	2																				
7.		Конвектор внутрипольный			INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2					SPL		шт.	8																				
8.		Конвектор внутрипольный			INC-120/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2					SPL		шт.	1																				
9.		Конвектор внутрипольный			INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2					SPL		шт.	1																				
10.		Конвектор внутрипольный			INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2					SPL		шт.	1																				
11.		Конвектор внутрипольный			INC-180/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2					SPL		шт.	1																				
12.		Конвектор внутрипольный			INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2					SPL		шт.	1																				
13.		Конвектор внутрипольный			INC-230/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2					SPL		шт.	1																				
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата Разработал Проверил Н. контр. ГИП Стадия Лист Листов 1 5																																	

[illegible]

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата					Лист							
						Изм.	Кол.	Лист	№ док		Подп.	Дата					4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
55.	Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA	AV08IMVEVA		Haier	шт.	1		Уточняется у производителя	
56.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	13			
57.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	17			
58.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	13			
59.	Кран шаровый Ду20				шт.	13			
60.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-200-200	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200		Венткрафт	шт.	1			
61.	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000	ЛРЩ-22-3-1000-Y0-RAL 9003		Венткрафт	шт	4			
62.	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000	ЛРЩ-22-4-1000-Y0-RAL 9003		Венткрафт	шт	11			
63.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200				м	3			
64.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250				м	17			
65.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	66			
66.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2	ГОСТ 3262-75			м	32			
67.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	ГОСТ 3262-75			м	25			
68.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	ГОСТ 3262-75			м	20			
69.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	ГОСТ 10704-91			м	70			
70.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	156			
71.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x1.9				м	63			
72.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25x2,3				м	24			
73.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3,0				м	23			
74.	Соединительные детали трубы полипропиленовой				шт.	37			
75.	Труба медная ø6.35	Ø6.35x0,76 ГОСТ 617-2006			м	25		Уточняется у производителя	
76.	Труба медная ø9.52	Ø9.52x0,76 ГОСТ 617-2006			м	10		Уточняется у производителя	
77.	Труба медная ø12.7	Ø12.7x0,76 ГОСТ 617-2006			м	10		Уточняется у производителя	
Ревизия 8									

Взам. инв. №									
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78.	Труба медная ø15.88	Ø15.88x0,76 ГОСТ 617-2006			м	25		Уточняется у производителя
	79.	Соединительные детали медной трубы				шт.	8		
	80.	Рефнеты для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков				шт.	3		Уточняется у производителя
	81.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	66		
	82.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	32		
	83.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	25		
	84.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	20		
	85.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50				м	70		
	86.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35			Energoflex Energomax	м	25		Уточняется у производителя
	87.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52			Energoflex Energomax	м	10		Уточняется у производителя
	88.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7			Energoflex Energomax	м	10		Уточняется у производителя
	89.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9			Energoflex Energomax	м	25		Уточняется у производителя
	90.	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию							
		Гильза из стальной трубы	ГОСТ 10704-91			шт.	6		
		Материал базальтовый огнезащитный	МБОР-8			м2	1,8		
		Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ			кг	6,48		Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм
	91.	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				кг	150		
Подп. и дата	*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.								
Инв. № подл.									Ревизия 8
									Лист
									5