

[illegible]

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование					Ед. изм.	Количество	Примечание
	герметичности В, с толщиной стенки 0,5							
20.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5					м	110	
21.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5					м	115	
22.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6					м	94	
23.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	40	
24.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	56	
25.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	15	
26.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	8	
27.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	9	
28.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	35	
29.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	17	
30.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	14	
31.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	16	
32.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7					м	9	
33.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса					м	42	
Ревизия 6								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Лист		
						2		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
	герметичности В, с толщиной стенки 0,7			
34.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	20	
35.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	30	
36.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	52	
37.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	27	
38.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	12	
39.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500, класса герметичности В, с толщ. стенки 0,7	м	4	
40.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщ. стенки 0,7	м	1	
41.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300х600, класса герметичности В, с толщ. стенки 0,7	м	1	
42.	Монтаж Соединительные детали воздуховодов	шт.	300	
43.	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST	м2	500	
44.	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости			
45.	Минеральной вата $\rho \geq 100$ кг/м ³	м3	0,28	
46.	Противопожарного герметик	кг	6	
47.	Огнезащитный базальтовый материал	м2	0,83	
48.	Клеевой состав	кг	1,1	
49.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	6	
50.	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	м3	0,04	
Ревизия 6				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
				Дата
				Лист
				3

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание									
76.		Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	59										
77.		Монтаж Кран шаровый Ду20				шт.	59										
78.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8				м	102										
79.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2				м	181										
80.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2				м	163										
81.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5				м	74										
82.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5				м	182										
83.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5				м	68										
84.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0				м	84										
85.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0				м	1										
86.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	102										
87.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	181										
88.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	163										
89.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	74										
90.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57				м	182										
91.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65				м	68										
92.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89				м2	84										
93.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108				м2	1										
94.		Монтаж Соединительные детали трубопроводов				шт.	272										
95.		Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя				кг	50										
96.		Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм				м2	20										
97.		Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				компл.	400										
Ревизия 6																	
																Лист	
																5	
										Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

