

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5 этаж																		
5.23	1 вар. Форум/аудитория на 200 п.м.	-	-	-	-	365.28	3.86	1410	по CO2	по CO2		4820	4820	3.4	3.4	-	П7	В7
-	1 зона	-	-	-	53	-	-	-	по CO2	по CO2	-	1280	1280	-	-	-	-	-
	2 зона	-	-	-	93	-	-	-	по CO2	по CO2	-	2240	2240	-	-	-	-	-
	3 зона	-	-	-	54	-	-	-	по CO2	по CO2	-	1300	1300	-	-	-	-	-
5.23	2 вар. Форум/аудитория на 200 п.м.	-	-	-	-	365.28	3.86	1410	20 м3/ч на 1чел	20 м3/ч на 1чел		4000	4000	2.8	2.8	-	П7	В7
	1 зона	-	-	-	53	-	-	-	20 м3/ч на 1чел	20 м3/ч на 1чел	-	1060	1060	-	-	-	-	-
	2 зона	-	-	-	93	-	-	-	20 м3/ч на 1чел	20 м3/ч на 1чел	-	1860	1860	-	-	-	-	-
	3 зона	-	-	-	54	-	-	-	20 м3/ч на 1чел	20 м3/ч на 1чел	-	1080	1080	-	-	-	-	-
5.23	3 вар. Форум/аудитория на 200 п.м.	-	-	-	-	365.28	3.86	1410	60 м3/ч на 1чел	60 м3/ч на 1чел		12000	12000	8.5	8.5	-	П7	В7
	1 зона	-	-	53	-	-	-	-	60 м3/ч на 1чел	60 м3/ч на 1чел	-	3180	3180	-	-	-	-	-
	2 зона	-	-	93	-	-	-	-	60 м3/ч на 1чел	60 м3/ч на 1чел	-	5580	5580	-	-	-	-	-
	3 зона	-	-	54	-	-	-	-	60 м3/ч на 1чел	60 м3/ч на 1чел	-	3240	3240	-	-	-	-	-
5.26	Зона буфета	-	-	-	-	32.26	3.86	125	3	3	-	380	380	3	3	-	П7	В7
5.27	Обеденный зал на 228	-	-	-	228	403.88	3.86	1559	20 м3/ч на 1чел	-	-	4560	4560	3	3	-	П7	В7
	посадочных мест	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого людей			428.00					Итого		9760	9760					
6 этаж																		
6.9	Коридор	-	-	-	-	110.8	3.86	428	-	-	-	100	-	0.2	-	-	П7	
	С/У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1355	-	-	-		сущ сист
6.14	Коридор	-	-	-	-	93.7	3.86	362	-	-	-	720	-	2.0	-	-	П7	
6.15	Коридор	-	-	-	-	108.8	3.86	420	по балансу+ баланс с пом 6.66	-	-	150	-	0.4	-	-	П7	-
6.21	Переговорная	-	-	-	16	49.3	3.86	190	-	-	-	320	320	1.7	1.7	-	П7	В7
6.18	Хозяйственная кладовая	В4	-	-	-	6.3	3.86	24	-	1	-	-	30	-	1.2	-	-	сущ сист
6.69	Коридор	-	-	-	-	71.9	3.86	278	-	-	-	60	-	0.2	-	-	П7	-
6.19	Помещение для приема пищи	-	-	-	4	27.6	3.86	107	-	-	-	80	80	0.8	0.8	-	П7	сущ сист
6.24	С/у	-	-	-	-	4.5	3.86	17	-	-	-	-	125	-	7.2	-	-	сущ сист

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.25	Комната отдыха	-	-	2	2	24.3	3.86	94	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	160	35	1.7	0.4	-	П7	В7
6.28	Отдел по информационным технологиям. Специалист	-	-	1	-	11.7	3.86	45	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.3	1.3	-	П7	В7
6.29	Администрация.	-	-	1	4	29.4	3.86	113	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2		П7	В7
	Генеральный конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.31	Подразделение стандартизации, менеджмента качества и метрологии.	-	-	3	-	20	3.86	77	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.3	2.3	-	П7	В7
	Руководитель подразделения, руководитель направления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.32	Проектный офис. Эксперт по методологии и обучению, руководитель направления, администратор проектного офиса	-	-	3		25.7	3.86	99	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	1.8	1.8	-	П7	В7
6.33	Подразделение по хоз. обеспечению и охране труда. Руководитель подразделения, специалисты	-	-	4		33.9	3.86	131	-	-	-	240	240	1.8	1.8	-	П7	В7
6.34	Администрация. Главный конструктор	-	-	1	-	20.2	3.86	78	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П7	В7
6.35	Подсобное помещение	-	-	-	-	5.6	3.86	22	-	1	-	-	20	-	-	-	-	В7
6.36	Администрация. Директор	-	-	1	-	16	3.86	62	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.0	1.0	-	П7	В7
6.37	Управление надежности, валидации и испытаний. Главный конструктор - начальник отдела, руководитель группы, специалисты	-	-	21	-	176.9	3.86	683	60 м³/ч на 1чел	-	-	1260	960	1.8	1.4	-	П7	В7
6.38	Кладовая ИТ	B2	-	-	-	16	3.86	62	-	1	-	-	60	-	1.0	-	-	В7
6.39	Отдел по экспортной продукции и перспективного рынка. Главный конструктор, специалист по экспортным	-	-	2	-	15.4	3.86	59	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.0	2.0	-	П7	В7

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	рынкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Отдел электрооборудования.	-	-	3	-	20.7	3.86	80	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.3	2.3	-	П7	В7
	Ведущий инженер-конструктор, специалисты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.41	Отдел экономической эффективности продукта.	-	-	2	-	13.7	3.86	53	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.3	2.3	-	П7	В7
	Начальник отдела, экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.42	Подразделение по информационным технологиям.	-	-	2	-	14.1	3.86	54	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.2	2.2	-	П7	В7
	Руководитель направления, специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.43	Заместитель генерального директора по промышленному дизайну	-	-	1	4	22.6	3.86	87	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.6	1.6	-	П7	В7
		-	-							-	-							
6.44	Кабинет генерального директора	-	-	1	2	32.4	3.86	125	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	0.8	0.8	-	П7	В7
		-	-							-	-							
6.45	Приемная генерального директора	-	-	1	1	17.9	3.86	69	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.2	1.2	-	П7	В7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.46	Переговорная	-	-	-	8	14.5	3.86	56	-	-	-	160	160	2.9	2.9	-	П7	В7
6.47	Заместитель генерального директора по операционной деятельности	-	-	1	4	28.2	3.86	109	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.3	1.3	-	П7	В7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.48	Подразделение по экономике и финансам. Директор	-	-	1	-	19.5	3.86	75	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П7	В7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.49	Подразделение по экономике и финансам. Главный бухгалтер + заместитель	-	-	2	-	27	3.86	104	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.2	1.2	-	П7	В7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Подразделение по экономике и финансам. Бухгалтерия, ПЭО, фин. Контроль	-	-	4	-	30.7	3.86	119	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.0	2.0	-	П7	В7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.51	Подразделение по управлению	-	-	-	-	23.8	3.86	92	-	-	-	60	60	0.7	0.7	-	П7	В7

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	персоналом. Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.52	Подразделение по	-	-	1	-	15.8	3.86	61	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.0	1.0	-	П7	В7
	информационной и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	экономической безопасности.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Директор по информационной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.53	Управление по юридическим	-	-	1		17.4	3.86	67	60 м³/ч на 1чел			60	60	0.9	0.9	-	П7	В7
	вопросам и интеллектуальной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	собственности. Руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.54	Подразделение по	-	-	5	-	43.3	3.86	167	60 м³/ч на 1чел	-	-	300	300	1.8	1.8	-	П7	В7
	информационной и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	экономической безопасности.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Начальник отдела,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	специалисты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.55	Управление по сопровождению	-	-	3	-	23.1	3.86	89	60 м³/ч на 1чел			180	180	2.0	2.0	-	П7	В7
	серийной техники и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	взаимодействию с заказчиком.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Начальник отдела, специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.56	Подразделение по	-	-	3	-	21.8	3.86	84	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.1	2.1	-	П7	В7
	информационным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	технологиям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.57	Опенспейс	-	-	45	-	281.3	3.86	1086	60 м³/ч на 1чел	-	-	2700	2400	2.5	2.2	-	П7	В7
6.58	Архив	B2	-			10.9	3.86	42	-	1	-	-	40	-	1.0	-	П7	В7
6.59	Подсобное помещение	-	-	-	-	7.3	3.86	28	-	-	-	-	30		1.1	-	П7	В7
6.6	Генеральный директор	-	-	1	2	27	3.86	104	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.0	1.0	-	П7	В7
6.61	Заместитель генерального	-	-	1	2	12.5	3.86	48	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.1	2.1	-	П7	В7
	директора, главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.62	Кофе-пойнт	-	-	-	8	12.7	3.86	49	20 м³/ч на 1чел	-	-	80	160	1.6	3.3	-	П7	В7
6.64	Подразделение по управлению	-	-	8	-	60	3.86	232	60 м³/ч на 1чел	-	-	480	480	2.1	2.1	-	П7	В7
	персоналом. Руководители	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	направления, специалисты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.65	Управление по юридическим	-	-	6		42.3	3.86	163	60 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	2.2	2.2	-	П7	В7

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	вопросам и интеллектуальной собственности. Эксперт, специалисты, юристы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.66	Подразделение по дизайну.	-	-	9		85.1	3.86	328	60 м3/ч на 1чел	-	-	540	450	1.6	1.4	-	П7	В7
	Руководитель направления, специалисты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.67	Кладовая ПХОиОТ	B2	-	-	-	18.6	3.86	72	-	1	-	-	65	-	0.9	-	П7	В7
6.68	Кофе-пойнт	-	-	-	4	9.2	3.86	36	20 м3/ч на 1чел	-	-	40	80	1.1	2.3	-	П7	В7
6.79	Подразделение методологии и программных средств. Рук.	-	-	1		18	3.86	69		-	-	60	60	0.9	0.9	-	П7	В7
	Направления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Администрация. Директор	-	-	2	1	18.7	3.86	72	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.9	1.9	-	П7	В7
	офиса цифровых проектов, рук.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектного офиса, рук.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	направления по работе с поставщиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81	Подразделение	-	-	1	-	11.8	3.86	46	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.3	1.3	-	П7	В7
	стандартизации, менеджмента качества и метрологии.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Руководитель подразделения, руководитель направления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.82	Генеральный директор	-	-	4		41	3.86	158	-	-	-	240	240	1.5	1.5	-	П7	В7
6.85	Заместитель генерального директора, главный бухгалтер	-	-	5		13.1	3.86	51	-	-	-	120	120	2.4	2.4	-	П7	В7
6.86	Генеральный директор	-	-	1	2	26.9	3.86	104	-	-	-	100	100	1.0	1.0	-	П7	В7
6.87	Бухгалтерия	-	-	5		32.2	3.86	124	-	-	-	300	300	2.4	2.4	-	П7	В7
		Итого людей		159	64				Итого		11610	11610						
7 этаж																		
7.01	Коридор	-	-	-	-	73.7	3.86	284	-	-	-	775		2.7	-	-	П8	-
	С/ У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1305	-	-	-	-	сущ сист
7.15	Переговорная	-	-	-	16	49.3	3.86	190	20 м3/ч на 1чел	-	-	320	320	1.7	1.7	-	П8	В8
7.2	Коридор	-	-	-	-	83.8	3.86	323	-	-	-	30	-	0.1	-	-	П8	-
7.21	Коридор	-	-	-	-	84.5	3.86	326	-	-	-	835	-	2.6	-	-	П8	-
7.22	Коридор	-	-	-	-	55.7	3.86	215	-	-	-	70	-	0.3	-	-	П8	-
7.23	Кроссовая	B4	-	-	-	8.9	3.86	34	-	-	-	-	50	-	1.5	-	-	В30
7.24	Хозяйственная кладовая	B4	-	-	-	6.2	3.86	24	-	-	-	-	30	-	1.3	-	-	В15
7.25	Помещение приема пищи	-	-	-	-	25.2	3.86	97	-	1	-	-	80	-	0.8	-	-	В25.1

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.26	Опенспейс	-	-	10	-	173.3	3.86	669	60 м³/ч на 1чел	-	-	600	460	0.9	0.7	-	п8	в8
7.27	Кабинет	-	-	3	-	20	3.86	77	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.3	2.3	-	п8	в8
7.28	Кабинет	-	-	1	2	12.1	3.86	47	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.1	2.1	-	п8	в8
7.29	Кабинет	-	-	1	2	14.4	3.86	56	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	п8	в8
7.3	Кабинет	-	-	4	-	24.9	3.86	96	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.5	2.5	-	п8	в8
7.31	Кабинет	-	-	4	-	25.3	3.86	98	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.5	2.5	-	п8	в8
7.32	Кабинет	-	-	3	-	20.00	3.86	77	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.3	2.3	-	п8	в8
7.33	Кабинет	-	-	3	-	20.10	3.86	78	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.3	2.3	-	п8	в8
7.34	Кабинет	-	-	1	2	14.40	3.86	56	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	п8	в8
7.35	Кабинет	-	-	1	2	14.30	3.86	55	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	п8	в8
7.36	Кабинет	-	-	4	-	29.30	3.86	113	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.1	2.1	-	п8	в8
7.37	Кабинет	-	-	4	-	29.30	3.86	113	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.1	2.1	-	п8	в8
7.38	Кабинет	-	-	1	2	14.30	3.86	55	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	п8	в8
7.39	Кабинет	-	-	1	2	14.40	3.86	56	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	п8	в8
7.4	Кабинет	-	-	3	-	20.10	3.86	78	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.3	2.3	-	п8	в8
7.41	Кабинет	-	-	6	-	41.10	3.86	159	60 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	2.3	2.3	-	п8	в8
7.42	Кабинет	-	-	4	-	23.10	3.86	89	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.7	2.7	-	п8	в8
7.43	Гардероб	-	-	-	-	14.00	3.86	54	-	1	-	-	50	-	0.9	-		в8
7.44	Переговорная	-	-	-	6	17.20	3.86	66	20 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.8	1.8	-	п8	в8
7.45	Кабинет	-	-	1	2	13.20	3.86	51	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.0	2.0	-	п8	в8

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.46	Кабинет	-	-	6	-	43.00	3.86	166	60 м3/ч на 1чел	-	-	360	360	2.2	2.2	-	п8	в8
7.47	Кабинет	-	-	4	-	25.30	3.86	98	60 м3/ч на 1чел	-	-	240	240	2.5	2.5	-	п8	в8
7.48	Гардероб	-	-		-	6.50	3.86	25	-	1			30		1.2	-		в8
7.49	Кофе-пойнт	-	-		2	7.70	3.86	30	20 м3/ч на 1чел	-	-	30	50	1.0	1.7	-	п8	в8
7.5	Кабинет	-	-	1	2	13.30	3.86	51	-	-	-	100	100	1.9	1.9	-	п8	в8
7.51	Опенспейс	-	-	35		332.80	3.86	1285	-	-	-	2100	2100	1.6	1.6	-	п8	в8
7.52	Кабинет ГД	-	-	1	4	29.50	3.86	114	-	-	-	140	140	1.2	1.2	-	п8	в8
7.53	Кабинет	-	-	3	-	20.00	3.86	77	-	-	-	180	180	2.3	2.3	-	п8	в8
7.54	Архив	В3			-	10.00	3.86	39	-	1	-	-	40	-	1.0	-	-	в8
7.55	Кофе-пойнт	-	-		-	3.70	3.86	14	-	1			20	-	1.4	-	-	в8
7.56	Кабинет	-	-	1	2	15.20	3.86	59	-	-	-	100	100	1.7	1.7	-	п8	в8
7.57	Принтерная	-	-		-	7.20	3.86	28	-	1	-		30	-	1.1	-	-	в8
7.58	Кофе-пойнт	-	-		-	4.40	3.86	17	-	1	-		20	-	1.2	-	-	в8
7.59	Гардероб	-	-		-	10.10	3.86	39	-	1	-		40	-	1.0	-	-	в8
7.6	Переговорная	-	-		13	21.10	3.86	81	20 м3/ч на 1чел	-	-	260	260	3.2	3.2	-	п8	в8
7.61	Кофе-пойнт	-	-		8	13.60	3.86	52	20 м3/ч на 1чел	-	-	80	160	1.5	3.0	-	п8	в8
7.62	Принтерная	-	-		-	7.60	3.86	29	1	2		40	80	1.4	2.7	-	п8	в8
7.63	Опенспейс	-	-	21	-	281.10	3.86	1085	-	-	-	1260	1150	1.2	1.1	-	п8	в8
7.64	Гардероб	-	-		-	7.90	3.86	30	-	1	-		30	0.0	1.0	-	-	в8
7.65	Принтерная	-	-		-	5.70	3.86	22	-	1	-		30	0.0	1.4	-	-	в8
7.66	Кофе-пойнт	-	-		4	8.80	3.86	34	20 м3/ч на 1чел		-	40	80	1.2	2.4	-	п8	в8
7.67	Ресепшн	-	-	1	2	24.00	3.86	93	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел		-	100	70	1.1	0.8	-	п8	в8
7.68	Гардероб	-	-		-	3.70	3.86	14	-	1	-		20	0.0	1.4	-		в8
7.69	Опенспейс	-	-	8	-	108.60	3.86	419	60 м3/ч на 1чел	-	-	480	480	1.1	1.1	-	п8	в8
7.7	Кабинет	-	-	1	2	16.20	3.86	63	60 м3/ч на 1чел + 20	-	-	100	100	1.6	1.6	-	п8	в8
7.71	Кабинет	-	-	3	-	19.40	3.86	75	60 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	2.4	2.4	-	п8	в8
7.72	Кроссовая	В4			-	6.20	3.86	24	-	-	-	100		4.2	-	-	п8	-
		Итого людей		140	75					Итого		11620	11485					
8 этаж																		
8.01	Коридор	-	-	-	-	361.4	3.86	1393	-	-	-	1550	-	1.1	-	-	п8	-

[illegible]

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.44	Отдел управления	-	-	12	-	82.4	3.86	318	60 м³/ч на 1чел	-	-	720	720	2.3	2.3	-	П8	В8
	проектами бортовых систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.48	Генеральный директор	-	-	1	5	29.3	3.86	113	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	160	160	1.4	1.4	-	П8	В8
8.49	Бизнес ассистент	-	-	1	1	14.4	3.86	56	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.4	1.4	-	П8	В8
8.50	Зам. ген. Директора	-	-	1	1	14.4	3.86	56	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.4	1.4	-	П8	В8
8.52	Переговорная	-	-		5	12.6	3.86	49	20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.1	2.1	-	П8	В8
8.53	Гардероб	-	-	-	-	17.4	3.86	67	-	1	-	-	70	-	1.0	-		В8
8.54	Ресепшн	-	-	2	-	23.8	3.86	92	60 м³/ч на 1чел		-	120	120	1.3	1.3	-	П8	В8
8.55	Переговорная	-	-	-	5	12.2	3.86	47	20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.1	2.1	-	П8	В8
8.56	Переговорная	-	-	-	5	21.7	3.86	84	20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П8	В8
8.57	Склад АХО	В2	-	-	-	17.8	3.86	69	-	1	-	-	70	-	1.0	-	-	В8
8.58	Открытое рабочее пространство	-	-	14		171.4	3.86	662	60 м³/ч на 1чел	-	-	840	700	1.3	1.1	-	П8	В8
	(ОП Варшавское, Отдел комп. зрения, Резерв)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.60	ОП Варшавское	-	-	2	-	13.7	3.86	53	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.3	2.3	-	П8	В8
8.61	Бухгалтерия	-	-	2	-	22.2	3.86	86	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.4	1.4	-	П8	В8
8.62	Отдел экономики и финансов	-	-	4	-	23.4	3.86	90	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.7	2.7	-	П8	В8
8.63	Отдел персонала	-	-	4	-	25.6	3.86	99	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.4	2.4	-	П8	В8
8.64	Директор по персоналу	-	-	1	1	14.8	3.86	57	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.4	1.4	-	П8	В8
8.65	Главный инженер	-	-	2	-	12.3	3.86	47	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.5	2.5	-	П8	В8
8.66	Юридический отдел	-	-	2	-	20.2	3.86	78	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.5	1.5	-	П8	В8
8.67	Отдел перспективных разработок	-	-	2	-	13.5	3.86	52	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.3	2.3	-	П8	В8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	П8	В8
8.71	Кабинет	-	-	4	-	25.8	3.86	100	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.4	2.4	-	П8	В8
8.72	Комната хранения МТЦ	В2	-		-	8.2	3.86	32	-	1	-	0	40	0.0	1.3	-	-	В8

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	отдела ИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.73	Отдел комп. зрения и Резерв	-	-	12	-	61.7	3.86	238	60 м3/ч на 1чел	-	-	720	720	3.0	3.0	-	П8	В8
8.74	Отдел комп. зрения	-	-	8	-	47.8	3.86	185	60 м3/ч на 1чел	-	-	480	480	2.6	2.6	-	П8	В8
8.75	Финансовый директор	-	-	1	1	20.0	3.86	77	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.0	1.0	-	П8	В8
		Итого людей		168	56						Итого	12830	12830					
9 этаж																		
9.01	Коридор	-	-	-	-	361.4	3.86	1393			-	1630	-	1.2	-	-	П9	-
	С/У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1590	-	-	-		сущ сист
9.02	Отдел экономики и финансов	-	-	4	-	24.0	3.86	93	60 м3/ч на 1чел	-	-	240	240	2.6	2.6	-	П9	В9
9.03	Отдел персонала	-	-	4	-	25.8	3.86	100	60 м3/ч на 1чел	-	-	240	240	2.4	2.4	-	П9	В9
9.04	Директор по персоналу	-	-	1	1	14.8	3.86	57	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.4	1.4	-	П9	В9
9.20	Гардероб	-	-	-	-	17.5	3.86	68	-	1	-	-	70	-	1.0	-		В9
9.23	Переговорная	-	-	-	5	12.2	3.86	47	20 м3/чел	-	-	100	100	2.1	2.1	-	П9	В9
9.24	Переговорная	-	-	-	5	21.7	3.86	84	20 м3/чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П9	В9
9.26	Комната хранения МТЦ	В2	-	-	-	8.2	3.86	32	-	1	-	-	40	-	1.3	-		В9
	отдела ИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.27	Переговорная	-	-	-	5	12.5	3.86	48	20 м3/чел	-	-	100	100	2.1	2.1	-	П9	В9
9.29	Зам. ген. директора	-	-	1	3	31.8	3.86	123	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	1.0	1.0	-	П9	В9
9.3	Склад АХО	В2	-	-	-	17.8	3.86	69	-	1	-	-	70	-	1.0	-		В9
9.31	Отдел проектирования	-	-	8	-	49.1	3.86	190	60 м3/ч на 1чел	-	-	480	480	2.5	2.5	-	П9	В9
	бортовых систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.32	Отдел ИТ	-	-	5	-	31.8	3.86	123	60 м3/ч на 1чел	-	-	300	300	2.4	2.4	-	П9	В9
9.33	Отдел трамвайной	-	-	4	-	20.9	3.86	81	60 м3/ч на 1чел	-	-	240	240	3.0	3.0	-	П9	В9
	автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.34	Переговорная	-	-	-	4	10.4	3.86	40	20 м3/чел	-	-	80	80	2.0	2.0	-	П9	В9
9.35	Переговорная	-	-	-	10	19.7	3.86	76	20 м3/чел	-	-	200	200	2.6	2.6	-	П9	В9
9.39	Архив	В3	-	-	-	11.3	3.86	44		1	-	0	50	0.0	1.1	-		В9
9.40	Отдел качества и	-	-	8	-	48.3	3.86	186	60 м3/ч на 1чел	-	-	480	430	2.6	2.3	-	П9	В9

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	безопасности, резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.41	ОП "ТМХ ТП" Резерв	-	-	10	-	93.0	3.86	359	60 м³/ч на 1чел	-	-	600	600	1.7	1.7	-	П9	В9
9.43	Директор по развитию	-	-	1	1	14.2	3.86	55	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.5	1.5	-	П9	В9
	бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.44	Операционный директор	-	-	1	1	14.2	3.86	55	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.5	1.5	-	П9	В9
9.45	Отдел тендеров PR отдел	-	-	2	-	26.2	3.86	101	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.2	1.2	-	П9	В9
9.46	Отдел проектирования	-	-	18	-	122.8	3.86	474	60 м³/ч на 1чел	-	-	1080	1080	2.3	2.3	-	П9	В9
	бортовых систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.47	Дирекция по	-	-	7	-	67.1	3.86	259	60 м³/ч на 1чел	-	-	420	420	1.6	1.6	-	П9	В9
	проектированию,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	отдел внедрения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.48	Тех. дирекция	-	-	10	-	66.1	3.86	255	60 м³/ч на 1чел	-	-	600	600	2.4	2.4	-	П9	В9
9.49	Тех. дирекция	-	-	8	-	53.8	3.86	208	60 м³/ч на 1чел	-	-	480	480	2.3	2.3	-	П9	В9
9.50	Переговорная	-	-	-	13	49.3	3.86	190	20 м³/чел	-	-	260	260	1.4	1.4	-	П9	В9
9.51	Дирекция по продажам	-	-	4	-	29.3	3.86	113	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.1	2.1	-	П9	В9
9.52	Отдел управления	-	-	12	-	82.4	3.86	318	60 м³/ч на 1чел	-	-	720	720	2.3	2.3	-	П9	В9
	проектами бортовых	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.53	Кабинет	-	-	4	-	25.4	3.86	98	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.4	2.4	-	П9	В9
9.56	Ресепшн	-	-	2	-	23.7	3.86	91	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.3	1.3	-	П9	В9
9.58	Бухгалтерия	-	-	2	-	22.2	3.86	86	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.4	1.4	-	П9	В9
9.59	Главный инженер	-	-	2	-	12.3	3.86	47	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.5	2.5	-	П9	В9
9.60	Юридический отдел	-	-	2	-	20.3	3.86	78	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.5	1.5	-	П9	В9
9.61	Отдел перспективных	-	-	2	-	13.5	3.86	52	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.3	2.3	-	П9	В9
	разработок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.62	Генеральный директор	-	-	1	5	29.3	3.86	113	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	160	160	1.4	1.4	-	П9	В9

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.63	Бизнесенс ассистент	-	-	1	1	14.4	3.86	56	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.4	1.4	-	П9	В9
9.64	Зам. ген. директора	-	-	1	1	14.4	3.86	56	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.4	1.4	-	П9	В9
9.65	Финансовый директор	-	-	1	1	20.0	3.86	77	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.0	1.0	-	П9	В9
9.66	Открытое рабочее	-	-	14	-	170.9	3.86	660	60 м3/ч на 1чел	-	-	840	700	1.3	1.1	-	П9	В9
	пространство (ОП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Варшавское,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отдел комп. зрения, Резерв)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.67	Отдел комп. зрения	-	-	8	-	47.8	3.86	185	60 м3/ч на 1чел	-	-	480	480	2.6	2.6	-	П9	В9
9.68	ОП Варшавское	-	-	2	-	13.7	3.86	53	60 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	2.3	2.3	-	П9	В9
9.69	Отдел комп. зрения и Резерв	-	-	12	-	61.7	3.86	238	60 м3/ч на 1чел	-	-	720	720	3.0	3.0	-	П9	В9
8.156	Дирекция по управлению	-	-	6	-	58.3	3.86	225	60 м3/ч на 1чел	-	-	360	360	1.6	1.6	-	П9	В9
	проектами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого людей		168	56.0						Итого	12830	12830					
10 этаж																		
10.01	Открытое рабочее	-	-	154	-	1618.0	3.86	6245	60 м3/ч на 1чел	-	-	9400	7750	1.5	1.2	-	П9	В9
	пространство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	С/ У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1590	-	-	-	-	сущ. сист
10.20	Переговорная	-	-	-	14	49.3	3.86	190	20 м3/ч на 1чел	-	-	280	280	1.5	1.5	-	П9	В9
10.23	Кабинет руководителя	-	-	1	2	27.1	3.86	104	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.0	1.0	-	П9	В9
	департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.25	Переговорная	-	-	-	6	8.9	3.86	34	20 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	3.5	3.5	-	П9	В9
10.26	Кофе-пойнт	-	-	-	4	7.6	3.86	29	20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	2.7	2.7	-	П9	В9
10.27	Архив	В4	-	-	-	6.9	3.86	26	-	1	-	-	30	-	1.1	-	-	В9
10.28	Переговорная	-	-	-	8	24.4	3.86	94	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	1.7	1.7	-	П9	В9
10.29	Кабинет руководителя	-	-	1	2	22.0	3.86	85	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П9	В9

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.31	Кабмнет руководителя	-	-	1	2	22.0	3.86	85	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П9	В9
	департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.32	Кофе-пойнт	-	-	-	8	17.1	3.86	66	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	2.4	2.4	-	П9	В9
10.33	Серверная	В3	-	-		10.3	3.86	40				100	0	2.5	0.0	-	П9	В9
10.34	Переговорная	-	-	-	6	14.4	3.86	56	20 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	2.2	2.2	-	П9	В9
10.35	Переговорная	-	-	-	6	14.5	3.86	56	20 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	2.2	2.2	-	П9	В9
10.36	Кофе-пойнт	-	-	-	4	9.6	3.86	37	20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	2.2	2.2	-	П9	В9
10.37	Архив	В3	-	-	-	7.6	3.86	29	-	1	-	-	30	-	1.0	-	-	В9
10.38	Гардероб	-	-	-	-	11.2	3.86	43	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В9
10.39	Кабинет руководителя	-	-	1	2	32.4	3.86	125	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	0.8	0.8	-	П9	В9
	департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.41	Переговорная	-	-	-	8	20.8	3.86	80	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	2.0	2.0	-	П9	В9
10.42	Гардероб	-	-	-	-	12.1	3.86	47	-	1	-	-	50	-	1.1	-	-	В9
10.43	Кабинет руководителя	-	-	1	2	22.0	3.86	85	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П9	В9
	департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.44	Кабинет руководителя	-	-	1	2	22.0	3.86	85	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П9	В9
	департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого людей		160	76.0						Итого	11380	11380					
12 этаж																		
12.01	Коридор	-	-	-	-	73.8	3.86	284	-	-	-	795	-	2.8	-	-	П10	-
	С/ У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1590	-	-	-		сущ сист
12.16	Переговорная	-	-	-	9	49.3	3.86	190	20 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	0.9	0.9		П10	В10
12.22	Резевный кабинет	-	-	1	-	13.2	3.86	51	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.2	1.2	-	П10	В10
12.23	Отрытое рабочее	-	-	55	-	459.5	3.86	1774	60 м3/ч на 1чел	-	-	3300	3190	1.9	1.8		П10	В10
	пространство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.24	Кабинет Станько	-	-	1	4	30.0	3.86	116	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П10	В10
12.25	Отрытое рабочее	-	-	108	-	806.8	3.86	3114	60 м3/ч на 1чел	-	-	6480	6200	2.1	2.0	-	П10	В10

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	пространство	-	-		-						-							
12.26	Директор по закупкам	-	-	1	4	28.8	3.86	111	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.3	1.3	-	П10	В10
12.27	Примная директора по закупкам	-	-	1	1	12.6	3.86	49	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.6	1.6	-	П10	В10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.28	Кабинет Бекмурзова	-	-	1	4	29.7	3.86	114	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П10	В10
12.29	Кабинет Наронова	-	-	1	4	29.7	3.86	114	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П10	В10
12.33	Гардероб	-	-	-	-	11.0	3.86	43	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В10
12.34	Архив	В3	-	-	-	7.9	3.86	31	-	1	-	-	40	-	1.3	-	-	В10
12.35	Переговорная	-	-	-	9	38.1	3.86	147	20 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	1.2	1.2	-	П10	В10
12.36	Переговорная	-	-	-	3	9.7	3.86	37	20 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.6	1.6	-	П10	В10
12.37	Переговорная	-	-	-	3	9.7	3.86	37	20 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.6	1.6	-	П10	В10
12.38	Кофе-пойнт	-	-	-		4.9	3.86	19	-	1	-	-	20	-	1.1	-	-	В10
12.39	Кофе-пойнт	-	-	-	2	5.5	3.86	21	20 м³/ч на 1чел	-	-	40	40	1.9	1.9	-	П10	В10
12.40	Гардероб	-	-	-		10.5	3.86	41	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В10
12.41	Архив	В3	-	-		28.2	3.86	109	-	1	-	-	110	-	1.0	-	-	В10
12.42	Принтерная	-	-	-		8.8	3.86	34	-	1	-	-	40	-	1.2	-	-	В10
12.43	Кофе-пойнт	-	-	-		10.0	3.86	39	-	1	-	-	40	-	1.0	-	-	В10
12.44	Кофе-пойнт	-	-	-	2	7.3	3.86	28	20 м³/ч на 1чел	-	-	40	40	1.4	1.4		П10	В10
12.45	Принтерная	-	-	-	-	10.3	3.86	40	-	1	-	-	40	-	1.0	-	-	В10
12.46	Кабинет заместителей	-	-	1	1	13.1	3.86	50	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.6	1.6	-	П10	В10
	(2 чел) главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.47	Кабинет главного бухгалтера	-	-	1	1	13.0	3.86	50	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.6	1.6	-	П10	В10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.48	Кабинет Кострова и Григорьева	-	-	1	1	13.0	3.86	50	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.6	1.6	-	П10	В10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.51	Коридор	-	-	-	-	76.8	3.86	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.53	Коридор	-	-	-	-	101.1	3.86	390	-	-	-	795	-	2.0	-	-	П10	-

№ п/п	Наименование помещения	Кате-гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.52	Коридор	-	-	-	-	56.3	3.86	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого людей		172	48						Итого	12870	12870					
13 этаж																		
13.01	Коридор	-	-	-	-	94.01	3.86	363	-	-	-	1690		-	-	-	П10	В10
	С/ У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1590	-	-	-	-	сущ сист
13.16	Переговорная	-	-	-	9	49.34	3.86	190	20 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	0.9	0.9		П10	В10
13.22	Кабинет Кошелвой	-	-	1	1	18.65	3.86	72	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.1	1.1	-	П10	В10
13.23	Отрытое рабочее пространство	-	-	50	-	365.10	3.86	1409	60 м3/ч на 1чел	-	-	3000	2830	2.1	2.0	-	П10	В10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.24	Кабинет Мосиенко	-	-	1	1	12.92	3.86	50	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.6	1.6	-	П10	В10
13.28	Гадероб	-	-	-	-	10.38	3.86	40	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В10
13.29	Переговорная	-	-	-	3	8.76	3.86	34	20 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.8	1.8	-	П10	В10
13.30	Переговорная	-	-	-	5	19.58	3.86	76	20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П10	В10
13.31	Принтерная	-	-	-	-	8.84	3.86	34	-	1	-	-	40	-	1.2	-	-	В10
13.32	С/У	-	-	2	-	8.60	3.86	33	-	50м3/ч на 1унит	-	-	100	-	3.0	-	-	сущ. сист
13.33	Комната отдыха	-	-	-	2	19.16	3.86	74	20 м3/ч на 1чел	-	-	40	40	0.5	0.5	-	П10	В10
13.34	Кабинет генерального	-	-	1	6	61.32	3.86	237	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	0.8	0.8	-	П10	В10
-	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.35	Приёмная (зона ожидания)	-	-	1	-	19.96	3.86	77	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П10	В10
13.36	Отрытое рабочее пространство	-	-	49	-	351.49	3.86	1357	60 м3/ч на 1чел	-	-	2940	2900	2.2	2.1	-	П10	В10
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.37	Кабинет Кубыщенко	-	-	1	-	12.04	3.86	46	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.3	1.3	-	П10	В10
13.38	Кабинет Михалёва	-	-	1	4	29.66	3.86	114	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П10	В10
13.39	Принтерная	-	-	-	-	10.28	3.86	40	-	1	-	-	40	-	1.0	-	-	В10
13.40	Кофе-пойнт	-	-	-	2	7.34	3.86	28	20 м3/ч на 1чел	-	-	40	40	1.4	1.4	-	П10	В10
13.42	Переговорная	-	-	-	9	37.73	3.86	146	20 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	1.2	1.2	-	П10	В10

№ п/п	Наименование помещения	Кате-гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.43	Кабинет Максаковой	-	-	1	1	13.23	3.86	51	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.6	1.6	-	П10	B10
13.44	Открытое рабочее пространство	-	-	59	-	435.55	3.86	1681	60 м3/ч на 1чел	-	-	3540	3310	2.1	2.0	-	П10	B10
13.48	Архив	B3	-	-	-	30.76	3.86	119	-	1	-	-	120	-	1.0	-	-	B10
13.49	Резевный кабинет	-	-	1	-	13.24	3.86	51	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.2	1.2	-	П10	B10
13.52	Кабинет Лежнева и Петровского	-	-	1	4	29.93	3.86	116	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П10	B10
13.53	Открытое рабочее пространство	-	-	-	-	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.54	Кабинет Кулакевич	-	-	1	4	29.66	3.86	114	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П10	B10
13.55	Кофе-пойнт	-	-	-	-	4.88	3.86	19	-	1	-	-	20	-	1.1	-	-	B10
13.56	Гардероб	-	-	-	-	10.93	3.86	42	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	B10
13.58	Архив	B3	-	-	-	10.92	3.86	42	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	B10
13.59	Кофе-пойнт	-	-	-	-	5.51	3.86	21	-	1	-	-	30	-	1.4	-	-	B10
13.60	Склад	B2	-	-	-	9.29	3.86	36	-	1	-	-	40	-	1.1	-	-	B10
13.61	Переговорная	-	-	-	3	9.68	3.86	37	20 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.6	1.6	-	П10	B10
		Итого людей		170	54						Итого	12850	12850					
14 этаж																		
14.16	Переговорная	-	-	-	13	49.34	3.86	190	20 м3/ч на 1чел	-	-	260	260	1.4	1.4		П11	B11
14.20	Комната приёма пищи	-	-	-	-	28.26	3.86	109	1	1	-	110	110	1.0	1.0	-	П11	Сущ. сист
14.21	Хозяйственная кладовая	B4	-	-	-	8.5	3.86	33	-	1	-	-	40	-	1.2	-		Сущ. сист
14.23	Кабинет руководителя управления по развитию производственной системы и качеству	-	-	1	4	21.36	3.86	82	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.7	1.7	-	П11	B11
14.24	Кабинет руководителя по материально техническому обеспечению	-	-	1	4	29.53	3.86	114	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П11	B11

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.25	Опенспейс	-	-	39	-	290.4	3.86	1121	60 м³/ч на 1чел	-	-	2450	2340	2.2	2.1	-	П11	В11
14.26	Кофе-пойнт	-	-	-	-	7.86	3.86	30	-	1	-	-	40	-	1.3	-		В11
14.27	Принтерная	-	-	-	-	4.73	3.86	18	-	1	-	-	20	-	1.1	-	-	В11
14.28	Архив	В3	-	-	-	11.85	3.86	46	-	1	-	-	50	-	1.1	-	-	В11
14.29	Переговорная	-	-	-	6	20.57	3.86	79	20 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.5	1.5		П11	В11
14.30	Кабинет	-	-	3	-	21.32	3.86	82	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.2	2.2	-	П11	В11
14.31	Склад	В2	-	-	-	11.59	3.86	45	-	1	-	-	50	-	1.1	-	-	В11
14.32	Принтерная	-	-	-	-	8.54	3.86	33	-	1	-	-	40	-	1.2	-	-	В11
14.33	Опенспейс	-	-	36	-	290.4	3.86	1121	60 м³/ч на 1чел	-	-	2290	2160	2.0	1.9	-	П11	В11
14.34	Кабинет директора	-	-	1	4	29.53	3.86	114	60 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.2	1.2	-	П11	В11
-	по управлению персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.35	Кабинет	-	-	1	1	21.32	3.86	82	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	1.0	1.0	-	П11	В11
14.36	Кабинет начальника отдела	-	-	1	2	13.00	3.86	50	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.0	2.0	-	П11	В11
14.37	Переговорная	-	-	-	3	20.57	3.86	79	20 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8		П11	В11
14.38	Архив	В3	-	-	-	9.08	3.86	35	-	1	-	-	40	-	1.1	-	-	В11
14.39	Кабинет руководителя	-	-	1	2	13.83	3.86	53	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.9	1.9	-	П11	В11
-	юридического управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.40	Опенспейс	-	-	10	-	122.2	3.86	472	60 м³/ч на 1чел	-	-	700	600	1.5	1.3	-	П11	В11
14.41	Опенспейс	-	-	8	-	53.4	3.86	206	60 м³/ч на 1чел	-	-	480	480	2.3	2.3	-	П11	В11
14.42	Кабинет директора по	-	-	1	2	27.43	3.86	106	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	0.9	0.9	-	П11	В11
-	безопасности и защите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.43	Кабинет руководителя	-	-	1	2	12.48	3.86	48	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.1	2.1	-	П11	В11
-	управления реализаци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	и развития сервисных услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.44	Архив	В3	-	-	-	11.17	3.86	43	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В11
14.45	Архив	В3	-	-	-	11.12	3.86	43	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В11

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.46	Архив	B3	-	-	-	10.20	3.86	39	-	1	-	-	40	-	1.0	-	-	B11
14.47	Опенспейс	-	-	33	-	122.2	3.86	472	60 м3/ч на 1чел	-	-	2140	1980	4.5	4.2	-	П11	B11
14.48	Кабинет руководителя	-	-	1	2	20.14	3.86	78	60 м3/ч на 1чел + 20	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П11	B11
-	юридического управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.49	Кабинет	-	-	1	2	11.49	3.86	44	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	2.3	2.3	-	П11	B11
14.50	Кабинет	-	-	1	2	1.50	3.86	6	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	17.3	17.3	-	П11	B11
14.51	Кабинет главного	-	-	1	2	20.06	3.86	77	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П11	B11
-	бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.52	Опенспейс	-	-	19	-	183.9	3.86	710	60 м3/ч на 1чел	-	-	1170	1140	1.6	1.6	-	П11	B11
14.53	Кабинет директора	-	-	1	2	13.02	3.86	50	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	2.0	2.0	-	П11	B11
-	по контролю качества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.54	Переговорная	-	-	-	3	13.00	3.86	50	20 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.2	1.2		П11	B11
14.55	Принтерная	-	-	-		5.5	3.86	21	-	1	-	-	30	-	1.4	-	-	B11
14.56	Кабинет (Дирекции по	-	-	1	-	17.1	3.86	66	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П11	B11
-	развитию производственной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	системы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.57	Принтерная	-	-	-	-	4.90	3.86	19	-	1	-	-	20	-	1.1	-	-	B11
14.58	Кофе-пойнт	-	-	-	-	4.43	3.86	17	-	1	-	-	20	-	1.2	-	-	B11
14.59	Архив	B3	-	-	-	9.39	3.86	36	-	1	-	-	40	-	1.1	-	-	B11
14.60	Архив	B3	-	-	-	9.32	3.86	36	-	1	-	-	40	-	1.1	-	-	B11
14.61	Коридор	-	-	-	-	76.34	3.86	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.62	Коридор	-	-	-	-	102.81	3.86	397	-	-	-	1480	-	-	-	-	П11	
14.63	Коридор	-	-	-	-	56.27	3.86	217	-	-	-	-	-	-	-	-		
	С/У, кроссвые. хоз.пом.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440	-	-	-		Сущ. сист
		Итого людей		162	56					Итого		12960	12960					
15 этаж																		
15.11	Переговорная	-	-	-	16	49.3	3.86	190	20 м3/ч на 1чел	-	-	320	320	1.7	1.7	-	П11	B11
15.12	Коридор	-	-	-	-	115.7	3.86	447	-	-	-	780	-	1.7	-	-	П11	-
	С/У, кроссвые. хоз.пом.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1355	-	-	-		-

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.19	Коридор	-	-	-	-	93.6	3.86	361	-	-	-	780	-	2.2	-	-	П11	-
15.21	Коридор	-	-	-	-	57.0	3.86	220	-	-	-	80	-	0.4	-	-	П11	-
15.22	Отдел документооборота	-	-	6	-	37.1	3.86	143	60 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	2.5	2.5	-	П11	В11
15.24	Хозяйственная кладовая	В4	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-		В15
15.25	Помещение для приема пищи		-	-	-	28.3	-	-	-	-	-	80	80	-	-	-	П11	В25.1
15.26	Дирекция по продажам	-	-	18	-	184.8	3.86	713	60 м³/ч на 1чел	-	-	1080	1080	1.5	1.5	-	П11	В11
	и развитию бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.27	Дирекция по операционной деятельности	-	-	-	-	169	3.86	650	-	-	-	1140	1140	1.8	1.8	-	П11	В11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.28	Принтерная	-	-	-	-	5	3.86	17	-	1	-	-	20	-	1.2	-	-	В11
15.29	Кабинет руководителя	-	-	2	-	14	3.86	54	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.2	2.2	-	П11	В11
	управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3	Дирекция по экономике	-	-	8	-	53	3.86	206	60 м³/ч на 1чел	-	-	480	480	-	-	-	П11	В11
	и финансам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.31	Заместитель генерального	-	-	1	2	22	3.86	85	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П11	В11
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.32	Кабинет главного бухгалтера	-	-	1	2	10	3.86	39	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	80	80	2.1	2.1	-	П11	В11
15.33	Приемная генерального	-	-	1	2	28	3.86	107	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	85	0.9	0.8	-	П11	В11
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.34	Кабинет генерального	-	-	1	6	41	3.86	157	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	1.1	1.1	-	П11	В11
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.35	Опенспейс	-	-	32		316	3.86	1221	60 м³/ч на 1чел	-	-	1920	1810	1.6	1.5	-	П11	В11
15.36	Руководитель управления ИТ	-	-	1	2	16	3.86	60	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П11	В11
15.37	Переговорная	-	-	-	5	10	3.86	37	20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.7	2.7	-	П11	В11
15.38	Переговорная	-	-	-	7	13	3.86	50	20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	2.8	2.8	-	П11	В11
15.39	Архив	В3	-	-	-	9	3.86	36	-	1	-	-	35	-	1.0	-	-	В11

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.4	Принтерная	-	-	-	-	4.9	3.86	19	-	-	-	-	20	-	1.1	-	-	B11
15.41	Кофе-пойнт	-	-	-	-	4.4	3.86	17	-	-	-	-	20	-	1.2	-	-	B11
15.42	Генеральный директор	-	-	1	2	30.0	3.86	116	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	60	-	0.5	-	П11	B11
15.43	Кабинет заместителя	-	-	1	2	21.7	3.86	84	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П11	B11
	генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.44	Комната отдыха с кофе	-	-		4	19.4	3.86	75	20 м³/ч на 1чел	-	-	40	80	0.5	1.1	-	П11	B11
	-пойнтом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.45	Администрация ОПР	-	-	1	2	21.4	3.86	83	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П11	B11
	(директор по производству)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.46	Архив	B3	-			9.3	3.86	36	-	1	-	-	35	-	1.0	-	-	B11
15.47	Подсобное помещение	-	-			3.6	3.86	14	-	1	-	-	15	-	1.1	-	-	B11
15.48	Помощник генерального	-	-	1		10.0	3.86	39	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.6	1.6	-	П11	B11
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.49	Кабинет	-	-	1	2	13.2	3.86	51	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	2.0	2.0	-	П11	B11
15.5	Принтерная	-	-			5.5	3.86	21	-	1	-	-	20		0.9	-		B11
15.51	Переговорная	-	-		7	10.3	3.86	40	20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	3.5	3.5	-	П11	B11
15.52	Переговорная	-	-		7	10.6	3.86	41	20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	3.4	3.4	-	П11	B11
15.53	Кабинет заместителя	-	-	1	2	21.7	3.86	84	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел			100	100	1.2	1.2	-	П11	B11
	генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.54	Кабинет руководителя	-	-		2	14.3	3.86	55	20 м³/ч на 1чел			120	120	2.2	2.2	-	П11	B11
	управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.55	Дирекция по корпоративной	-	-	1	2	20.0	3.86	77	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел			100	100	1.3	1.3	-	П11	B11

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	защите (кабинет заместителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	генерального директора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.56	Дирекция по корпоративной	-	-	4		35.2	3.86	136	60 м³/ч на 1чел			240	240	1.8	1.8	-	П11	В11
	защите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.57	УИТ	-	-	3		22.0	3.86	85	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.1	2.1	-	П11	В11
15.58	Дирекция по управлению	-	-	1	2	14.8	3.86	57	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	П11	В11
	персоналом (кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	заместителя генерального	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	директора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.59	Дирекция по управлению	-	-	4		31.9	3.86	123	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	-	-	-	П11	В11
	персоналом	-	-							-	-			-	-	-		
15.6	Юридический отдел	-	-	4		37.5	3.86	145	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	-	-	-	П11	В11
15.61	Переговорная	-	-		18	46.8	3.86	181	20 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	-	-	-	П11	В11
15.62	Кабинет технического	-	-	1	4	31.8	3.86	123	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	-	-	-	П11	В11
	директора	-	-							-	-			-	-	-		
15.63	Опенспейс	-	-	17		137.8	3.86	532	60 м³/ч на 1чел	-	-	1020	1020	-	-	-	П11	В11
15.64	Ресепшн	-	-	2		59.2	3.86	229	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	-	-	-	П11	В11
15.65	Управление развития сервиса	-	-	1	2	17.5	3.86	68	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	-	-	-	П11	В11
15.66	Архив	В3	-	-	-	11.9	3.86	46	-	1	-	-	40	-	-	-		В11
		Итого людей		115	100					Итого			11605					
16 этаж																		
16.01	Коридор					116.71	3.86	451				190						
16.18	Помещение для приема пищи	-	-	-	-	28.32	3.86	109	1	1	-	110	110	1.0	1.0	-	П12	В25.1сущ
16.20	Переговорная	-	-	-	12	49.34	3.86	190	20 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	1.3	1.3		П12	В12
16.23	Гардероб	-	-	-	-	8.27	3.86	32	-	1	-	-	40	-	-	-	-	В12

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.24	С/у	-	-	-	-	5.67	3.86	22	-	50м³/ч на 1ун+75м³/час на 1 душ	-	-	75	-	3.4		-	В27 суц
16.25	Директор по управлению персоналом	-	-	1	2	24.30	3.86	94	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.1	1.1	-	П12	В12
16.26	Переговорная	-	-	-	6	18.23	3.86	70	20 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.7	1.7		П12	В12
16.27	Специалист по документообороту	-	-	2	1	21.87	3.86	84	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.7	1.7	-	П12	В12
16.28	Начальник планово-экономического управления и начальник финансового отдела	-	-	2	1	21.17	3.86	82	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	140	140	1.7	1.7	-	П12	В12
16.29	Архив	В3	-			16.55	3.86	64	-	1	-	-	70	-	1.1	-	-	В12
16.30	Директор по экономике и финансам	-	-	1	2	22.66	3.86	87	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.1	1.1	-	П12	В12
16.31	ЗГД по продуктовому и техническому маркетингу	-	-	1	2	24.34	3.86	94	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.1	1.1	-	П12	В12
16.32	Руководитель управления развития новых продуктов и конкуретного анализа и руководитель управления технического маркетинга	-	-	2		22.26	3.86	86	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.4	1.4	-	П12	В12
16.33	Директор по развитию продаж	-	-	1	2	23.63	3.86	91	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.1	1.1	-	П12	В12
16.34	Руководитель управления аналитического отдела и мониторинга и начальник отдела	-	-	2		25.19	3.86	97	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.2	1.2	-	П12	В12
16.35	ЗГД по юридическим вопросам	-	-	1	2	21.60	3.86	83	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П12	В12

[illegible]

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.52	Управление по качеству	-	-	8		49.03	3.86	189	60 м³/ч на 1чел	-	-	480	480	2.5	2.5	-	П12	В12
	подвижного состава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.53	Управление технического	-	-	4		34.60	3.86	134	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	1.8	1.8	-	П12	В12
	обеспечения сервисного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.54	Гардероб	-	-			15.80	3.86	61	-	1	-	-	70	-	-	-	-	В12
16.55	Коммерческое управление	-	-	9		54.47	3.86	210	60 м³/ч на 1чел	-	-	540	540	2.6	2.6	-	П12	В12
16.56	Аналитическое управление	-	-	4		25.19	3.86	97	60 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	2.5	2.5	-	П12	В12
16.57	Главный специалист АХО	-	-	3		21.79	3.86	84	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.1	2.1	-	П12	В12
16.58	Руководитель направления	-	-	1		11.50	3.86	44	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.4	1.4	-	П12	В12
	по информационным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	технологиям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.59	Главный внутренний аудитор	-	-	1		14.53	3.86	56	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1	1	-	П12	В12
16.60	Департамент по качеству	-	-	9		55.23	3.86	213	60 м³/ч на 1чел	-	-	540	540	3	3	-	П12	В12
16.61	Архив	В3	-	-	-	17.33	3.86	67	-	1	-	-	70	-	-	-	-	В12
16.62	Гардероб	-	-	-	-	14.47	3.86	56	-	1	-	-	60	-	-	-	-	В12
16.63	Комната отдыха	-	-	-	9	35.56	3.86	137	20 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	1.3	1.3	-	П12	В12
16.64	Переговорная	-	-	-	6	19.67	3.86	76	20 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	1.6	1.6	-	П12	В12
16.65	Кофе-пойнт	-	-		19	30.18	3.86	116	20 м³/ч на 1чел	-	-	380	380	3.3	3.3	-	П12	В12
16.66	Департамент по	-	-	5		34.73	3.86	134	60 м³/ч на 1чел	-	-	300	300	2.2	2.2	-	П12	В12
	безопасности и общим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.67	Гардероб	-	-	-	-	13.09	3.86	51	-	1	-	-	60	-	-	-	-	
16.68	Директор департамента по	-	-	1	2	25.90	3.86	100	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.0	1.0	-	П12	В12
	безопасности и общим	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.69	Управление деповского	-	-	8	1	58.60	3.86	226	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	500	500	2.2	2.2	-	П12	В12
	хозяйства	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.70	Кабинет начальника	-	-	1	2	22.12	3.86	85	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П12	В12

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	управления деповского	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.71	Руководитель департамента	-	-	3		25.89	3.86	100	60 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	1.8	1.8	-	П12	В12
	технической политики,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рук. проектного офиса и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	директор по продуктовой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	группе "Пассажирские ВИП-вагоны"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.72	Директор по импортозамещению	-	-	1	2	20.89	3.86	81	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П12	В12
	компонентов пассажирского	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	подвижного состава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.73	ЗГД по техническому	-	-	1	2	20.22	3.86	78	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П12	В12
	развитию	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.74	Директор департамента по	-	-	1	2	22.93	3.86	89	60 м3/ч на 1чел + 20	-	-	100	100	1.1	1.1	-	П12	В12
	качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.75	Генеральный директор	-	-	1	6	32.07	3.86	124	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	180	105	1.5	0.8	-	П12	В12
16.76	Приемная генерального	-	-	2	4	32.40	3.86	125	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	200	200	1.6	1.6	-	П12	В12
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.77	Коридор	-	-	-	-	120.64	3.86	466	-	-	-	1660	-	-	-	-	-	-
16.78	Коридор	-	-	-	-	121.54	3.86	469	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-
16.79	Коридор	-	-	-	-	122.46	3.86	473	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-
	С/У и тех пом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1590	-	-	-	-	Сущ. сист
		Итого людей		123	111					Итого		11880	11770					
17 этаж																		
17.21	Кабинет руководителя	-	-	1	2	21.08	3.86	81	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.2	1.2	-	П12	В12
	С/ У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1015	-	-	-	-	сущ сист
17.22	Приёмная генерального	-	-	1	2	14.24	3.86	55	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	П12	В12
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.23	Кабинет руководителя	-	-	1	2	19.63	3.86	76	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П12	В12

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помещения, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.24	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.57	3.86	68	60 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П12	В12
17.25	Принтерная	-	-	-	-	5.05	3.86	19	-	1	-	-	20	-	1.0	-	-	В12
17.26	Принтерная	-	-	-	-	4.95	3.86	19	-	1	-	-	20	-	1.0	-	-	В12
17.27	Комната прёма пищи					13.22	3.86	51	1	1		60	60	1.2	1.2	-	П12	сущ сист
17.28	Гардероб	-	-	-	-	10.91	3.86	42	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В12
17.29	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.96	3.86	69	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.4	1.4	-	П12	В12
17.30	Рабочий кабинет на 80 чел	-	-	80	-	480.02	3.86	1853	60 м³/ч на 1чел	-	-	4800	4700	2.6	2.5	-	П12	В12
17.31	Кабинет руководителя	-	-	1	2	19.28	3.86	74	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П12	В12
17.32	Переговорная	-	-	-	5	14.19	3.86	55	20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.8	1.8	-	П12	В12
17.33	Кабинет гнер. Директора	-	-	1	6	20.09	3.86	78	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.3	2.3	-	П12	В12
17.34	Кабинет руководителя	-	-	1	2	20.09	3.86	78	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П12	В12
17.35	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.77	3.86	69	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П12	В12
17.36	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.84	3.86	69	61 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П12	В12
17.37	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.45	3.86	67	61 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П12	В12
17.38	Кофе-пойнт	-	-	-	-	7.18	3.86	28	-	1	-	-	30	-	1.1	-	-	В12
17.39	Принтерная	-	-	-	-	5.61	3.86	22	-	1	-	-	30	-	1.4	-	-	В12
17.40	Кофе-пойнт	-	-	-	-	5.33	3.86	21	-	1	-	-	30	-	1.5	-	-	В12
17.41	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.84	3.86	69	61 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П12	В12
17.42	Кабинет на 8 рабочих мест	-	-	8	-	50.11	3.86	193	60 м³/ч на 1чел	-	-	480	480	2.5	2.5	-	П12	В12
17.43	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.33	3.86	67	61 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П12	В12
17.44	Кабинет на 6 рабочих мест	-	-	6	-	45.13	3.86	174	60 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	2.1	2.1	-	П12	В12
17.45	Кабинет руководителя	-	-	1	2	19.92	3.86	77	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.3	1.3	-	П12	В12
17.46	Кабинет на 6 рабочих мест	-	-	6	-	39.10	3.86	151	60 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	2.4	2.4	-	П12	В12

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.47	Кабинет на 3 рабочих мест	-	-	3	-	23.80	3.86	92	60 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	2.0	2.0	-	П12	В12
17.48	Кабинет руководителя	-	-	1	2	17.25	3.86	67	61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П12	В12
17.49	Кофе-пойнт	-	-	-	-	4.89	3.86	19	-	1	-	-	20	-	1.1	-	-	В12
17.50	Кабинет на 3 рабочих мест	-	-	3	-	25.52	3.86	99	60 м3/ч на 1чел	-	-	180	180	1.8	1.8	-	П12	В12
17.51	Кабинет руководителя	-	-	1	2	18.62	3.86	72	60 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.4	1.4	-	П12	В12
17.52	Кабинет на 2 рабочих мест	-	-	2	-	16.40	3.86	63	60 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	1.9	1.9	-	П12	В12
17.53	Кабинет кадрового работника	-	-	1	1	10.35	3.86	40	61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	2.0	2.0	-	П12	В12
17.54	Переговорная	-	-	-	8	18.35	3.86	71	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	2.3	2.3	-	П12	В12
17.55	Кабинет на 12 рабочих мест	-	-	12	-	80.44	3.86	310	60 м3/ч на 1чел	-	-	720	670	2.3	2.2	-	П12	В12
17.56	Гардероб	-	-	-	-	13.03	3.86	50	-	1	-	-	60	-	1.2	-	-	В12
17.01	Коридор	-	-	-	-	85.75	4.86	417	-	-	-	1015	-	-	-	-	-	-
		Итого людей		137	50						Итого	10345	10345					
18 этаж																		
18.01	Коридор	-	-	-	-	74.05	3.86	286	-	-	-	60	-	0.2	-	-	-	-
18.19	Коридор	-	-	-	-	79.55	3.86	307	-	-	-	120	-	-	-	-	П13	-
18.18	Коридор	-	-	-	-	77.57	3.86	299	-	-	-	1015	-	-	-	-	П13	-
18.20	Гардероб	-	-	-	-	14.56	3.86	56	-	1	-	-	60	-	1.1	-	-	В13
	С/ У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1015	-	-	-		сущ сист
18.21	Кофе-пойнт	-	-	-	-	9.99	3.86	39	-	1	-	-	40	-	1.0	-	-	В13
18.22	Принтерная	-	-	-	-	7.72	3.86	30	-	1	-	-	30	-	1.0	-	-	В13
18.23	Переговорная	-	-	-	10	19.09	3.86	74	20 м3/ч на 1чел	-	-	200	200	2.7	2.7	-	П13	В13
18.24	Кофе-пойнт	-	-	-	-	11.15	3.86	43	-	1	-	-	50	-	1.2	-	-	В13
18.25	Принтерная	-	-	-	-	9.42	3.86	36	-	1	-	-	40	-	1.1	-	-	В13
18.26	Кабинет генерального	-	-	1	3	17.24	3.86	67	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	1.8	1.8	-	П13	В13
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.27	Кабинет заместителя	-	-	1	2	17.14	3.86	66	60 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.5	1.5	-	П13	В13
	генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.28	Кабинет на 15 рабочих мест	-	-	15	-	25.52	3.86	99	60 м3/ч на 1чел	-	-	900	900	9.1	9.1	-	П13	В13
18.29	Приёмная секретарей	-	-	2	4	48.49	3.86	187	60 м3/ч на 1чел	-	-	200	200	1.1	1.1	-	П13	В13

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.25	Принтерная	-	-	-	-	9.42	3.86	36	-	1	-	-	40	-	1.1	-	-	B13
19.27	Кабинет генерального	-	-	1	4	34.98	3.86	135	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.0	1.0	-	П13	B13
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.26	Переговорная генерального	-	-	-	10	28.87	3.86	111	20 м3/ч на 1чел	-	-	200	200	1.8	1.8	-	П13	B13
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.28	Кабинет финансового	-	-	1	4	21.83	3.86	84	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.7	1.7	-	П13	B13
	директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.29	Кабинет руководителя	-	-	1	-	12.32	3.86	48	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.3	1.3	-	П13	B13
	департамента																	
19.30	Кабинет казначея	-	-	1	-	12.65	3.86	49	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.2	1.2	-	П13	B13
19.31	Кабинет заместителя	-	-	1	4	21.83	3.86	84	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.7	1.7	-	П13	B13
	генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по продуктовому	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	напрвлню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.32	Гардероб	-	-	1	-	7.43	3.86	29	-	1	-	-	30	-	1.0	-	-	B13
19.33	Кабинет директора по ГОЗ	-	-	1	4	17.13	3.86	66	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	2.1	2.1	-	П13	B13
19.34	Архив	B3	-	-	-	17.15	3.86	66	-	1	-	-	70	-	1.1	-	-	B13
19.35	Склад ДИТ	B2	-	1	-	12.56	3.86	48	-	1	-	-	50	-	1.0	-	П13	B13
19.37	Кабинет отдела	-	-	6	-	37.64	3.86	145	60 м3/ч на 1чел	-	-	360	290	2.5	2.0	-	П13	B13
	бухгалтерии на 6 человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.38	Переговорная	-	-	-	8	17.72	3.86	68	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	2.3	2.3	-	П13	B13
19.39	Кроссовая (серверная)	B3	-	-	-	12.44	3.86	48	1	-	-	50	-	1.0	-	-	П13	-
19.40	Кофе-пойнт	-	-	-	-	9.99	3.86	39	1	1	-	40	40	-	1.0	-	П13	B13
19.41	Кабинет на 26 рабочих мест	-	-	26	-	219.54	3.86	847	60 м3/ч на 1чел	-	-	1560	1560	1.8	1.8	-	П13	B13
19.42	Гардероб	-	-	-	-	7.43	3.86	29	-	1	-	-	30	-	1.0	-	-	B13
19.43	Склад АХО	B2	-	-	-	15.42	3.86	60	-	1	-	-	60	-	1.0	-	-	B13
19.44	Кофе-пойнт	-	-	-	-	7.49	3.86	29	-	1	-	-	30	-	1.0	-	-	B13
19.45	Кабинет помощников	-	-	5	-	30.30	3.86	117	60 м3/ч на 1чел	-	-	300	300	2.6	2.6	-	П13	B13
	генерального дирекора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	и работников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование помещения	Кате- гория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь , м²	Высота, м	Объем помеще- ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.59	Кабинет сотрудника	-	-	1	-	15.10	3.86	58	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.0	1.0	-	П13	В13
	директора с персональными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	данными и сейфом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.60	Кабинет советника	-	-	1	4	20.26	3.86	78	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	140	140	1.8	1.8	-	П13	В13
	генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.61	Переговорная	-	-	-	8	21.33	3.86	82	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	1.9	1.9	-	П13	В13
19.62	Ресепшн	-	-	1	2	45.39	3.86	175	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	0.6	0.6	-	П13	В13
		Итого людей		77	46						Итого	8155	8155					
20 этаж																		
20.03	Кухня	-	-	-	-	13.22	3.86	51	1	1	-	60	60	-	-	-	П14	Сущ. сист.
20.04	Коридор	-	-	-	-	0.00	3.86	0	-	-	-	875	-	-	-	-	П14	-
20.17	Коридор	-	-	-	-	76.00	3.86	293	по балансу	-	-	825	-	2.8	-	-	П14	-
20.18	Коридор	-	-	-	-	95.07	3.86	367	по балансу	-	-	60	-	0.2	-	-	П14	-
20.19	Коридор	-	-	-	-	63.07	3.86	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.2	Кабинет	-	-	-	-	21.13	3.86	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.21	Рабочий кабинет на 80 чел	-	-	60		479.15	3.86	1850	60 м3/ч на 1чел	-	-	3600	3600	1.9	1.9	-	П14	В14
20.22	Кабинет	-	-	1		19.17	3.86	74	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П14	В14
20.23	Переговорная	-	-	-	6	14.11	3.86	54	20 м3/ч на 1чел	-	-	120	120	2.2	2.2	-	П14	В14
20.24	Кабинет	-	-	1		25.53	3.86	99	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.6	0.6	-	П14	В14
20.25	Приемная	-	-	1		48.58	3.86	188	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.3	0.3	-	П14	В14
20.26	Кабинет	-	-	1		19.98	3.86	77	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П14	В14
20.27	Кабинет	-	-	1		16.12	3.86	62	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	1.0	1.0	-	П14	В14
20.28	Кабинет	-	-	1		17.36	3.86	67	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П14	В14
20.29	Кабинет	-	-	1		20.07	3.86	77	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П14	В14
20.3	Кабинет	-	-	1		20.07	3.86	77	60 м3/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П14	В14
20.31	Принтерная	-	-	-	-	4.67	3.86	18	-	1	-	-	18	-	1.0	-	-	В14
20.32	Принтерная	-	-	-	-	9.47	3.86	37	-	1	-	-	37	-	1.0	-	-	В14

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.33	Кабинет	-	-	1		16.72	3.86	65	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П14	В14
20.34	Гардероб	-	-	-	-	10.67	3.86	41	-	1	-	-	41	-	1.0	-	П14	В14
20.35	Кабинет	-	-	1		16.45	3.86	63	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П14	В14
20.36	Кофе-пойнт	-	-	-	-	5.91	3.86	23	1	1	-	23	23	1.0	1.0	-	П14	В14
20.37	Принтерная	-	-	-	-	6.26	3.86	24	-	1	-	-	24	-	1.0	-	П14	В14
20.38	Кофе-пойнт	-	-	-	-	5.03	3.86	19	1	1	-	19	19	1.0	1.0	-	П14	В14
20.39	Кабинет	-	-	1		20.06	3.86	77	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П14	В14
20.40	Кабинет на 8 рабочих мест	-	-	8		49.87	3.86	192	60 м³/ч на 1чел	-	-	480	480	2.5	2.5	-	П14	В14
20.41	Кабинет	-	-	1		17.54	3.86	68	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П14	В14
20.42	Кабинет на 6 рабочих мест	-	-	6		44.50	3.86	172	60 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	2.1	2.1	-	П14	В14
20.43	Кабинет	-	-	1		19.63	3.86	76	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П14	В14
20.44	Кабинет на 6 рабочих мест	-	-	6		44.50	3.86	172	60 м³/ч на 1чел	-	-	360	360	2.1	2.1	-	П14	В14
20.45	Кабинет на 3 рабочих места	-	-	3		21.28	3.86	82	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	2.2	2.2	-	П14	В14
20.46	Кабинет	-	-	1		16.55	3.86	64	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П14	В14
20.47	Кофе-пойнт	-	-	-	-	10.23	3.86	39	1	1	-	39	39	1.0	1.0	-	П14	В14
20.48	Кабинет на 3 рабочих места	-	-	3		25.19	3.86	97	60 м³/ч на 1чел	-	-	180	180	1.9	1.9	-	П14	В14
20.49	Кабинет	-	-	1		17.06	3.86	66	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П14	В14
20.50	Кабинет на 2 рабочих места	-	-	2		13.37	3.86	52	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.3	2.3	-	П14	В14
20.51	Кабинет	-	-	1		12.75	3.86	49	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	1.2	1.2	-	П14	В14
20.52	Переговорная	-	-		10	18.02	3.86	70	20 м³/ч на 1чел	-	-	200	200	2.9	2.9	-	П14	В14
20.53	Кабинет на 12 рабочих мест	-	-	11		77.98	3.86	301	60 м³/ч на 1чел	-	-	660	660	2.2	2.2	-	П14	В14
20.54	Гардероб	-	-	-	-	12.48	3.86	48	-	1	-	-	48	-	1.0	-		В14
	С/ У, сущ. тех.пом												1015					сущ сист
		Итого людей		150	78						Итого	9122	8545					
21 этаж																		
21.01	Коридор	-	-	-	-	100.17	3.86	387	-	-	-	550	-	1.4	-	-	П14	-
21.02	Помещение для приема пищи	-	-	-	-	11.32	3.86	44	1	1		45	45	1.0	1.0	-	П14	В14
	С/ У, сущ. тех.пом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-	-	-	Сущ. Системы
21.18	Кабинет	-	-	1	-	21.87	3.86	84	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.7	0.7	-	П14	В14

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21.19	Приемная	-	-	2	-	43.27	3.86	167	20 м³/ч на 1чел	-	-	120	100	0.7	0.6	-	П14	В14
21.20	Кабинет	-	-	1	-	17.14	3.86	66	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.9	0.9	-	П14	В14
21.21	Переговорная	-	-	-	17	17.73	3.86	68	20 м³/ч на 1чел	-	-	340	340	5.0	5.0	-	П14	В14
21.22	Кабинет	-	-	1	-	19.31	3.86	75	60 м³/ч на 1чел	-	-	60	60	0.8	0.8	-	П14	В14
21.23	Кабинет	-	-	2	-	24.80	3.86	96	60 м³/ч на 1чел	-	-	120	100	1.3	1.0	-	П14	В14
21.24	Опенспейс	-	-	12	-	73.92	3.86	285	60 м³/ч на 1чел	-	-	720	600	2.5	2.1	-	П14	В14
21.25	Опенспейс	-	-	12	-	79.45	3.86	307	60 м³/ч на 1чел	-	-	720	600	2.3	2.0	-	П14	В14
		Итого людей		31	17					Итого		2795						
22 этаж																		
22.01	Коридор	-	-	2	31	217.3	3.86	838	баланс+20 м³/ч на 1чел	20 м³/ч на 1чел	-	1280	740	1.5	-	-	П14	-
	Санузлы, эл. щитовые, тех. Помещения	-	-	-	-	13.6	3.86	52	-	-	-		540	-	-	-	-	Сущ. системы
22.12	Кофе-пойнт	-	-	-	5	6.4	3.86	24	20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	4.1	4.1	-	П14	В14
22.13	Кабинет	-	-	1	2	15.8	3.86	61	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.6	1.6	-	П14	В14
22.14	Кабинет	-	-	1	2	15.8	3.86	61	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.6	1.6	-	П14	В14
22.15	Кабинет	-	-	1	2	15.4	3.86	59	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П14	В14
22.17	Переговорная	-	-	-	6	13.4	3.86	52	20 м³/ч на 1чел	-	-	120	120	2.3	2.3	-	П14	В14
22.18	Кабинет	-	-	1	2	15.1	3.86	58	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П14	В14
22.19	Переговорная	-	-	-	12	34.4	3.86	132	20 м³/ч на 1чел	-	-	240	240	1.8	1.8	-	П14	В14
22.20	Кабинет	-	-	1	2	15.1	3.86	58	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П14	В14
22.21	Кабинет	-	-	1	2	15.2	3.86	59	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П14	В14
22.22	Помещение приёма пищи	-	-	-	-	15.2	3.86	59	1	1	-	60	60	1.0	1.0	-	П14	В14
22.23	Кабинет	-	-	1	2	15.2	3.86	59	60 м³/ч на 1чел + 20 м³/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П14	В14

№ п/п	Наименование помещения	Категория	Класс чистоты	Кол-во чел.		Площадь, м²	Высота, м	Объем помеще-ния, м³	Треб. кратность		Местн. отсосы, м³/ч	Приток, м3/ч	Вытяжка, м³/ч	Фактич. кратность		Вент. система		
				Пост.	Врем.				приток	вытяжка				приток	вытяжка	местн.	приток	вытяжка
1	2	3	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.26	Переговорная	-	-	-	8	20.8	3.86	80	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	2.0	2.0	-	П14	В14
		Итого людей		9	76					Итого		2660	2660					
23 этаж																		
23.9	Коридор	-	-	-	3	76.72	3.86	296	20 м3/ч на 1чел+компен.	-	-	300	-	1.0	-	-	П14	-
23.10	Коридор	-	-	2	4	75.61	3.86	292	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	240	-	0.8	-	-	П14	-
23.13	Переговорная	-	-	-	4	14.59	3.86	56	20 м3/ч на 1чел	-	-	80	80	1.4	1.4	-	П14	В14
23.14	Коференц зал	-	-	-	36	93.95	3.86	363	20 м3/ч на 1чел	-	-	720	720	2.0	2.0	-	П14	В14
23.15	Переговорная	-	-	-	8	18.16	3.86	70	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	2.3	2.3	-	П14	В14
23.16	Переговорная	-	-	-	5	14.99	3.86	58	20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П14	В14
23.17	Переговорная	-	-	-	5	15.00	3.86	58	20 м3/ч на 1чел	-	-	100	100	1.7	1.7	-	П14	В14
23.18	Переговорная	-	-	-	8	17.09	3.86	66	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	160	2.4	2.4	-	П14	В14
23.19	С/У	-	-	-	-	6.64	3.86	26	50м3/ч на 1ун+75м3/час на 1 душ	-	-	-	75	-	2.9	-	П14	В14
23.20	Сервировочная	-	-	-	-	7.3	3.86	28	1	-	-	30	40	1.1	-	-	П14	Сущ. Системы
23.21	Кабинет	-	-	1	4	34.87	3.86	135	60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел	-	-	160	65	1.2	0.5	-	П14	В14
23.22	Кабинет	-	-	-	8	40.24	3.86	155	20 м3/ч на 1чел	-	-	160	85	1.0	0.5	-	П14	В14
23.23	Гардеробная	-	-		1	11.93	3.86	46	20 м3/ч на 1чел	-	-	-	20	-	0.4		П14	В14
23.24	С/У	-	-	-	-	6.65	3.86	26	50м3/ч на 1ун+75м3/час на 1 душ	-	-	-	75	-	2.9	-	П14	В14
22.12	Кофе-пойнт	-	-	-	5	6.4	3.86	24	1	1	-	30	30	1.2	1.2	-	П14	В14
	Санузлы, эл. щит., тех помещения	-	-	-	-	13.6	3.86	52	-	-	-		540	-	-	-	П14	Сущ. системы
		Итого людей		3	83					Итого		2210	2250					