

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание	
Система противопожарной автоматики											
1.		Монтаж прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного				шт.		14			
2.		Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный РЗ-Рубеж-2ОП				шт.		14			
3.		Установка источника бесперебойного питания				шт.		2			
4.		Источник вторичного электропитания резервный ИБЭП RS-R3				шт.		2			
5.		Монтаж аккумулятора кислотного стационарного				шт.		4			
6.		Аккумуляторная батарея				шт.		4			
7.		Прокладка кабеля в кабель-канале				м		10		С учетом нормы расхода 2%	
8.		Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0				м		10		С учетом нормы расхода 2%	
9.		Прокладка кабеля в кабель-канале				м		10		С учетом нормы расхода 2%	
10.		Кабели симметричные, для промышленного интерфейса Сегмент.Лан U/UTP cat5e PVCLСнг(А)-FRHF 4x2x0,52				м		10		С учетом нормы расхода 2%	
11.		Монтаж кабель-канала				м		6			
12.		Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40x25 мм PR.0540251				м		6		С учетом нормы расхода 2%	
13.		Устройство управления: прибор электрический в одноблочном исполнении				шт.		600			
14.		Модуль управления клапаном				шт.		100			
15.		Релейный модуль				шт.		500			
16.		Монтаж изолятора шлейфа				шт.		300			
17.		Изолятор шлейфа				шт.		300			
18.		Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания				шт.		200			
19.		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²м250С учетом нормы расхода 2%				м		12000		С учетом нормы расхода 2%	
20.		Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0				м		12000		С учетом нормы расхода 2%	
21.		Прокладка гоф. трубы открыто				м		12000			
						TMX-2025-P-СПА-00-BOP					
Изм.						Кол.уч.					
Лист						№ док.					
Подпись						Дата					
Разраб.		Бегов						06.25			
ГИП		Николич						06.25			
ГАП		Радойкович						06.25			
Н. контр.											

Инва. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция	Наименование					Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
22.	Труба гибкая гофрированная из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом					м	12000	С учетом нормы расхода 2%
23.	Комплекты крепления для ОКЛ (скоба металлическая однолапковая, дюбель 5×30, саморез 4,2×32)					шт.	30000	
24.	Герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) НН SS-305					шт.	50	
						ТМХ-2025-СПА-00-ВОР		Лист
								2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			