

Согласовано

Взак. №

Дата

Инв. № подл.

Источник питания

Распределительный пункт:
номер, тип; установленная и
расчётная мощность, кВт.

Аппарат на вводе:
номер, тип; номинальный ток,
ток расцепителя, А

Аппарат на линии

Выключатель автоматический или
предохранитель:
номер, тип; номинальный ток,
ток расцепителя или плавкой
вставки, А

Пускатель магнитный (устройство
защитного отключения или другие
аппараты):
номер, тип; номинальный ток,
ток нагревательного элемента
(ток расцепителя), А

Потребитель

Кабель

Условное обозначение на плане																										
Наименование потребителя, назначение линии	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Резерв	Резерв		
Установленная мощность, кВт	2,4	0,8	0,4	2,4	1,6	2,4	1,2	2,4	2,4	1,6	0,8	0,8	2	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2	1,2	1,2	0,9				
Коэффициент мощности	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95					
Расчетный ток, А	11,48	3,83	1,91	11,48	7,66	11,48	5,74	11,48	11,48	7,66	3,83	3,83	9,57	7,66	11,48	11,48	11,48	11,48	9,57	5,74	5,74	4,31				
Номер группы	K19.1	K19.2	K19.3	K19.4	K19.5	K19.6	K19.7	K19.8	K19.9	K19.10	K19.11	K19.12	K19.13	K19.14	K19.15	K19.16	K19.17	K19.18	K19.19	K19.20	K19.21	K19.22				
Марка, напряжение	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF				
Число и сечение жил	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5				
Длина, м	19	25	28	31	54	67	72	62	58	49	63	56	67	71	52	47	56	60	33	35	12	29				

ВРУ-1

ЩС-К19оф

Ввод питания от ВРУ-3 (Офисы), РП1

ВН-101

А, В, С

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

QF7

QF8

QF9

QF10

QF11

QF12

QF13

QF14

QF15

QF16

QF17

QF18

QF19

QF20

QF21

QF22

QF44

QF45

343G/2024-ТД-30М

Бизнес-центр ТМХ на территории ОЗЗ «Технополис «Москва»

Принципиальная однолинейная схема ЩС-К19оф

Согласовано

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Ставя

Лист

Листов

Гип

Рабочий

Николич

Радойкович

04.25

04.25

Принципиальная однолинейная схема ЩС-К19оф

Формат А3х3А