

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Источник питания

Распределительный пункт:
номер; тип; установленная и
расчётная мощность, кВт.

Аппарат на вводе:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя, А

Аппарат на линии

Выключатель автоматический или
предохранитель:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя или плавкой
вставки, А

Пускатель магнитный (устройство
защитного отключения или другие
аппараты):
номер; тип; номинальный ток,
ток нагревательного элемента
(ток расцепителя), А

Потребитель

Условное обозначение на плане

Наименование потребителя,
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Коэффициент мощности

Расчетный ток, А

Номер группы

Марка, напряжение

Число и сечение жил

Длина, м

Кабель

ВРУ-1

3L

N

PE

QF
32 A

ЩС-K22оф

Ввод питания от ВРУ-3 (Офисы), РП2
N3оф.2-6
(1331-К-ЭМ л.4)

ВН-101
63 A

A,B,C

A

QF1
BA-103
C 16

B

QF2
BA-103
C 16

C

QF3
BA-103
C 16

A

QF44
BA-103
C 16

B

QF45
BA-103
C 16

	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки WI-Fi	Резерв	Резерв
	1,2	1,6	0,5		
	0,95	0,95	0,95		
	5,74	7,66	2,39		
	K22.1	K22.2	K22.3		
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF		
	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5		
	37	32	59		

СТИ

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

Согласовано

343G/2024-ТД-ЭОМ

Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Николич

04.25

ГАП

Радойкович

04.25

Принципиальная однолинейная схема ЩС-K22оф

Стадия

Лист

Листов

Р

57

СТИ

Формат АЗК