

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Источник питания

Распределительный пункт:
номер; тип; установленная и
расчётная мощность, кВт.

Аппарат на вводе:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя, А

Аппарат на линии

Выключатель автоматический или
предохранитель:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя или плавкой
вставки, А

Пускатель магнитный (устройство
защитного отключения или другие
аппараты):
номер; тип; номинальный ток,
ток нагревательного элемента
(ток расцепителя), А

Потребитель

Условное обозначение на плане

Наименование потребителя,
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Коэффициент мощности

Расчетный ток, А

Кабель

Номер группы

Марка, напряжение

Число и сечение жил

Длина, м

ВРУ-1

3L
N
PE

QF
32 A

ЩС-K23оф

Ввод питания от ВРУ-3 (Офисы), РП2
N3оф.2-7
(1331-K-ЭМ л.4)

ВН-101
63 A

A,B,C

N
PE

A
QF1
BA-103
C 16

B
QF2
BA-103
C 16

B
QF3
BA-103
C 16

B
QF4
BA-103
C 16

C
QF5
BA-103
C 16

	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки Wi-Fi	Резерв	Резерв
	0,8	0,4	0,5		
	0,95	0,95	0,95		
	3,83	1,91	2,39		
	K23.1	K23.2	K23.3		
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF		
	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5		
	30	37	59		

СТИ

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

343G/2024-ТД-ЭОМ

Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Николич			05.25
ГАП		Радойкович			05.25

Принципиальная однолинейная схема ЩС-K23оф

СТИ

Формат АЗК

Согласовано

Стадия

Лист

Листов

Р

58