



Условные графические обозначения

	Розетка однофазная IP-Ni-PFC, IP20, 16А, 230В
	Розетка однофазная IP-Ni-PFC, IP44, 16А, 230В
	Розетка двухфазная IP-Ni-PFC, IP20, 16А, 230В
	Шкаф распределительный
	Штм освещения
	Штм аварийного освещения

Примечания:

1. Размещение розеток для рабочих мест "привязано" к расстановке мебели.
2. Размещение розеток в зоне кофепития и в помещении приема пищи будет откорректировано после предоставления расстановки мебели.
3. Пуска розеточных линий предусматривать в основном по колоннам в слое отделки. При необходимости, выполнить обходы колонн Г.П.
4. Расстановка, точная привязка, марка, производитель и количество электроустановочных изделий и кабельных выводов указаны в дизайн-проекте и разделе "Технологические решения"

 ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1						Согласовано		
						343G/2024 – ТД – 30М		
						Бизнес-центр ТМХ на территории 033 «Технополис «Москва»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП	Николич				05/21/25	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Радзюкович				05/21/25	P	117	
План розеточных сетей 6-го этажа								