

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Источник питания

Распределительный пункт:
номер, тип; установленная и
расчётная мощность, кВт.

Аппарат на вводе:
номер, тип; номинальный ток,
ток расцепителя, А

Аппарат на линии

Выключатель автоматический или
предохранитель:
номер, тип; номинальный ток,
ток расцепителя или плавкой
вставки, А

Пускатель магнитный (устройство
защитного отключения или другие
аппараты):
номер, тип; номинальный ток,
ток нагревательного элемента
(ток расцепителя), А

Потребитель

Условное обозначение на плане

Наименование потребителя,
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Коэффициент мощности

Расчетный ток, А

Кабель

Номер группы

Марка, напряжение

Число и сечение жил

Длина, м

ВРУ-1

3L
N
PE

QF
200 A

ШАО-10

Ввод питания от ВРУ

ВН-102
32 А

А, В, С

N
PE

A QF1
BA-103
B 10

B QF2
BA-103
B 10

C QF3
BA-103
B 10

A QF4
BA-103
B 10

B QF5
BA-103
B 10

C QF6
BA-103
B 10

A QF7
BA-103
B 10

B QF8
BA-103
B 10

C QF9
BA-103
B 10

A QF10
BA-103
B 10

B QF11
BA-103
B 10

C QF12
BA-103
B 10

A QF13
BA-103
B 10

B QF14
BA-103
B 10

C QF15
BA-103
B 10

Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение
0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
АО10.1	АО10.2	АО10.3	АО10.4	АО10.5	АО10.6	АО10.7	АО10.8	АО10.9	АО10.10	АО10.11	АО10.12	АО10.13	АО10.14	АО10.15	АО10.15
ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF	ППГн(А)-FRHF
3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

Согласовано

							343G/2024-ТД-30М
							Бизнес-центр ТМХ на территории ОЗЗ «Технополис «Москва»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП	Николич				03.25		
ГАП	Радойкович				03.25		
						Принципиальная однолинейная схема ЩАО-10	

Формат А2А