

[illegible]

Источник питания													
Распределительный пункт: номер; тип; установленная и расчётная мощность, кВт.													
Аппарат на вводе: номер; тип; номинальный ток, ток расцепителя, А													
Аппарат на линии	Выключатель автоматический или предохранитель: номер; тип; номинальный ток, ток расцепителя или плавкой вставки, А												
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, ток нагревательного элемента (ток расцепителя), А												
Потребитель	Условное обозначение на плане												
	Наименование потребителя, назначение линии	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Резерв	Резерв
	Установленная мощность, кВт	1,79	2	1,66	2,03	1,59	1,51	1,74	1,53	1,48	0,99		
	Коэффициент мощности	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Кабель	Расчетный ток, А	8,56	9,57	7,94	9,71	7,61	7,22	8,33	7,32	7,08	4,74		
	Номер группы	О14.1	О14.2	О14.3	О14.4	О14.5	О14.6	О14.7	О14.8	О14.9	О14.10		
	Марка, напряжение	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF		
	Число и сечение жил	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5		
	Длина, м	113	90	76	96	76	82	102	100	113	97		

 ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ" 107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1						Согласовано		
						343G/2024-ТД-ЭОМ		
						Бизнес-центр ТМХ на территории ОЗЗ «Технополис «Москва»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП		Николуч			05.25	Стадия		Лист
ГАП		Радоёкович			05.25	Р		11
						Принципиальная однолинейная схема ЩО-14		