

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Источник питания									
Распределительный пункт: номер; тип; установленная и расчётная мощность, кВт.									
Аппарат на вводе: номер; тип; номинальный ток, ток расцепителя, А									
Аппарат на линии	Выключатель автоматический или предохранитель: номер; тип; номинальный ток, ток расцепителя или плавкой вставки, А								
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, ток нагревательного элемента (ток расцепителя), А								
Потребитель	Условное обозначение на плане								
	Наименование потребителя, назначение линии	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Резерв	Резерв	
	Установленная мощность, кВт	0,49	0,7	0,47	1,56	2			
	Коэффициент мощности	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95			
	Расчетный ток, А	2,34	3,35	2,25	7,46	9,57			
Кабель	Номер группы	O21.1	O21.2	O21.3	O21.4	O21.5			
	Марка, напряжение	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF			
	Число и сечение жил	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5			
	Длина, м	57	55	60	108	93			

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

						Согласовано		

						343G/2024-ТД-ЭОМ			
						Бизнес-центр ТМХ на территории ОЗЗ «Технополис «Москва»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Николич			04.25		Р	18	
ГАП		Радойкович			04.25				
						Принципиальная однолинейная схема ЩО-21			

Формат А4х3А