

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Источник питания

Распределительный пункт:
номер; тип; установленная и
расчётная мощность, кВт.

Аппарат на вводе:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя, А

Аппарат на линии

Выключатель автоматический или
предохранитель:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя или плавкой
вставки, А

Пускатель магнитный (устройство
защитного отключения или другие
аппараты):
номер; тип; номинальный ток,
ток нагревательного элемента
(ток расцепителя), А

Потребитель

Условное обозначение на плане

Наименование потребителя,
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Коэффициент мощности

Расчетный ток, А

Кабель

Номер группы

Марка, напряжение

Число и сечение жил

Длина, м

ВРУ-1

3L
N
PE

QF
200 A

ЩАО-23

Ввод питания от ВРУ-1 (Офисы), РП2
N1оф.2-9
(1331-К-ЭМ л.2)

ВН-102
32 А

A,B,C

A
QF1
BA-103
B 10

B
QF2
BA-103
B 10

C
QF3
BA-103
B 10

A
QF4
BA-103
B 10

B
QF5
BA-103
B 16

C
QF6
BA-103
B 16

	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
	0,49	0,49	0,49	0,49		
	0,92	0,92	0,92	0,92		
	2,42	2,42	2,42	2,42		
	АО23.1	АО23.2	АО23.3	АО23.4		
	ППГнг(А)-FRHF	ППГнг(А)-FRHF	ППГнг(А)-FRHF	ППГнг(А)-FRHF		
	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5		
	58	58	58	58		

СТИ

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

343G/2024-ТД-ЭОМ

Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

ГАП

Николич

Радойкович

05.25

05.25

Принципиальная однолинейная схема ЩАО-23

Согласовано

Стадия

Лист

Листов

Р

39

СТИ

Формат АЗК